



עיריית אשדוד

מינהל תפעול

## מנהלת פארק ים אשדוד

ריכוז כלור מ"ג/ליטר	עכירות NTU	PH	טמפ' בשטח (מעלות צלזיוס)	חיידקים ליגיונלה (קטן מ-1000 חיידקים בליטר)	חיידקים ספירה כללית	מיקום הדגימה	שעה	תאריך	מס'
0.07	4.89	7.18	22.8	<10	12	מי מזרקה	7:30	28/10/19	60
ללא חיטוי	5.2	7.2	22.1	<10		מי אגם	7:40	28/10/19	
4.5	2.84	7.23	23.1	<10		חדר מכונות	7:50	13/11/19	
1.49	2.06	6.9	17.8		1	מי מזרקה	7:00	27/11/19	61
ללא חיטוי	3.51	7.54	16.6			מי אגם	7:10	27/11/19	
1.53	1.87	7.07	18.2		4	חדר מכונות	7:20	27/11/19	
0.21	2.55	7.08	13.1	<10	1	מי מזרקה	7:00	30/12/19	62
ללא חיטוי	4.67	7.74	12.5	<100		מי אגם	7:10	30/12/19	
0.55	3.07	6.83	13.3	<10	4	חדר מכונות	7:20	30/12/19	

מידע זה מפורסם לפי הוראות סעיף 6א לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, והוראות תקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), התשס"ט-2009. המידע נאסף/דווח על ידי המשרד להגנת הסביבה וטרם נבדק על ידי גורמי המקצוע שלו.