



סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

פרטי המוסד-

סמל המוסד-614875
סוג המוסד-בית ספר
שם המוסד-בית ספר רבין
כתובת המוסד-סירקין 2
טלפון המוסד-088552996
פרטי המנהל/ת-אפרת טובול
תאריך המבדק-א' 12/2/2023
? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-לא
המבנה מאושר לשימוש-כן
פרטי הבודק-אדם דור

מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

- אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות-פעם ב - 1 שנים
- אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב - 1 שנים
- גז ראדון-YEAR פעם ב - 1
- חברה לציוד כיבוי-פעם ב - 1 שנים
- חשמלאי בודק-פעם ב - 5 שנים
- חשמלאי מוסמך-פעם ב - 1 שנים
- ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב - 1 שנים
- יציבות המבנים-פעם ב - 1 שנים
- יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב - 5
- מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב - 5 שנים
- מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה)-פעם ב - 1 שנים
- מתקני משחקים-פעם ב - 1 שנים
- מתקני ספורט-פעם ב - 2 שנים
- קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב - 1
- תקרות תלויות-פעם ב - 5 שנים


מפגעים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך



הידיות, המנעולים או חיפויים "(רוזטות)" -2-כיתה מספר : 22 וגם 13.-צילינדר דלת לא תקין. ידית דלת לא תקינה. סכנת פציעה והילכדות- - -
5.24-12/2/2023 18: 43-דלתות-.יהיו שלמים, חלקים וחופשיים מבליטת ברגים, פינים או חלקי פרזול אחרים



הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך -1-שירותי בנים בקומת קרקע-מגן אצבעות לא קיים/ לא תקין. סכנת פציעה באצבעות- - -
המטרות הבאות : א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף
5.23-12/2/2023 18: 48-דלתות-.הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה



הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך -2-דלתות מוסד החינוך (כיתות וחדרי הספח)-מעצור דלת לא קיים/ לא תקין. סכנת פציעה- - -
המטרות הבאות : א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף
5.23-12/2/2023 18: 52-דלתות-.הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה



כל מוצג יתוחם וישולט בשלט -2.-חצר מוסד החינוך. מול הכניסה הראשית של ביה"ס.- מוצג ללא שלט אזהרה מתאים. סכנת טיפוס ופציעה- - -
14.5-12/2/2023 18:58-שילוט.-האוסר על טיפוס