



א' 26/11/2023

בית ספר אמית חטיבה צעירה-ישיבה תיכונית חדשה

רחוב כינור אשדוד רובע מע"ר

640003

088590959

סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

פרטי המוסד-

סמל המוסד-640003

סוג המוסד-בית ספר

שם המוסד-בית ספר אמית חטיבה צעירה-ישיבה תיכונית חדשה

כתובת המוסד-רחוב כינור

טלפון המוסד-088590959

פרטי המנהל/ת-שלום מלול

תאריך המבדק-ה' 2/3/2023

? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-לא

המבנה מאושר לשימוש-לא

פרטי הבודק-אדם דור

מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

- אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות-פעם ב - 1 שנים
- אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב - 1 שנים
- גז ראדון-YEAR פעם ב - 1-
- חברה לציוד כיבוי-פעם ב - 1 שנים
- חשמלאי בודק-פעם ב - 5 שנים
- חשמלאי מוסמך-פעם ב - 1 שנים
- ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב - 1 שנים
- יציבות המבנים-פעם ב - 1 שנים
- יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב - 5-
- מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב - 5 שנים
- מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק(חלודה ,סדקים ,נק' החלשות וכדומה)-פעם ב - 1 שנים
- מתקני משחקים-פעם ב - 1 שנים
- מתקני ספורט-פעם ב - 2 שנים
- קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב - 1-
- תקרות תלויות-פעם ב - 5 שנים

מפגעים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך




3.52-2/3/2023 11: 59




החצר תהיה נקייה ממפגעי בטיחות קבועים או זמניים, ללא בליטות או שקעים, ולא יישארו 1-טריבונוט ישיבה-מסמרים בולטים, ברזל עגול- - - חלקים בולטים יהיו עם הגנה עליהם 3.1-2/3/2023 12: 03-תשתיות-. בה מכשולים או פסולת מכל סוג .



למבנה קיים - לכל הפחות שני שערים ברוחב 2.2 מטר כל אחד ושער רכב חירום ברוחב 4.5 מטר -1-שער במגרש ספורט-שערים ניתנים לשליפה- - - - -
רצוי שכיוון הפתיחה יהיה כלפי החוץ...-שערים-3.32-2/3/2023 12: 07



ציוד הכיבוי ומטפי הכיבוי יהיו שלמים, תקינותם ומקומם בהתאם להוראת גילוי וכיבוי אש -1-ארון כיבוי אש-צינור כיבוי אש לא מחובר לברז- - - - -
4.4-2/3/2023 12: 12-ציוד ומטפי כיבוי אש-בהתאם לדרישות מכ"ר 523, יבדקו פעם בשנה לכל הפחות. בכל מוסד חינוכי ימצא מערכות גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523



החצר תהיה נקייה ממפגעי בטיחות קבועים או זמניים, ללא בליטות או שקעים, ולא 1-חצר דרומית-צגרת פלסיק וכיבוי אש זרוקה בחצר- - -



חלק מהחצר מתוחמת בפת איסקורית: חוסר בשילוט "סכנה אתר בנייה", גובה האיסקורת 40 ס"מ מעלמפני הקרקע מאפשר כניסה או --- החצר תהיה נקיה ממפגעי בטיחות קבועים או זמניים, ללא בליטות או שקעים, ולא יישארו בה מכשולים או פסולת מכל סוג. עליהם ברלוטים 1-חצר צפופית-יצאה של תלמידים מואנשים לא מורשים 12: 35 3-1 תשתיות- יהיו עם הגנה נגד





לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, 1-דלתות-חוסר באלמנט לתפיסת הדלת במצב פתיחה כה זז 111 - - -
 (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים סימני רפיון 5.10-2/3/2023 12:47 מפגעים קבועים וניידים-סימני רפיון



5.5-2/3/2023 13:27 מפגעים קבועים וניידים-ארוגות, ספרייות וכונניות יהיו מקובעים למניעת התהפכות-1-כתה יב 2-ארון מתכת לא מקובע- - -



3.44-2/3/2023 13:32 מתקני משחקים, רכיבי המתקן יהיו שלמים-1-ממ"מ- - -



5.5- מפגעים קבועים וניידים- ארונות, ספריות וכונניות יהיו מקובעים למניעת התהפכות-1-מ"מ קומה 2-ארונות מתכת לא מקובעים- - -

2/3/2023 13: 34



5.5-2/3/2023 13: 40 מפגעים קבועים וניידים- ארונות, ספריות וכונניות יהיו מקובעים למניעת התהפכות-1-כתה יא 1-ארון לא מקובע- - -



לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון 1-קומות ג+ד-עבודות התשתית טרם הושלמו- - -
5.10-2/3/2023 13: 49 מפגעים קבועים וניידים- "בטן" בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים

