



א' 26/11/2023

בית ספר מרכז מרו"ם

הרב שאולי 8 אשדוד רובע ד

613620

088657547

סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

פרטי המוסד-

סמל המוסד-613620

סוג המוסד-בית ספר

שם המוסד-בית ספר מרכז מרו"ם

כתובת המוסד-הרב שאולי 8

טלפון המוסד-088657547

פרטי המנהל/ת-גלית דבח

תאריך המבדק-ד' 1/3/2023

? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-לא

המבנה מאושר לשימוש-כן

פרטי הבדק-אדם דור

חתימת עורך המבדק-

מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

- אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות-פעם ב - 1 שנים-
- אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב - 1 שנים-
- גז ראדון-YEAR פעם ב - 1-
- חברה לציוד כיבוי-פעם ב - 1 שנים-
- חשמלאי בודק-פעם ב - 5 שנים-
- חשמלאי מוסמך-פעם ב - 1 שנים-
- ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב - 1 שנים-
- יציבות המבנים-פעם ב - 1 שנים-
- יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב - 5-
- מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב - 5 שנים-
- מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק(חלודה, סדקים, נקי' החלשות וכדומה)-פעם ב - 1 שנים-
- מתקני משחקים-פעם ב - 1 שנים-
- מתקני ספורט-פעם ב - 2 שנים-
- קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב - 1-
- תקרות תלויות-פעם ב - 5 שנים-

מפגעים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך




בכל חלקי הגדר לרבות -2- הגדר ההיקפית במוסד החינוך. החלק הפונה לכביש הראשי-פרופיל חלוד/ לא יציב. סכנת פציעה- - -
30-4/3/2023 21: 41 גדר- החלק העליון, לא יהיו אלמנטים חדים המהווים סכנת פציעה לילדים המסתובבים בסביבתה או מטפסים עליה



פרזול השער יכול סגר ומנועול הניתנים -1-שער ראשי של המוסד- לא הותקן תפס מתאים בשער הראשי. סכנת פציעה באצבעות- - -
33-4/3/2023 21: 44 שער- להפעלה מבפנים ומבחוץ, עם אפשרות לקביעת השער במצב פתוח. לא יהיו בליטות אלמנטים מהשער



החצר תהיה נקייה ממפגעי בטיחות קבועים או זמניים, ללא -1-חצר מוסד נחינוך-שורשי עצים בולטים ברצפת נחצר. סכנת נפילה- - -
1-4/3/2023 21: 46 תשתיות- בליטות או שקעים, ולא יישארו בה מכשולים או פסולת מכל סוג. חלקים בולטים יהיו עם הגנה עליהם



ישמרו שולים נקיים -1-מגרש כדורסל. מגרש כדורגל-אין הגנה מתאימה על עמודי הכגורסל. שער כגורגל לא תקני. סכנת פציעה- - -
3-55-4/3/2023 21: 50 מגרשי ספורט-חשמל, וכיו"ב - יורחקו משולי מגרשי הספורט ברוחב מינימאלי של: (כדורגל, קט רגל וכדור עף-3מטר) (כדורסל- 2 מטר). (כדור יד-2 מ' רוחב האולם, 1 מ' לאורך האולם). עצמים בולטים, ברזיות, הידראנטים, מודי תאורה, לוחות



גופי התאורה -1-מגרש הכדורגל/ כדורסל-עמודי התאורה לא עונים לדרישות משרד נחינוך או התקנים המחייבים. סכנת פציעה- - -
3-56-4/3/2023 21: 54 מגרשי ספורט-מעל מגרשי ספורט יהיו מוגנים ברשתות ועשויים מחומרים עמידים בפני מים ובפני התנפצות

