



א' 26/11/2023

בית ספר רננים

משה א. עזרא 16 אשדוד רובע ה

612747

088552499

סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

פרטי המוסד-

סמל המוסד-612747

סוג המוסד-בית ספר

שם המוסד-בית ספר רננים

כתובת המוסד-משה א. עזרא

טלפון המוסד-088552499

פרטי המנהל/ת-שרון סטאר

תאריך המבדק-ג' 28/2/2023

? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-לא

המבנה מאושר לשימוש-כן

פרטי הבודק-אדם דור

חתימת עורך המבדק-

מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

- אישור יציבות עמודי תאורה, יחידות מזגן תלויות-פעם ב - 1 שנים
- אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב - 1 שנים
- גז ראדון-YEAR פעם ב - 1
- חברה לציוד כיבוי-פעם ב - 1 שנים
- חשמלאי בודק-פעם ב - 5 שנים
- חשמלאי מוסמך-פעם ב - 1 שנים
- ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב - 1 שנים
- יציבות המבנים-פעם ב - 1 שנים
- יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב - 5
- מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב - 5 שנים
- מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק(חלודה, סדקים, נקי החלשות וכדומה)-פעם ב - 1 שנים
- מתקני משחקים-פעם ב - 1 שנים
- מתקני ספורט-פעם ב - 2 שנים
- קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב - 1
- תקרות תלויות-פעם ב - 5 שנים


מפגעים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך



-אין מגן אצבעות בצד החיצוני של הדלת- הדלת נפתחת מעל 100 מילות. אין תפס ייעודי בדלתות. סכנת פציעה בידיים ובאצבעות- - -
הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. 1- כיתה 25 / קומה שניה- מפגע גורף האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה. לדלת. 5.23-4/3/2023 14: 21



הידיות, המנעולים או חיפויים "רוזטות" יהיו שלמים, חלקים 1-כיתה 13. - צילינדר לא תקין בדלת. סכנת הילכדות/ פציעה- - -
5.24-4/3/2023 19: 10



לא יהיו מפגעי תשתית בבניין 1-אולם הספורט-רצפת אולם הספורט לא תקינה. רוחצים בתוך רצפת אולם הספורט. סכנת נפילה- - -
5.10-4/3/2023 19: 15



בכל מקום בו קיימת סתירה בין 1-מקלט בית הספר-הסולמות בתוך המקלט לא מוגנים במטרה למניעת טיפוס. סכנת פציעה- - -
6.1-4/3/2023 19: 17



לא יהיו בחצר מקומות מסתור המקשים 2-האזור / גרם המדרגות בין אולם הספורט לבין דלת המקלט-פינת מסתור. סכנת פציעה- - -
3.13-4/3/2023 19: 22