

בית ספר אולפנא לבנות- ע"ש הרב שאולי

שד' פתח תקווה 14 אשדוד אשדוד רובע ט

640581

088651595

סיכום מבדק שנתי

מבדקי בטיחות מנהל חינוך

שמואל קצוקר	ב' 15/4/2024 10:45
פרטי המוסד	
סמל המוסד	640581
סוג המוסד	בית ספר
שם המוסד	בית ספר אולפנא לבנות- ע"ש הרב שאולי
כתובת המוסד	שד' פתח תקווה 14 אשדוד
טלפון המוסד	088651595
פרטי המנהל/ת	שלומית אשואל
תאריך המבדק	ג' 2/4/2024
האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0	לא
המבנה מאושר לשימוש	כן
פרטי הבודק	מומנתקן - תומר משה
חתימת עורך המבדק	

חתימה

מסמכים			מבדקי בטיחות מנהל חינוך	
תיאור	תזמון	תאריך מסמך	לא רלוונטי	
אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום	פעם ב - 1 שנים	2/4/2024		
	פעם ב - 1 שנים	2/4/2024		
גז ראדון	YEAR פעם ב - 1		✓	
חברה לציוד כיבוי	פעם ב - 1 שנים	2/4/2024		
חשמלאי בודק	פעם ב - 5 שנים	2/4/2024		
חשמלאי מוסמך	פעם ב - 1 שנים	2/4/2024		
ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים	פעם ב - 1 שנים	2/4/2024		
יציבות המבנים	פעם ב - 1 שנים	2/4/2024		
יציבות ותקינות סככות והצללות	YEAR פעם ב - 5		✓	
מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה	פעם ב - 5 שנים		✓	
(מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות אפס-ה-100 או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה	פעם ב - 1 שנים		✓	
מתקני משחקים	פעם ב - 1 שנים		✓	
מתקני ספורט	פעם ב - 2 שנים		✓	
קרינה מאנטנות סלולריות	YEAR פעם ב - 1		✓	
תקרות תלויות	פעם ב - 5 שנים	2/4/2024		

מפגעים							מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תאריך/שעה	סעיף	תחום	תאור	קדימו ת	מיקום	הממצא	תמונה
2/4/2024 10:57	5.10	מפגעים קבועים וניידים	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	1	קירות בית הספר	חיפוי הקירות בלוחות שיש מתפרק	
							
2/4/2024 10:59	5.10	מפגעים קבועים וניידים	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	1	קירות חיצוניים בניין שלם	סדקים בקירות	
2/4/2024 11:05	5.10	מפגעים קבועים וניידים	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות	1	חצר בית הספר	ריצוף שוקע	

תלויות ומפגעי
תשתית אחרים.



הגדר נזק ליפול , מרווחים בין הגדר למדרכה- סכנת נפילה ופגיעה	גדר איסוקורת בצד דרום של בית הספר	1	בכל חלקי הגדר לרבות החלק העליון, לא יהיו אלמנטים חדים המהווים סכנת פגיעה לילדים המסתובבים בסביבתה או מטפסים עליה.	גדר	3.30	2/4/2024 11:10
---	---	---	---	-----	------	-------------------



ברז כיבויי אש
ללא ראש ברז

בנין שלם פינה
חיצונית בדרום
מזרח

1

ציוד הכיבוי
ומטפי הכיבוי יהיו
שלמים, תקינותם
ומקומם בהתאם
להוראת גילוי
וכיבוי אש
בהתאם לדרישות
מכ"ר 523,
יבדקו פעם
בשנה לכל
הפחות. בכל
מוסד חינוכי
ימצא מערכות
גילוי וכיבוי אש
בהתאם לדרישות
מכ"ר 523

ציוד ומטפי
כיבויי אש

4.4

2/4/2024
11:13

סדקים בקירות
חיצוניים, כמו כן
נפילה של אריחי
חיפוי

בנין הראל

1

לא יהיו מפגעי
תשתית בבניין
ובכיתות ובפרט
סדקים במבנה,
רצפות שקועות,
סימני רפיון (כגון
"בטן") בתקרות
תלויות ומפגעי
תשתית אחרים.

מפגעים
קבועים וניידים

5.10

2/4/2024
11:23





ריצוף שוקע,
ריצוף שוקע

חצר קדמית,
חצר קדמית

1, 1

לא יהיו מפגעי
תשתית בבניין
ובכיתות ובפרט
סדקים במבנה,
רצפות שקועות,
סימני רפיון (כגון
"בטן") בתקרות
תלויות ומפגעי
תשתית אחרים.
לא יהיו מפגעי
תשתית בבניין
ובכיתות ובפרט
סדקים במבנה,
רצפות שקועות,
סימני רפיון (כגון
"בטן") בתקרות
תלויות ומפגעי
תשתית אחרים.

מפגעים
קבועים
וניידים,
מפגעים
קבועים וניידים

5.10,
5.10

2/4/2024
11:26



תאריך ביקורת, בריכות הסתעפות, מגופים, צנרת וכד' יהיו בגובה פני הקרקע בלבד.	1	צד צפון מערב של בניין שלם	בריכות הסתעפות בולטות מעל פני הקרקע	2/4/2024 11:28	3.5	תשתיות
--	---	---------------------------	-------------------------------------	----------------	-----	--------

חלקי מבנהו של המקלט, לרבות ארובות וצינורות סינון, תעלות וצינורות אוורור, ספי כניסה, דלתות פתחי החירום וכיו"ב לא יהיו מכשול או מפגע בטיחותי לתלמידים הנעים בשטח וייבנו	1	מבנה שלם	סולמות חירום של המקלט ללא מיגון	2/4/2024 11:33	6.5	מבנה
---	---	----------	---------------------------------	----------------	-----	------

באופן
שתלמידים/
ילדים לא יוכלו
לטפס עליהם



חוסר בלוח עץ
בספסל ישיבה

חצר הקרייה

1

לא יהיו מפגעי
תשתית בבניין
ובכיתות ובפרט
סדקים במבנה,
רצפות שקועות,
סימני רפיון (כגון
"בטן") בתקרות
תלויות ומפגעי
תשתית אחרים.

מפגעים
קבועים וניידים

5.10

2/4/2024
11:34

ריצוף שקוע,
שבור

חצר קדמית
מזרחית של בניין
הקרייה

1

לא יהיו מפגעי
תשתית בבניין
ובכיתות ובפרט
סדקים במבנה,
רצפות שקועות,
סימני רפיון (כגון
"בטן") בתקרות
תלויות ומפגעי
תשתית אחרים.

מפגעים
קבועים וניידים

5.10

2/4/2024
11:36



2/4/2024 11:37	5.10	מפגעים קבועים וניידים	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	1	קיר מזרחי חיצוני של בניין הקרייה	חוסר במכסה
2/4/2024 11:41	3.30	גדר	בכל חלקי הגדר לרבות החלק העליון, לא יהיו אלמנטים חדים המהווים סכנת פציעה לילדים המסתובבים בסביבתה או מטפסים עליה.	1	גדרבהקפית	חלק מהגדר עם אלמנטים בולטים ומסוכנים
2/4/2024 11:45	3.5	תשתיות	תאי ביקורת, בריקות הסתעפות, מגופים, צנרת וכד' יהיו בגובה פני הקרקע בלבד.	1	חצר דרומית של בניין הקרייה	בריקות הסתעפות בולטות



מגן מאצבעות מפורק	מקלט (אב הבית)	הדלתות תצויינה 1 באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה.	דלתות	5.23	2/4/2024 11:52
סורגים בחלונות בגודל 21x21 ס"מ מרווח הילכדות ראש	גורף בשלשת החלונות בבניינים	1 החלונות בקומת הקרקע ובחדרים בהם יש צורך בסורגים, למניעת פריצה דרכם, בכל כתה או אולם יהיה לפחות פתח מילוט אחד באחד הסורגים העונים על הדרישות האלה: א. פתח המילוט בסורג יפתח כלפי חוץ ויהיה במידות מינימום של 0.80 מ' (רוחב) ו- 1.00 מ' (גובה) ב. צבע הסורג המשמש כפתח מילוט יהיה מסוג זוהר, פולט אור משני הצדדים. ג. מעל החלון יותקן שלט זוהר ועליו כתוב " חלון חילוץ". ד. מפתח המנעול שעל הסורג ימצא בתוך קופסת ניפוז צבועה באדום שתיקבע במרחק לא גדול מהמנעול שעל	חלונות סורגים	5.17	2/4/2024 12:00

הסורג. מפתחות
נוספים מאותו
הסוג (מאסטר)
יהיו בארון
המפתחות של
מוסד החינוך
ובידי המורה וכל
אדם אחראי
לחדר. קופסת
הניפוך תכיל
פטישון להוצאה
מהירה של
המפתח בשעת
חירום.



ראש ברז ללא
מיגון-סכנה
לפגיעת ראש

פרוזדור קומת
קרקע דרומי

1

לא יהיו מפגעי
תשתית בבניין
ובכיתות ובפרט
סדקים במבנה,
רצפות שקועות,
סימני רפיון (כגון
"בטון") בתקרות
תלויות ומפגעי
תשתית אחרים.

מפגעים
קבועים וניידים

5.10

2/4/2024
12:03

קופסת של
מערכת גילוי אש
שבורה-סכנה
לפגיעה בפנים
ראש

פרוזדור דרומי
בניין ג

1

לא יהיו מפגעי
תשתית בבניין
ובכיתות ובפרט
סדקים במבנה,
רצפות שקועות,
סימני רפיון (כגון
"בטון") בתקרות
תלויות ומפגעי
תשתית אחרים.

מפגעים
קבועים וניידים

5.10

2/4/2024
12:05



מצננים לא מקובע	בניינהקריה קומת קרקע	1	מצנני מים יהיו מותאמים ויעוגנו לקירות למניעת התהפכות.	מפגעים קבועים וניידים	5.7	2/4/2024 12:09
חוסר בגלגלת האטת הדלת	כתי 1 ז	1	הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה.	דלתות	5.23	2/4/2024 12:11
אילתורי חשמל	מקלט קרקע בניין הקרייה	1	כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים למקומם.	מפסקים ושקעים	9.5	2/4/2024 12:12



הארון משמש כמחסן של עובדת הניקיון	בנין הקרייה קומת קרקע	1	עמדות כיבוי ישמשו לחירום בלבד ולא לצרכי משק וניקיון.	ציוד ומטפי כיבוי אש	4.3	2/4/2024 12:17
חוסר באלמנטים בתקרה וריפיון בחלק מהתקרה	תקרה בקומת קרקע בבניין הקרייה	1	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	מפגעים קבועים וניידים	5.10	2/4/2024 12:22



2/4/2024 12:23 5.10 מפגעים קבועים וניידים לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.

1 פרוזדור בקומת קרקע בניין הקרייה

חיפוי בקיר נופל

2/4/2024 12:27 9.9 חיווט וכבלי חשמל כבלי חשמל קבועים יושמו בתוך תעלות מתאימות כבלי חשמל לא יהיו בהישג ידם של הילדים/תלמידים

2 כתה ט 3 בנין הקרייה

חוסר בביסוי לכבלי חדמל

2/4/2024 12:32 5.9 מפגעים קבועים וניידים אין להציב מראות מזכוכית שבירה במקומות גישים.

1 חדר מורים בניין הקרייה


מראה לא בטיחותית



2/4/2024 12:45	5.10	מפגעים קבועים וניידים	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	1	מקלט קומה ב בניין הקרייה	ראש ברז בולט
-------------------	------	--------------------------	--	---	-----------------------------	--------------

2/4/2024 12:48	5.10	מפגעים קבועים וניידים	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	1	מקלט אב בית	מיכלם גז לא קשור
-------------------	------	--------------------------	--	---	-------------	---------------------

2/4/2024 12:51	9.5	מפסקים ושקעים	כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים למקומם.	1	מקלט אב בית	שקע חשמל רופף, אילתרוי חשמל
-------------------	-----	------------------	---	---	-------------	-----------------------------------



הארון משמש ציוד
של המנקה

בנין שלם קומת
קרקע

1

עמדות כיבוי
ישמשו לחירום
בלבד ולא לצרכי
משק וניקיון.

ציוד ומטפי
כיבוי אש

4.3

2/4/2024
13:04



2/4/2024 13:09	9.10	ציוד חשמלי מטלטל	1	לא יהיה ציוד חשמלי לא תקין. ציוד חשמלי של התלמידים יבדק ויאושר על ידי חשמלאי. לא יותקנו מאווררי תקרה במגורים ובכיתות לימוד (עד גובה של 2.5 מטר)	בנין שלם כתה פרטנית	מתקני חימום ללא שילוט
-------------------	------	---------------------	---	---	---------------------	-----------------------

2/4/2024 13:15	5.17	חלונות סורגים	1	החלונות בקומת הקרקע ובחדרים בהם יש צורך בסורגים, למניעת פריצה דרכם, בכל כתה או אולם יהיה לפחות פתח מילוט אחד באחד הסורגים העונים על הדרישות האלה: א. פתח המילוט בסורג יפתח כלפי חוץ ויהיה במידות מינימום של 0.80 מ' (רוחב) ו- 1.00 מ' (גובה) ב. צבע הסורג המשמש כפתח מילוט יהיה מסוג זוהר, פולט אור משני הצדדים. ג. מעל החלון יותקן שלט זוהר ועליו כתוב " חלון חילוץ " ד. מפתח המנעול שעל הסורג ימצא בתוך קופסת ניפוח צבועה באדום שתיקבע במרחק לא גדול מהמנעול שעל הסורג. מפתחות נוספים מאותו הסוג (מאסטר) יהיו בארון	כתות מסורגות גורף	כל הכתות מסורגות עם פתח חירום בבסורגים ללא מפתחות שילוט וצבע
-------------------	------	---------------	---	---	-------------------	--

המפתחות של
מוסד החינוך
ובידי המורה וכל
אדם אחראי
לחדר. קופסת
הניפוח תכיל
פטישון להוצאה
מהירה של
המפתח בשעת
חירום.



אילתורי חשמל-
סכנת שריפה

קפה סיפור


1

כל אביזרי
החשמל יהיו
שלמים
ומקובעים
למקומם.

מפסקים
ושקעים

9.5

2/4/2024
13:21



החלונות בספרייה
בקומה ב ללא
הגבלת מפתח

ספרייה


1

חלונות החוץ של
חדרי הלימוד
ואולמי
ההתקהלות
ייקבעו באופן
שגובה הסף
שלהם מהרצפה
יהיה- 1.50 מ'
לפחות. במידה
וגובה סף חלון
יפחת מ-1.5
מטר והותקנו
התקנים
ל"הגבהת הסף
או הגבלת
פתיחת החלון,
המרווח הנוצר
לא יעלה על 10
ס"מ. רוחב אדן
החלון כלפי פנים
לא יעלה על 4
ס"מ למניעת
ישיבה. חלונות
יזוגו בחומר
שאינו מתנפץ

חלונות סורגים

5.13

2/4/2024
13:27



שימוש במפצל חשמל	ספרייה	1	כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים למקומם.	מפסקים ושקעים	9.5	2/4/2024 13:31
קיים דוד למים חמים עם ברז פורק לחץ ללא צינור המוביל את המים למקום בטיחותי	חדר הכנות במעבדה	1	על דופן הדוד יהיה מד גובה פני המים ומד לחץ עם זכוכית שקופה.	מד מים	36.2	2/4/2024 13:35
בדלת היציאה אין מנגנון בהלה	בניין שלם יציאת חירום דרומית, יציאה צפונית, בניין ספרייה	1	בחלל/חדר שתפוסתו 100 איש ומעלה נדרש להתקין מנעול בהלה. אם ישנן מספר כנפיים לדלתות - בכל כנף יותקן מכלול נעילה למנעול בהלה	הכנה למילוט	4.14	2/4/2024 15:08

