



כלל מפגעים סקר בטיחות בית ספר אולפנא

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
1	בית ספר אולפנא לבנות- ע"ש הרב שאולי	02/04/2024	מוטי עזרן	4.14	הכנה למילוט	1	בניין שלם יציאת חירום , דרומית , יציאה צפונית, בניין ספרייה	בדלת היציאה אין מנגנון בהלה	נדרש להתקין	מנהל/ת אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	דלתות		מומנתקן - תומר משה	
2	בית ספר אולפנא לבנות- ע"ש הרב שאולי	02/04/2024	מוטי עזרן	36.2	מד מים	1	חדר הכנות במעבדה	קיים דוד למים חמים עם ברז פורק לחץ ללא צינור המוביל את המים למקום בטיחותי	נדרש להתקין צינור לדוד מים חמים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
3	בית ספר אולפנא לבנות- ע"ש הרב שאולי	02/04/2024	מוטי עזרן	9.5	מפסקים ושקעים	1	ספרייה	שימוש במפצל חשמל	נדרשת התקנה ע"י חשמלאי מוסמך	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
4	בית ספר אולפנא לבנות- ע"ש הרב שאולי	02/04/2024	מוטי עזרן	5.13	חלונות סורגים	1	ספרייה	החלונות בספרייה בקומה ב ללא הגבלת מפתח	נדרש הגבלת פתיחה לחלונות עד 10"ס"מ	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
5	בית ספר אולפנא לבנות- ע"ש הרב שאולי	02/04/2024	מוטי עזרן	9.5	מפסקים ושקעים	1	קפה סיפור	אילתורי חשמל-סכנת שריפה	התקנות חשמל יבוצעו ע"י חשמלאי מוסמך	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
6	בית ספר אולפנא לבנות- ע"ש הרב שאולי	02/04/2024	מוטי עזרן	5.17	חלונות סורגים	1	כתות מסורגות גורף	כל הכתות מסורגות עם פתח חירום בבסורגים ללא מפתחות שילוט וצבע	נדרש להתקין: קופסת ניפוח עם מפתח שילוט-חלון חילוץ צביעה שלנמסגרת החלון בצבע בולט	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
7	בית ספר אולפנא לבנות- ע"ש הרב שאולי	02/04/2024	מוטי עזרן	9.10	ציוד חשמלי מטלטל	1	בנין שלם כתר פרטנית	מתקני חימום ללא שילוט	נדרש להתקין שילוט "זהירות משטח חם"	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
8	בית ספר אולפנא לבנות- ע"ש הרב שאולי	02/04/2024	מוטי עזרן	4.3	ציוד ומטפי כיבוי אש	1	בנין שלם קומת קרקע	הארון משמש ציוד של המנקה	נדרש לפנות את הציוד	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
9	בית ספר אולפנא לבנות- ע"ש הרב שאולי	02/04/2024	מוטי עזרן	9.5	מפסקים ושקעים	1	מקלט אב בית	שקע חשמל רופף, אילתורי חשמל	לפתוח קריאה במוקד. נדרש חבטלמאת אילתורי החשמל לקרב את	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	אגף חשמל			מומנתקן - תומר משה	

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
									מכונת הצילום לקיר ולחזק את שקע החשמל						
10	בית ספר אולפנא לבנות- ע"ש הרב שאולי	02/04/2024	מוטי עזרן	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	מקלט אב בית	מיכלמ גז לא קשור	נדרש לקשור את מיכל הגז למניעת נפילה	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
11	בית ספר אולפנא לבנות- ע"ש הרב שאולי	02/04/2024	מוטי עזרן	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	מקלט קומה ב בניין הקרייה	ראש ברז בולט	למגן או לפרק	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
12	בית ספר אולפנא לבנות- ע"ש הרב שאולי	02/04/2024	מוטי עזרן	5.9	מפגעים קבועים וניידים	1	חדר מורים בניין הקרייה	מראה לא בטיחותית	למגן או לפנות	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
13	בית ספר אולפנא לבנות- ע"ש הרב שאולי	02/04/2024	מוטי עזרן	9.9	חיווט וכבלי חשמל	2	כתה ט 3 בנין הקריה	חוסר בכיסוי לכבלי חדמל	לפתוח קריאה במוקד להשלים כיסוי	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	אגף חשמל			מומנתקן - תומר משה	
14	בית ספר אולפנא לבנות- ע"ש הרב שאולי	02/04/2024	מוטי עזרן	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	פרוזדור בקומת קרקע בניין הקרייה	חיפוי בקיר נופל	לבדוק ולטפל	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	שיפוצים		מומנתקן - תומר משה	
15	בית ספר אולפנא לבנות- ע"ש הרב שאולי	02/04/2024	מוטי עזרן	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	תקרה בקומת קרקע בבניין הקרייה	חוסר באלמנטים בתקרה וריפיון בחלק מהתקרה	לבדוק ולטפל	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	שיפוצים		מומנתקן - תומר משה	
16	בית ספר אולפנא לבנות- ע"ש הרב שאולי	02/04/2024	מוטי עזרן	4.3	ציוד ומטפי כיבוי אש	1	בנין הקרייה קומת קרקע	הארון משמש כמחסן של עובדת הניקיון	נדרש לפנות את הציוד	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
17	בית ספר אולפנא לבנות- ע"ש הרב שאולי	02/04/2024	מוטי עזרן	9.5	מפסקים ושקעים	1	מקלט קומת קרקע בניין הקרייה	אילתורי חשמל	חשמל יבוצעו ע"י חשמלאי מוסמך	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
18	בית ספר אולפנא לבנות- ע"ש הרב שאולי	02/04/2024	מוטי עזרן	5.23	דלתות	1	כתה ז 1	חוסר בגלגלת האטת הדלת	להשלים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
19	בית ספר אולפנא לבנות- ע"ש הרב שאולי	02/04/2024	מוטי עזרן	5.7	מפגעים קבועים וניידים	1	בניין/נהקריה קומת קרקע	מצנמים לא מקובע	לקבע	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
20	בית ספר אולפנא לבנות- ע"ש הרב שאולי	02/04/2024	מוטי עזרן	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	פרוזדור דרומי בניין ג	קופסת של מערכת גילוי אש שבורה-סכנה לפגיעה בפנים ראש	לתקן	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
21	בית ספר אולפנא לבנות- ע"ש הרב שאולי	02/04/2024	מוטי עזרן	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	פרוזדור קומת קרקע דרומי	ראש ברז ללא מיגון-סכנה לפגיעת ראש	נדרש למגן	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
22	בית ספר אולפנא לבנות- ע"ש הרב שאולי	02/04/2024	מוטי עזרן	5.17	חלונות סורגים	1	גורף בשלשת החלונות בבניינים	סורגים בחלונות בגודל 21x21 ס"מ מרווח הילכדות ראש	נדרש לצמצם את המרחקים עד ל 10x10 ס"מ או לפרק את הסורגים ולהגביל פתיחת החלונות	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
23	בית ספר אולפנא לבנות- ע"ש הרב שאולי	02/04/2024	מוטי עזרן	5.23	דלתות	1	מקלט (אב הבית)	מגןמאצבעות מפורק	לטפל	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
24	בית ספר אולפנא לבנות- ע"ש הרב שאולי	02/04/2024	מוטי עזרן	3.5	תשתיות	1	חצר דרומית של בניין הקרייה	בריוכות הסתעפות בולטות	לתחום או להנמיך לגובה	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - תומר משה	
25	בית ספר אולפנא לבנות- ע"ש הרב שאולי	02/04/2024	מוטי עזרן	3.30	גדר	1	גדרבהקפית	חלק מהגדר עם אלמנטים בולטים ומסוכנים	לטפל	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - תומר משה	
26	בית ספר אולפנא לבנות- ע"ש הרב שאולי	02/04/2024	מוטי עזרן	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	קיר מזרחי חיצוני של בניין הקרייה	חוסר במכסה	להשלים	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - תומר משה	
27	בית ספר אולפנא לבנות- ע"ש הרב שאולי	02/04/2024	מוטי עזרן	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	חצר קדמית מזרחית של בניין הקריה	ריצוף שקוע, שבור	נדרש לטפל	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - תומר משה	
28	בית ספר אולפנא לבנות- ע"ש הרב שאולי	02/04/2024	מוטי עזרן	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	חצר הקרייה	חוסר בלוח עץ בספסל ישיבה	להשלים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - תומר משה	
29	בית ספר אולפנא לבנות- ע"ש הרב שאולי	02/04/2024	מוטי עזרן	6.5	מבנה	1	מבנה שלם	סולמות חירום של המקלט ללא מיגון	נדרש למגן למניעת טיפוס	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
30	בית ספר אולפנא לבנות- ע"ש הרב שאולי	02/04/2024	מוטי עזרן	3.5	תשתיות	1	צד צפון מערב של בניין שלם	בריוכות הסתעפות בולטות מעל פני הקרקע	נדרשבליישר או לתחום	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - תומר משה	
31	בית ספר אולפנא לבנות- ע"ש הרב שאולי	02/04/2024	מוטי עזרן	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	חצר קדמית	ריצוף שוקע	לתקן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - תומר משה	

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
32	בית ספר אולפנא לבנות- ע"ש הרב שאולי	02/04/2024	מוטי עזרן	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	בנין הראל	סדקים בקירות חיצוניים, כמו כן נפילה של אריחי חיפוי	נדרש לבדוק ולטפל	מוס"ח מנהל אחזקת	אגף אחזקה			מומנתקן - תומר משה	
33	בית ספר אולפנא לבנות- ע"ש הרב שאולי	02/04/2024	מוטי עזרן	4.4	ציוד ומטפי כיבוי אש	1	בנין שלם פינה חיצונית בדרום מזרח	ברז כיבוי אש ללא ראש ברז	נדרש להשלים ראש ברז	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
34	בית ספר אולפנא לבנות- ע"ש הרב שאולי	02/04/2024	מוטי עזרן	3.30	גדר	1	גדר איסקורת בצד דרום של בית הספר	הגדר נוטה ליפול , מרווחים בין הגדר למדרכה-סכנת נפילה ופציעה	לפתוח קריאה במוקד נדרש לתקן	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
35	בית ספר אולפנא לבנות- ע"ש הרב שאולי	02/04/2024	מוטי עזרן	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	חצר בית הספר	ריצוף שוקע	ליישר	מוס"ח מנהל אחזקת	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - תומר משה	
36	בית ספר אולפנא לבנות- ע"ש הרב שאולי	02/04/2024	מוטי עזרן	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	קירות חיצוניים בניין שלם	סדקים בקירות	לבדוק ולטפל	מוס"ח מנהל אחזקת	אגף אחזקה	שיפוצים		מומנתקן - תומר משה	
37	בית ספר אולפנא לבנות- ע"ש הרב שאולי	02/04/2024	מוטי עזרן	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	קירות בית הספר	חיפוי הקירות בלוחות שיש מתפרק	לבדוק ולטפל	מוס"ח מנהל אחזקת	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - תומר משה	