

ב' 15/4/2024

בית ספר אופק

שד' רוטשילד אשדוד רובע טו

614370

088654540

מבדקי בטיחות מנהל חינוך

סיכום מבדק שנתי

ה' 28/3/2024 9:51


מומנתקן - שי ביאזי

פרטי המוסד	
סמל המוסד	614370
סוג המוסד	בית ספר
שם המוסד	בית ספר אופק
כתובת המוסד	שד' רוטשילד
טלפון המוסד	088654540
פרטי המנהל/ת	לילך אלוש
תאריך המבדק	ה' 28/3/2024
האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0	לא
המבנה מאושר לשימוש	כן
פרטי הבודק	מומנתקן - שי ביאזי
חתימת עורך המבדק	

מסמכים			מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תיאור	תזמון	תאריך מסמך	לא רלוונטי
אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות	פעם ב - 1 שנים	28/3/2024	✓
אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום	פעם ב - 1 שנים	28/3/2024	
גז ראדון	YEAR פעם ב - 1		
חברה לציוד כיבוי	פעם ב - 1 שנים	28/3/2024	✓
חשמלאי בודק	פעם ב - 5 שנים	28/3/2024	
חשמלאי מוסמך	פעם ב - 1 שנים	28/3/2024	
ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים	פעם ב - 1 שנים		✓
יציבות המבנים	פעם ב - 1 שנים	28/3/2024	
יציבות ותקינות סככות והצללות	YEAR פעם ב - 5	28/3/2024	
מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה	פעם ב - 5 שנים		✓
(מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות אפס-ה-1000 או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני משחקים	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני ספורט	פעם ב - 2 שנים	28/3/2024	✓
קרינה מאנטנות סלולריות	YEAR פעם ב - 1		
תקרות תלויות	פעם ב - 5 שנים	28/3/2024	

תאריך/שעה	סעיף	תחום	תאור	קדימו ת	מיקום	המצא	תמונה
28/3/2024 8:40	5.2 3	דלתות	הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה.	1	דלתות	בכול הדלתות החדשות במבנה- חסרים גלגלי האטת דלת. דלתות מקלט - חסר תפס להחזקת הדלת דלתות אולם ספורט- חסר מנגנון האטת דלת. דלת כניסה למבנה - חסר מנגנון האטת דלת	
							
							
28/3/2024 8:48	5.3	מפגעים קבועים וניידים	מתלי מעילים לא יהיו נמוכים מ-1.80 מטר. במידה והגובה יפחת מ-1.80 מטר יש להתקין	2	כיתות 5, 7, 9	מתלי מעילים מתחת לגובה מינימלי ללא מגן	

מגן.



שלט יציאה מואר
נתלש ממקומו
נותרו חוטי חשמל
מוזן חשוף בגובה
2.5 מטר

ליד כיתה 8

1

כל אביזרי
החשמל יהיו
שלמים ומקובעים
למקומם.

מפסקים
ושקעים

9.5

28/3/2024
8:51



שקע חשמל לקוי,
חלק מהשקעים
עובדים וחלקם לא
חשש לקצר חשמלי
ממגע רופף

כיתה 23

1

מערכות חשמל

9

28/3/2024
9:06



תעלת ניקוז
בחלקה שקועה
בחלקה בולטת
מהקרקע עם רשת
ברזל מתרוממת
עם קצוות חדים

כניסה למבנה

1

לא יהיו מפגעי
תשתית בבניין
ובכיתות ובפרט
סדקים במבנה,
רצפות שקועות,
סימני רפיון (כגון
"בטן") בתקרות
תלויות ומפגעי
תשתית אחרים.

מפגעים
קבועים וניידים

5.1
0

28/3/2024
9:15

נמדד בין הכבש
לקצה המדרגה
הפרש גבהים 58
ס"מ . בנוסף על
המדרגה בהיקף
המבנה ילדים
מטפסים לגובה
עולה על מטר
חשש לעלייה
ונפילת ילד

חצר ליד כבש

1

יש להתקין מעקה
בגובה של 1.10
מ' לפחות בכל
מקום בבניין מוסד
החינוך או בחצר
שבו הפרשי
הגובה בין
מפלסים סמוכים
עולים על 50
ס"מ ובכל מקום
שבו מספר
המדרגות עולה
על שלוש.

מעקים
ומסעדים

5.2
9

28/3/2024
9:19



סורי חלונות נמדדו
עם מרווחים בין
האלמנטים 17
ס"מ

כיתות	2	חלונות החוץ של חדרי הלימוד ואולמי ההתקהלות ייקבעו באופן שגובה הסף שלם מהרצפה יהיה- 1.50 מ' לפחות. במידה וגובה סף חלון יפחת מ-1.5 מטר והותקנו התקנים ל"הגבהת הסף או הגבלת פתיחת החלון, המרווח הנוצר לא יעלה על 10 ס"מ. רוחב אדן החלון כלפי פנים לא יעלה על 4 ס"מ למניעת ישיבה. חלונות יזוגו בחומר שאינו מתנפץ	חלונות סורגים	5.1 3	28/3/2024 9:39
-------	---	---	---------------	----------	-------------------

אבנים משתלבות
שקועות ובולטות
סומנו בצבע. חץ
מסומן על כל אורך
השביל שנמצא עם
שקעים

חצר	1	החצר תהיה נקייה ממפגעי בטיחות קבועים או זמניים, ללא בליטות או שקעים, ולא יישארו בה מכשולים או פסולת מכל סוג. חלקים בולטים יהיו עם הגנה עליהם.	תשתיות	3.1	28/3/2024 9:43
-----	---	---	--------	-----	-------------------



נמדד מרווח 18 ס"מ מתחת לשער חשש ליציאת ילד ללא פיקוח/הילכדות

שער כניסת רכב בחירום

2 גדר סורגים יש לייצב בבסיס בטון. הסורגים יהיו אנכיים, במרווחים של לא יותר מ- 10 ס"מ בין מוטות סמוכים ובחוזק הדרוש למניעת כיפופם.

28/3/2024 9:49 גדר 3.2 7

הותקנו צמיגים על הגדר הדבר מקנה אפשרות טיפוס על הגדר

גדר ליד שער

1 הגדר תתנשא לגובה של 2 מ' לפחות מעל פני הקרקע משני צידי הגדר, הגובה יימדד מעל לנקודת מדרג רגל

28/3/2024 9:57 גדר 3.2 6

