

ב' 15/4/2024

בית ספר אילנות

'יאיר 3 אשדוד רובע א

620070

08-8525001

מבדקי בטיחות מנהל חינוך

סיכום מבדק שנתי

מומנתקן - שי ביאזי		ד' 13/3/2024 11:58
פרטי המוסד		
סמל המוסד	620070	
סוג המוסד	בית ספר	
שם המוסד	בית ספר אילנות	
כתובת המוסד	יאיר 3	
טלפון המוסד	08-8525001	
פרטי המנהל/ת	רויטל דרורי	
תאריך המבדק	ד' 13/3/2024	
האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0	לא	
המבנה מאושר לשימוש	כן	
פרטי הבודק	מומנתקן - שי ביאזי	
חתימת עורך המבדק		

מסמכים			מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תיאור	תזמון	תאריך מסמך	לא רלוונטי
אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום	פעם ב - 1 שנים	13/3/2024	✓
	פעם ב - 1 שנים		
גז ראדון	YEAR פעם ב - 1	13/3/2024	✓
חברה לציוד כיבוי	פעם ב - 1 שנים		
חשמלאי בודק	פעם ב - 5 שנים	13/3/2024	
חשמלאי מוסמך	פעם ב - 1 שנים	13/3/2024	
ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים	פעם ב - 1 שנים	13/3/2024	✓
יציבות המבנים	פעם ב - 1 שנים		
יציבות ותקינות סככות והצללות	YEAR פעם ב - 5	13/3/2024	
מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה	פעם ב - 5 שנים		✓
(מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות אפס-ה-1000 או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה)			✓
מתקני משחקים	פעם ב - 1 שנים	13/3/2024	
מתקני ספורט	פעם ב - 2 שנים	13/3/2024	
קרינה מאנטנות סלולריות	YEAR פעם ב - 1		✓
תקרות תלויות	פעם ב - 5 שנים		✓

מפגעים							מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תאריך/שעה	סעיף	תחום	תאור	קדימו ת	מיקום	הממצא	תמונה
13/3/2024 11:24	3.2 2	שבילים	השבילים משערי הכניסה לבניין, דרכי הגישה והשטחים בחצר - כל אלה יהיו סלולים או מרוצפים או כבושים, ללא מהמורות ובלטות, ופניהם מחוספסים, למניעת החלקה.	2	איזור כניסה	אבנים משתלבות שקועות ודשא סינטטי מקופל מהווה אפשרות להפילה	
13/3/2024 11:27	3.1	תשתיות	החצר תהיה נקייה ממפגעי בטיחות קבועים או זמניים, ללא בליטות או שקעים, ולא יישארו בה מכשולים או פסולת מכל סוג. חלקים בולטים יהיו עם הגנה עליהם.	1	חצר	מונח ציוד בנייה בחצר	
13/3/2024 11:29	3.4 8	מתקני משחקים	לא יהיו אזורים, נגועים בחלודה	2	חצר	איזורים נגועים החלודה החיבורים וחיבורים עם נזקים בבדיקה ויזואלית	



כיתות לימוד -
חסרים מגני
אצבעות צד חיצוני (90°)
נדרש הפתיחה מעל
בכול הדלתות
דלתות חדר שקט-
ללא מנגנוני האטה

דלתות 1 הדלתות תצוידנה
באבזר או
באבזרים לצורך
המטרות הבאות:
א. מגן אצבעות
בשני צידי הצירים
באזורים שבהם יש
אפשרות
להילכדות
אצבעות. ב.
האטת אגף הדלת
במהלך סגירתו. ג.
מעצור דלת במצב
פתוח. האבזר
יותקן בקיר, בגובה
אגף הדלת ולא
ברצפה. ד.
במקלט ובמרחב
מוגן יש להתקין
מגן אצבעות
ואלמנט קיבוע
שיותאם לדלת. ה.
בדלתות קלות של
שירותים נדרשת
הגנה מתאימה

דלתות 5.2
3 13/3/2024
11:36

מותקן תאורה
פלורוסנטית מסוג
מתנפץ ללא הגנה

מספר כיתות 2 גופי התאורה יוגנו
פני שביירה
ופגיעות באמצעות
התקנתם
בשקעים, או על-
ידי שימוש בגופי
תאורה מדגמי
"אנטי-ונדל"
(יבדק בבדיקת
(רישוי)

תאורה 11.
7 13/3/2024
11:41



ארון כיבוי אש
ממתכת בגובה מטר
בעל פינות חדות
חשש לפגיעת ראש
לילדים

מסדרון קומה
תחתונה ועליונה

המסדרון יהיה פנוי 1
מחדירת אלמנטים
של המבנה,
לרבות צנרות
שונות, בגובה של
2 מ' מפני
הרצפה.

מסדרון 4.6 13/3/2024
11:46