



כלל מפגעים סקר בטיחות בית ספר אמירים

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
1	בית ספר אמירים	14/03/2024	יעקב פדידה אב הבית	3.27	גדר	2	חצר	מרווחים בבסיס הגדר נמדדו- 14-16 ס"מ , אפשרות ליציאת ילד ללא פיקוח , לכידת ראש בחלק העליון של הגדר קיימים - אלמנטים חדים סכנת פציעה בגדר שער הכניסה גובה נמדד - 150 סמ	לסגור מרווחים להסיר אלמנטים חדים להגבהה גדר ברחבת הכניסה ולהסיר אלמנטים חדים לכול אורך הגדר	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - שי ביאזי	
2	בית ספר אמירים	14/03/2024	יעקב פדידה אב הבית	5.7	מפגעים קבועים וניידים	1	מסדרון קומת קרקע	קולר לא מקובע למניעת התהפכות	לקבוע	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
3	בית ספר אמירים	14/03/2024	יעקב פדידה אב הבית	5.23	דלתות	1	דלתות	כיתה 28- חסר מנגנון האטת דלת . כל דלתות שירותים קומת קרקע - חסר מנגני האטת דלת דלתות הדף מקלטים- חסר תפס להחזקת הדלת במצב פתוח דלתות ספרייה בדלת פנים חסר מגני אצבעות פנימי חיצוני ומנגנון האטת דלת ובדלת כניסה חסר מנגנון האטה -כל דלתות הכניסה ללא מנגנוני האטה ותפס להחזקת הדלת במצב פתוח	להשלים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
4	בית ספר אמירים	14/03/2024	יעקב פדידה אב הבית	9.9	חיווט וכבלי חשמל	1	כלל הכיתות	נמצאו במספר מקומות כבלים ללא כיסוי בתוך תעלה	לפתוח קריה במוקד לסגור	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	אגף חשמל			מומנתקן - שי ביאזי	
5	בית ספר אמירים	14/03/2024	יעקב פדידה אב הבית	5.12	מפגעים קבועים וניידים	1	קומה ראשונה	מוצבים ליד הקיר מעקה שולחנות עם כיסאות. נמסר שאין לאן להזיז את השולחנות ונשאיר במקומם	להוציא	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
6	בית ספר אמירים	14/03/2024	יעקב פדידה אב הבית	5.13	חלונות סורגים	1	כיתות קומה ראשונה	קיימת הגבלת פתיחה על החלונות הרווח הנמדד 15-17 ס"מ	לצמצם למרווח מינימלי 10 ס"מ	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
7	בית ספר אמירים	14/03/2024	יעקב פדידה אב הבית	3.25	מדרגות	2	גרם מדרגות אחורי	חסרים פסים למניעת החלקה	להשלים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
8	בית ספר אמירים	14/03/2024	יעקב פדידה	5.5	מפגעים קבועים וניידים	1	במספר כיתות	נמצאו ארונות לא מקובעים לקיר למניעת התהפכות	לקבע	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	

