

15/4/2024 ב'

בית ספר אמית ב-מקיף דתי ע"ש רוגוזין

לוחמי הגטאות - רובע ב' אשדוד רובע ב

640136

088521802

מבדקי בטיחות מנהל חינוך

סיכום מבדק שנתי

שמואל קצוקר	8:27 15/4/2024 ב'
פרטי המוסד	
סמל המוסד	640136
סוג המוסד	בית ספר
שם המוסד	בית ספר אמית ב-מקיף דתי ע"ש רוגוזין
כתובת המוסד	'לוחמי הגטאות - רובע ב
טלפון המוסד	088521802
פרטי המנהל/ת	סימה פרץ
תאריך המבדק	ג' 2/4/2024
האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0	לא
המבנה מאושר לשימוש	כן
פרטי הבודק	מומנתקן - תומר משה
חתימת עורך המבדק	

תומר

מסמכים			מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תיאור	תזמון	תאריך מסמך	לא רלוונטי
אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות	פעם ב - 1 שנים	2/4/2024	
אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום	פעם ב - 1 שנים	2/4/2024	
גז ראדון	YEAR פעם ב - 1		✓
חברה לצידוד כיבוי	פעם ב - 1 שנים	2/4/2024	
חשמלאי בודק	פעם ב - 5 שנים	16/11/2021	
חשמלאי מוסמך	פעם ב - 1 שנים	2/4/2024	
ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים	פעם ב - 1 שנים		✓
יציבות המבנים	פעם ב - 1 שנים	2/4/2024	
יציבות ותקינות סככות והצללות	YEAR פעם ב - 5	19/9/2021	
מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה	פעם ב - 5 שנים		✓
(מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות אפס-ה-1000 או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני משחקים	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני ספורט	פעם ב - 2 שנים		✓
קרינה מאנטנות סלולריות	YEAR פעם ב - 1		✓
תקרות תלויות	פעם ב - 5 שנים	19/9/2021	

מפגעים						מבדקי בטיחות מנהל חינוך	
תאריך/שעה	סעיף	תחום	תאור	קדימו ת	מיקום	הממצא	תמונה
2/4/2024 7:47	3		חצר המוסד	1	סמוך לאגדרטה	אבני שפה ליד העץ בולטים	
2/4/2024 7:49	5.1 0	מפגעים קבועים וניידים	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	2	סמוך לאגדרטה	ספסל ישיבה עם לוחות עץ בתהליך ריקבון	
2/4/2024 7:53	5.1 0	מפגעים קבועים וניידים	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	1	קיר חיצוני מערבי	ראשינברזים ללא ראש-סכנת פציעה	



2/4/2024 7:57	5.1 0	מפגעים קבועים וניידים	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	1	קיר חיצוני מערבי	סף החלון מפח - בליטות מסוכנות
------------------	----------	--------------------------	--	---	------------------	----------------------------------

2/4/2024 8:07	5.1 0	מפגעים קבועים וניידים	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	1	מספר מקומות בחדר	ריצוף בולט /שוקע
------------------	----------	--------------------------	--	---	---------------------	------------------





תאי ביקורת, בריכות הסתעפות, מגופים, צנרת וכד' יהיו בגובה פני הקרקע בלבד.	1	חצר סמוך לגמל מים	בריכת הסתעפות בולטת	2/4/2024 8:29	3.5	תשתיות
--	---	-------------------	---------------------	---------------	-----	--------



בליטה של אלמנטים
מסוכנים

דלת כניסה
למשרדים

1 הידיות,
המנעולים או
חיפויים
"(רוזטות)" יהיו
שלמים, חלקים
וחופשיים
מבליטת ברגים,
פינים או חלקי
פרזול אחרים.


דלתות 5.2 2/4/2024
4 8:38



2/4/2024 8:43	5.5	מפגעים קבועים וניידים	ארונות, ספריות וכונניות יהיו מקובעים למניעת ההתפכות.	1	חדר מורים	ארון עץ לא מקובע
------------------	-----	-----------------------	--	---	-----------	------------------

2/4/2024 8:45	4.4	ציוד ומטפי כיבוי אש	ציוד הכיבוי ומטפי הכיבוי יהיו שלמים, תקינותם ומקומם בהתאם להוראת גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523, יבדקו פעם בשנה לכל הפחות. בכל מוסד חינוכי ימצא מערכות	1	כתות מחשבים צמודות לחדר מורים	כתות מחשבים מלא מטף כיבוי אש
------------------	-----	---------------------	--	---	-------------------------------	------------------------------

גילוי וכיבוי אש
בהתאם לדרישות
מכ"ר 523



קומסאת חשמל גלויה	חדר מורים	1	כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים למקומם.	מפסקים ושקעים	9.5	2/4/2024 8:47
----------------------	-----------	---	---	------------------	-----	------------------

ארון לא מקובע	חדר שרות לאומי	1	ארונות, ספריות וכונניות יהיו מקובעים למניעת התהפכות.	מפגעים קבועים וניידים	5.5	2/4/2024 8:57
---------------	----------------	---	--	--------------------------	-----	------------------



2/4/2024 11.4 9:08 קירות
1 קירות האולם וחומרי הגימור יהיו חלקים וללא בליטות עד לגובה של 2 מ' מהרצפה. הפינות של הקירות והעמודים שבהן יהיו קטומים

קומה א רחבה פנימית

עמודי מתכת מרובעים ללא מיגון

2/4/2024 5.5 9:10 מפגעים קבועים וניידים
1 ארונות, ספריות וכווניות יהיו מקובעים למניעת התהפכות.

חדר סדנא

ארון מתכת לא מקובע



מפגעים בריצוף
ובקירות

רחבה פנימית
קומה א

1 לא יהיו מפגעי
תשתית בבניין
ובכיתות ובפרט
סדקים במבנה,
רצפות שקועות,
סימני רפיון (כגון
"בטן") בתקרות
תלויות ומפגעי
תשתית אחרים.

מפגעים קבועים
וניידים

5.1
0

2/4/2024
9:13



שבר בקיר	קומה א כתה י בנים	2	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	מפגעים קבועים וניידים	5.1 0	2/4/2024 9:17
----------	----------------------	---	--	--------------------------	----------	------------------



2/4/2024 9:21 5.10 מפגעים קבועים וניידים לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים

1 קומה ב כתה יב ריצוף שוקע

2/4/2024 9:25 5.10 מפגעים קבועים וניידים לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים

1 עליה לקומה שניה שברים ברצפה תחתית גרם מדרגות