



כלל מפגעים סקר בטיחות בית ספר אמית ב

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
1	בית ספר אמית ב- מקיף דתי ע"ש רוגוזין	02/04/2024	סיימון	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	עליה לקומה שניה תחתית גרם מדרגות	שברים ברצפה	לתקן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	שיפוצים		מומנתקן - תומר משה	
2	בית ספר אמית ב- מקיף דתי ע"ש רוגוזין	02/04/2024	סיימון	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	קומה ב כתה יב	ריצוף שוקע	לתקן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	שיפוצים		מומנתקן - תומר משה	
3	בית ספר אמית ב- מקיף דתי ע"ש רוגוזין	02/04/2024	סיימון	5.10	מפגעים קבועים וניידים	2	קומה א כתה י בנינים	שבר בקיר	לתקן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	שיפוצים		מומנתקן - תומר משה	
4	בית ספר אמית ב- מקיף דתי ע"ש רוגוזין	02/04/2024	סיימון	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	רחבה פנימית קומה א	מפגעים בריצוף ובקירות	נדרש לתקן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	שיפוצים		מומנתקן - תומר משה	
5	בית ספר אמית ב- מקיף דתי ע"ש רוגוזין	02/04/2024	סיימון	5.5	מפגעים קבועים וניידים	1	חדר סדנא	ארון מתכת לא מקובע	לקבע	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
6	בית ספר אמית ב- מקיף דתי ע"ש רוגוזין	02/04/2024	סיימון	11.4	קירות	1	קומה א רחבה פנימית	עמודי מתכת מרובעים ללא מיגון	נדרש פגם עד גובה 2 מ'	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	אחזקה		מומנתקן - תומר משה	
7	בית ספר אמית ב- מקיף דתי ע"ש רוגוזין	02/04/2024	סיימון	5.5	מפגעים קבועים וניידים	1	חדר שרות לאומי	ארון לא מקובע	לקבע	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
8	בית ספר אמית ב- מקיף דתי ע"ש רוגוזין	02/04/2024	סיימון	9.5	מפסקים ושקעים	1	חדר מורים	קוססאת חשמל גלויה	לפתוח קריה במוקד נדרש להכניס את החשמל לתוך מערכת סגורה	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	אגף חשמל			מומנתקן - תומר משה	
9	בית ספר אמית ב- מקיף דתי ע"ש רוגוזין	02/04/2024	סיימון	4.4	ציוד ומטפי כיבוי אש	1	כתות מחשבים צמודות לחדר מורים	כתות מחשבים מללא מטף כיבוי אש	מומלץ להתקין מטף מסוג גז	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
10	בית ספר אמית ב- מקיף דתי ע"ש רוגוזין	02/04/2024	סיימון	5.5	מפגעים קבועים וניידים	1	חדר מורים	ארון עץ לא מקובע	לקבע	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
11	בית ספר אמית ב- מקיף דתי ע"ש רוגוזין	02/04/2024	סיימון	5.24	דלתות	1	דלת כניסה למשרדים	בליטה של אלמנטים מסוכנים	לטפל בתיקונו החלפת הדלת	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
12	בית ספר אמית ב- מקיף דתי ע"ש רוגוזין	02/04/2024	סיימון	3.5	תשתיות	1	חצר סמוך לגמל מים	ברירת הסתעפות בולטת	נדרש ליישר	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - תומר משה	
13	בית ספר אמית ב- מקיף דתי ע"ש רוגוזין	02/04/2024	סיימון	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	מספר מקומות בחצר	ריצוף בולט /שוקע	ליישר	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - תומר משה	
14	בית ספר אמית ב- מקיף דתי ע"ש רוגוזין	02/04/2024	סיימון	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	קיר חיצוני מערבי	סף החלון מפח -בליטות מסוכנות	נדרש להחליף	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	שיפוצים		מומנתקן - תומר משה	
15	בית ספר אמית ב- מקיף דתי ע"ש רוגוזין	02/04/2024	סיימון	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	קיר חיצוני מערבי	ראשינברזים ללא ראש-סכנת פגיעה	נדרש למגן או להתקין ראשים לברזים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
16	בית ספר אמית ב- מקיף דתי ע"ש רוגוזין	02/04/2024	סיימון	5.10	מפגעים קבועים וניידים	2	סמוך לאנדרטה	ספסל ישיבה עם לוחות עץ בתהליך ריקבון	להחליף/צלוחות עץ רקובים	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - תומר משה	
17	בית ספר אמית ב- מקיף דתי ע"ש רוגוזין	02/04/2024	סיימון	3		1	סמוך לאנדרטה	אבני שפה ליד העץ בולטים	נדרש ליישר	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	