



## כלל מפגעים סקר בטיחות בית ספר ארזים

| מס"ד | אתר              | תאריך      | שם מתלווה<br>מטעם המוסד<br>ותפקידו | בחר<br>סעיף<br>ליקוי | תחום                     | קדימות<br>המפגע | מיקום<br>המפגע                | תאר את המפגע                                                             | המלצה<br>לטיפול                | גורם מטפל                  | גורם<br>מבצע   | תת<br>מחלקה<br>באחזקה | תת מחלקה<br>בחינוך | שם עורך<br>המבדק      | סטטוס בוצע<br>כן/לא מספר<br>קריאה<br>במוקד |
|------|------------------|------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 1    | בית ספר<br>ארזים | 12/03/2024 | אורי עטר                           | 3.25                 | מדרגות                   | 2               | מדרגות                        | במספר מדרגות פסים למניעת<br>החלקה שחוקים                                 | להחליף<br>פסים<br>שחוקים       | מנהל/ת המוסד<br>ניהול עצמי | מוסד<br>חינוכי |                       | אב בית             | מומנתקן -<br>שי ביאזי |                                            |
| 2    | בית ספר<br>ארזים | 12/03/2024 | אורי עטר                           | 3.22                 | שבילים                   | 2               | חצר כניסה                     | אבנים משתלבות חסרות שקועות<br>ובולטות חשש לפילת ילדים<br>במרוצתם         | לפלס                           | מנהל אחזקת<br>מוס"ח        | אגף<br>אחזקה   | תשתיות                |                    | מומנתקן -<br>שי ביאזי |                                            |
| 3    | בית ספר<br>ארזים | 12/03/2024 | אורי עטר                           | 5.23                 | דלתות                    | 1               | כיתות                         | חסר מנגנון האטה בכיתת<br>תרפיה.<br>לכוון את המנגנוני האטה בכול<br>הדלתות | להשלים/<br>לכוון               | מנהל/ת המוסד<br>ניהול עצמי | מוסד<br>חינוכי |                       | אב בית             | מומנתקן -<br>שי ביאזי |                                            |
| 4    | בית ספר<br>ארזים | 12/03/2024 | אורי עטר                           | 5.5                  | מפגעים קבועים<br>וניידים | 1               | כיתות                         | מספר ארונות לא מקובעים לקיר                                              | לקבע                           | מנהל/ת המוסד<br>ניהול עצמי | מוסד<br>חינוכי |                       | אב בית             | מומנתקן -<br>שי ביאזי |                                            |
| 5    | בית ספר<br>ארזים | 12/03/2024 | אורי עטר                           | 5.23                 | דלתות                    | 1               | כיתה 2ו                       | מגן אצבעות מפורק                                                         | לתקן                           | מנהל/ת המוסד<br>ניהול עצמי | מוסד<br>חינוכי |                       | אב בית             | מומנתקן -<br>שי ביאזי |                                            |
| 6    | בית ספר<br>ארזים | 12/03/2024 | אורי עטר                           | 5.13                 | חלונות סורגים            | 1               | חדר תרפיה                     | חלונות פלסטיק שבורים                                                     | להחליף                         | מנהל/ת המוסד<br>ניהול עצמי | מוסד<br>חינוכי |                       | אב בית             | מומנתקן -<br>שי ביאזי |                                            |
| 7    | בית ספר<br>ארזים | 12/03/2024 | אורי עטר                           | 5.10                 | מפגעים קבועים<br>וניידים | 1               | שירותי בנים<br>קומה<br>שלישית | פתח ניקוז שקוע מהווה מכשול                                               | להתקין<br>מכסה בגובה<br>הריצפה | מנהל אחזקת<br>מוס"ח        | אגף<br>אחזקה   | שיפוצים               |                    | מומנתקן -<br>שי ביאזי |                                            |
| 8    | בית ספר<br>ארזים | 12/03/2024 | אורי עטר                           | 5.10                 | מפגעים קבועים<br>וניידים | 1               | כיתה ג3                       | רצפות התרוממו במפתן הכניסה<br>מהווה סכנת נפילה                           | לפלס                           | מנהל אחזקת<br>מוס"ח        | אגף<br>אחזקה   | שיפוצים               |                    | מומנתקן -<br>שי ביאזי |                                            |
| 9    | בית ספר<br>ארזים | 12/03/2024 | אורי עטר                           | 4.17                 | הכנה למילוט              | 2               | מדרגות                        | חסרים שלטי יציאה מוארים<br>בקומות<br>הכנה לחירום                         | להשלים                         | מנהל אחזקת<br>מוס"ח        | אגף<br>חשמל    |                       |                    | מומנתקן -<br>שי ביאזי |                                            |
| 10   | בית ספר<br>ארזים | 12/03/2024 | אורי עטר                           | 5.7                  | מפגעים קבועים<br>וניידים | 1               | מסדרון קומה<br>ראשונה         | קולר לא מקובע למניעת<br>התהפכות                                          | לקבע                           | מנהל/ת המוסד<br>ניהול עצמי | מוסד<br>חינוכי |                       | אב בית             | מומנתקן -<br>שי ביאזי |                                            |
| 11   | בית ספר<br>ארזים | 12/03/2024 | אורי עטר                           | 3.8                  | תשתיות                   | 2               | חצר                           | חוצים בתחום החצר קווי מתח<br>ומגיעים לגובה כ 3 מטר<br>מהקררקע            | להטמין<br>בקרקע                | מנהל אחזקת<br>מוס"ח        | אגף<br>חשמל    |                       |                    | מומנתקן -<br>שי ביאזי |                                            |

|    |                  |            |          |      |     |   |     |                                                                   |                 |                     |              |        |  |                       |
|----|------------------|------------|----------|------|-----|---|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|--------|--|-----------------------|
| 12 | בית ספר<br>ארזים | 12/03/2024 | אורי עטר | 3.27 | גדר | 2 | חצר | אזורים בגדר של איזור כניסה<br>נמצאו משוחררים / מנותקים<br>בבסיסם. | לתקן/<br>להחליף | מנהל אחזקת<br>מוס"ח | אגף<br>אחזקה | מסגרות |  | מומנתקן -<br>שי ביאזי |
|----|------------------|------------|----------|------|-----|---|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|--------|--|-----------------------|