



כלל מפגעים סקר בטיחות בית ספר אמית אריאל

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
1	בית ספר אריאל	12/03/2024	דוד מור אב הבית	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	שירותי בנות קומה ראשונה	פתח ביקורת בריצפה ניזוק בעל קצוות חדים, חשש למעידה	להשלים מכסה חדש	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
2	בית ספר אריאל	12/03/2024	דוד מור אב הבית	5.17	חלונות סורגים	1	כיתה 19	חלונות זכוכית שבורים	להחליף	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
3	בית ספר אריאל	12/03/2024	דוד מור אב הבית	5.10	מפגעים קבועים וניידים	2	כיתה 11 ד1	על קיר משקוף נמצא סימני סדק וחוסר חומר	לתקן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	שיפוצים		מומנתקן - שי ביאזי	
4	בית ספר אריאל	12/03/2024	דוד מור אב הבית	11.7	תאורה	2	כיתות לימוד	מותקנת תאורה פלורוסנטית מסוג מתנפץ במספר כיתות	להחליף למוגן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף חשמל			מומנתקן - שי ביאזי	
5	בית ספר אריאל	12/03/2024	דוד מור אב הבית	5.23	דלתות	1	דלתות מקלט קומה ראשונה	חסר תפס להחזקת הדלת במצב פתוח	להשלים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
6	בית ספר אריאל	12/03/2024	דוד מור אב הבית	5.10	מפגעים קבועים וניידים	2	מסדרון קומה ראשונה	אריחים שבורים ופינות חדות	לתקן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	שיפוצים		מומנתקן - שי ביאזי	
7	בית ספר אריאל	12/03/2024	דוד מור אב הבית	3.1	תשתיות	1	חצר אחורית מאחורי אולם ספורט	ריצוף עץ במתחם הפרגולה שבור. סכנת נפילה/ הילכדות רגלים.	להשלים אלמנטים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
8	בית ספר אריאל	12/03/2024	דוד מור אב הבית	5.23	דלתות	1	דלתות שירותים אולם ספורט בנות	חסרים מנגנוני האטה	להשלים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
9	בית ספר אריאל	12/03/2024	דוד מור אב הבית	3.27	גדר	2	גדר חניה	נמצאה במרווח 15-17 ס"מ בבסיס קיימת אפשרות ליציאתה ילד ללא פיקוח/ לכידת ראש	לסגור למרווח מינימלי 10 ס"מ	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - שי ביאזי	