

15/4/2024 ב'

בית ספר אשכול

שד' פתח תקווה 12 אשדוד רובע ט

614313

088651025

מבדקי בטיחות מנהל חינוך

סיכום מבדק שנתי

15:42 27/3/2024 ד'

מומנתקן - שי ביאזי

פרטי המוסד	
614313	סמל המוסד
בית ספר	סוג המוסד
בית ספר אשכול	שם המוסד
שד' פתח תקווה 12	כתובת המוסד
088651025	טלפון המוסד
גלית	פרטי המנהל/ת
27/3/2024 ד'	תאריך המבדק
לא	האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0
כן	המבנה מאושר לשימוש
מומנתקן - שי ביאזי	פרטי הבודק
חתימת עורך המבדק	

מסמכים			מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תיאור	תזמון	תאריך מסמך	לא רלוונטי
אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות	פעם ב - 1 שנים	27/3/2024	✓
אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום	פעם ב - 1 שנים	27/3/2024	
גז ראדון	YEAR פעם ב - 1		
חברה לציוד כיבוי	פעם ב - 1 שנים	27/3/2024	✓
חשמלאי בודק	פעם ב - 5 שנים	27/3/2024	
חשמלאי מוסמך	פעם ב - 1 שנים	27/3/2024	
ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים	פעם ב - 1 שנים		✓
יציבות המבנים	פעם ב - 1 שנים	27/3/2024	
יציבות ותקינות סככות והצללות	YEAR פעם ב - 5	27/3/2024	
מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה	פעם ב - 5 שנים		✓
(מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות אפס-ה-1000 או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני משחקים	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני ספורט	פעם ב - 2 שנים	27/3/2024	✓
קרינה מאנטנות סלולריות	YEAR פעם ב - 1		
תקרות תלויות	פעם ב - 5 שנים	27/3/2024	

תאריך/שעה	סעיף	תחום	תאור	קדימו ת	מיקום	המצב	תמונה
27/3/2024 14:18	6.5	מבנה	חלקי מבנהו של המקלט, לרבות ארובות וצינורות סינון, תעלות וצינורות אוורור, ספי כניסה, דלתות פתחי החירום וכו"ב לא יהיו מכשול או מפגע בטיחותי לתלמידים הנעים בשטח וייבנו באופן שתלמידים/ילדים לא יוכלו לטפס עליהם.	2	מקלטים	סולמות יציאת חירום ללא הגבלת גישה	
27/3/2024 14:23	5.2 3	דלתות	הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה.	1	דלתות	כיתה 11-12-31 מנגנון האטה לקוי / חסר כל דלתות השירותים - ללא מנגנון האטה כל דלתות הממ"ד - ללא תפס להחזקת הדלת במצב	 



קולר לא מקובע לקיר למניעת התהפכות
מסדרונות
1
מצנני מים יהיו מותאמים ויעוגנו לקירות למניעת התהפכות.
מפגעים קבועים וניידים
5.7
27/3/2024 14:24

חסרים שלטי יציאה מוארים בחדרי המדרגות. הכנה לחירום
בכול חדרי המדרגות
2
מסלולי המילוט ישלטו בשלטים סטנדרטיים המצביעים על כיוון היציאה. מעל כל פתחי המילוט, הכניסות -לחדרי המדרגות ושערי היציאה החיצוניים יוצבו שלטי יציאה ותותקן תאורת חירום;
הכנה למילוט
4.1
7
27/3/2024 14:44



חלון ללא מגביל
פתיחה

כיתה 24, 17

1 חלונות החוץ של
חדרי הלימוד
ואולמי ההתקהלות
ייקבעו באופן
שגובה הסף שלהם
מהרצפה יהיה-
1.50 מ' לפחות.
במידה וגובה סף
חלון יפחת מ-1.5
מטר והותקנו
התקנים ל"הגבהת
הסף או הגבלת
פתיחת החלון,
המרווח הנוצר לא
יעלה על 10 ס"מ.
רוחב אדן החלון
כלפי פנים לא
יעלה על 4 ס"מ
למניעת ישיבה.
חלונות יזוגו
בחומר שאינו
מתנפץ

חלונות סורגים

5.1
3

27/3/2024
14:52

ארונות לא
מקובעים לקיר
למניעת התהפכות


במספר כיתות

2 ארונות, ספריות
וכונניות יהיו
מקובעים למניעת
התהפכות.

מפגעים קבועים
וניידים

5.5

27/3/2024
14:53



27/3/2024 15:05 5.10 מפגעים קבועים וניידים לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.

27/3/2024 15:08 3.52 מגרשי ספורט מגרשי הספורט יהיו תקינים, ללא שלמים, ללא מפגעים

27/3/2024 15:11 3.27 גדר גדר סורים יש לייצב בבסיס בטון. הסורים יהיו אנכיים, במרווחים של לא יותר מ-10 ס"מ בין מוטות סמוכים ובחוזק הדרוש למניעת כיפופם.

