



כלל מפגעים סקר בטיחות בית ספר אשכול

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
1	בית ספר אשכול	27/03/2024	רועי אב הבית	3.27	גדר	1	מגרש ספורט	גדר פרוצה בפינה של המגרש יש אפשרות ליציאת ילד ללא פיקוח/פציעה	החלפת קטע גדר	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - שי ביאזי	
2	בית ספר אשכול	27/03/2024	רועי אב הבית	3.52	מגרשי ספורט	1	מגרש כדורגל	חסר מיגון עמודים על עמודי הסל.	להשלים	מנהל אחזקת מוס"ח	רשות הספורט			מומנתקן - שי ביאזי	
3	בית ספר אשכול	27/03/2024	רועי אב הבית	5.10	מפגעים קבועים וניידים	2	חדרי שירותים	משקופים רקובים מחלודה חשש מפגיעה ברגלים	לתקן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	שיפוצים		מומנתקן - שי ביאזי	
4	בית ספר אשכול	27/03/2024	רועי אב הבית	5.5	מפגעים קבועים וניידים	2	במספר כיתות	ארונות לא מקובעים לקיר למניעת התהפכות	לקבע	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
5	בית ספר אשכול	27/03/2024	רועי אב הבית	5.13	חלונות סורגים	1	כיתה 24, 17	חלון ללא מגביל פתיחה	להתקין הגבלת פתיחה 10 ס"מ	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
6	בית ספר אשכול	27/03/2024	רועי אב הבית	4.17	הכנה למילוט	2	בכול חדרי המדרגות	חסרים שלטי יציאה מוארים בחדרי המדרגות. הכנה לחירום	לפתוח קריאה במוקד להשלים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	אגף חשמל			מומנתקן - שי ביאזי	
7	בית ספר אשכול	27/03/2024	רועי אב הבית	5.7	מפגעים קבועים וניידים	1	מסדרונות	קולר לא מקובע לקיר למניעת התהפכות	לקבע	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
8	בית ספר אשכול	27/03/2024	רועי אב הבית	5.23	דלתות	1	דלתות	כיתה 11 12 31- מנגנון האטה לקוי / חסר כל דלתות השירותים - ללא מנגנון האטה כל דלתות הממ"ד - ללא תפס להחזקת הדלת במצב	להשלים/ לכוון	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
9	בית ספר אשכול	27/03/2024	רועי אב הבית	6.5	מבנה	2	מקלטים	סולמות יציאת חירום ללא הגבלת גישה	להתקין אלמנט שאפשר לפרק בחירום	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	