



כלל מפגעים סקר בטיחות בית ספר גאולים

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
1	בית ספר גאולים	12/03/2024	אנדר"י	5.5	מפגעים קבועים וניידים	1	כיתות	נמצאו מספר אחרונות לא מקובעים לקיר למניעת התהפכות אב הבית יבדוק ויקבע	לקבע	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
2	בית ספר גאולים	12/03/2024	אנדר"י	3.22	שבילים	1	חצר אחורית ליד מתחם קפיצה לאורך	אבנים משתלבות שקועות בולטות	לרצף מחדש	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - שי ביאזי	
3	בית ספר גאולים	12/03/2024	אנדר"י	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	כיתה 5	קרוע בכניסה לכיתה PVC כיסוי חשש לנפילה	לתקן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	שיפוצים		מומנתקן - שי ביאזי	
4	בית ספר גאולים	12/03/2024	אנדר"י	5.23	דלתות	1	כיתות 19 20+2 ודלתות השירותים קומה 2	חסרים מנגנוני האטה על הדלתות למניעת טריקה	להשלים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
4	בית ספר גאולים	12/03/2024	אנדר"י	5.13	חלונות סורגים	1	כיתת שילוב 19	חלון מתחת לגובה 1.5 ללא נעילה	לנעול	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
6	בית ספר גאולים	12/03/2024	אנדר"י	7.8	כיתות חדרים וגן	1	מקלט קומה שנייה חדר 20	מראת זכוכית מסוג מתנפץ ללא מגן	למגן/ להסיר	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
7	בית ספר גאולים	12/03/2024	אנדר"י	11.7	תאורה	1	במבואת כניסה בכיתות 5, 10	מותקנים גופי תאורה מסוג מתנפץ ללא הגנה.	להחליף למוגן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף חשמל			מומנתקן - שי ביאזי	