

ב' 15/4/2024

בית ספר גלים

הרב קוק 4 אשדוד רובע ב
620187
088553999

מבדקי בטיחות מנהל חינוךסיכום מבדק שנתי

ה' 14/3/2024 9:42מומנתקן - שי ביאזי

פרטי המוסד	
סמל המוסד	620187
סוג המוסד	בית ספר
שם המוסד	בית ספר גלים
כתובת המוסד	הרב קוק 4
טלפון המוסד	088553999
פרטי המנהל/ת	שירית זייברט
תאריך המבדק	ה' 14/3/2024
האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0	לא
המבנה מאושר לשימוש	כן
פרטי הבודק	מומנתקן - שי ביאזי
חתימת עורך המבדק	

מסמכים			מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תיאור	תזמון	תאריך מסמך	לא רלוונטי
אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות	פעם ב - 1 שנים	14/3/2024	
אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום	פעם ב - 1 שנים	14/3/2024	
גז ראדון	YEAR פעם ב - 1	14/3/2024	
חברה לציוד כיבוי	פעם ב - 1 שנים	14/3/2024	
חשמלאי בודק	פעם ב - 5 שנים	14/3/2024	
חשמלאי מוסמך	פעם ב - 1 שנים	14/3/2024	
ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים	פעם ב - 1 שנים		✓
יציבות המבנים	פעם ב - 1 שנים	14/3/2024	
יציבות ותקינות סככות והצללות	YEAR פעם ב - 5		✓
מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה	פעם ב - 5 שנים		✓
(מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות אפס-ה-100 או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני משחקים	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני ספורט	פעם ב - 2 שנים	14/3/2024	
קרינה מאנטנות סלולריות	YEAR פעם ב - 1		✓
תקרות תלויות	פעם ב - 5 שנים	14/3/2024	

תאריך/שעה	סעיף	תחום	תאור	קדימו ת	מיקום	הממצא	תמונה
14/3/2024 8:57	5.2 3	דלתות	הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה.	1	כיתות	כיתת מבנה חוץ- חלקם לא מותקן מנגנון האטת דלת חלקם מנגנון לא מתפקד מומלץ להתקין מנגנון מסוג מחזיר שמן דלת סדנת בישול - מנגנון האטת דלת לא מכוון דלתות כניסה - ללא מנגנון האטת דלת ותפס להחזקת הדלת במצב פתוח	
							
							
14/3/2024 8:59	5.5	מפגעים קבועים וניידים	ארונות, ספריות וכונניות יהיו מקובעים למניעת התהפכות.	1	כיתות	קיימים מספר ארונות לא מקובע למניעת התהפכות	




קופסת שקעי חשמל
ללא כיסוי אפשרות
להכנסת יד לתוך
החיבורים

כיתת יהורית
13

כל אביזרי החשמל 1
יהיו שלמים
ומקובעים
למקומם.

מפסקים
ושקעים 9.5

14/3/2024
9:07

	
	גדר עם אלמנט עקום חצר אחורית 2 גדר סורגים יש לייצב בבסיס בטון. הסורגים יהיו אנכיים, במרווחים של לא יותר מ-10 ס"מ בין מוטות סמוכים ובחוזק הדרוש למניעת כיפופם. גדר 3.27 14/3/2024 9:19
	חסר שלט יציאה מואר דלת כניסה ראשית 2 מסלולי המילוט ישלטו בשלטים סטנדרטיים המצביעים על כיוון היציאה. מעל כל פתחי המילוט, הכניסות -לחדרי המדרגות ושערי היציאה החיצוניים יוצבו שלטי יציאה ותותקן תאורת חירום; הכנה למילוט 4.17 14/3/2024 9:21
	מכונות כרסום וקידוח בכיתה לא נמצא ציוד מגן אישי, ושילוט מתאים, הפעלת המכונות תהיה רק בליווי איש מקצוע סדנת צורפות 1 את המכונות בנגרייה יפעיל רק נגר מנוסה, שזהו עיסוקו העיקרי. ניהול 35.1 14/3/2024 9:36



מוחקנת תאורה
פלורוסנטית מסוג
מתנפץ ללא מגן

רחבי בית
הספר

2 גופי התאורה יוגנו
מפני שבירה
ופגיעות באמצעות
התקנתם
בשקעים, או על-
ידי שימוש בגופי
תאורה מדגמי
"אנטי-ונדל"
(יבדק בבדיקת
(רישוי

11. 14/3/2024
7 9:38
תאורה