

ב' 15/4/2024

בית ספר דביר
ראש פינה 11 אשדוד רובע ט
614511
088656001

מבדקי בטיחות מנהל חינוך

סיכום מבדק שנתי

י' 29/3/2024 10:34

מומנתקן - שי ביאזי

פרטי המוסד	
614511	סמל המוסד
בית ספר	סוג המוסד
בית ספר דביר	שם המוסד
ראש פינה 11	כתובת המוסד
088656001	טלפון המוסד
אוסנת דביר	פרטי המנהל/ת
י' 29/3/2024	תאריך המבדק
לא	האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0
כן	המבנה מאושר לשימוש
מומנתקן - שי ביאזי	פרטי הבודק
חתימת עורך המבדק	



מסמכים			מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תיאור	תזמון	תאריך מסמך	לא רלוונטי
אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום	פעם ב - 1 שנים	29/3/2024	✓
	פעם ב - 1 שנים		
גז ראדון	YEAR פעם ב - 1	29/3/2024	✓
חברה לציוד כיבוי	פעם ב - 1 שנים		
חשמלאי בודק	פעם ב - 5 שנים	29/3/2024	
חשמלאי מוסמך	פעם ב - 1 שנים	29/3/2024	
ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים	פעם ב - 1 שנים	29/3/2024	✓
יציבות המבנים	פעם ב - 1 שנים		
יציבות ותקינות סככות והצללות	YEAR פעם ב - 5	29/3/2024	
מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה	פעם ב - 5 שנים		✓
(מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות אפס-ה-100 או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני משחקים	פעם ב - 1 שנים	29/3/2024	✓
מתקני ספורט	פעם ב - 2 שנים		
קרינה מאנטנות סלולריות	YEAR פעם ב - 1	29/3/2024	✓
תקרות תלויות	פעם ב - 5 שנים		

תאריך/שעה	סעיף	תחום	תאור	קדימו ת	מיקום	הממצא	תמונה
29/3/2024 9:40	9.5	מפסקים ושקעים	כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים למקומם.	1	כיתה ג 2	שקעי לקוי, מקצר	
29/3/2024 10:24	5.1 0	מפגעים קבועים וניידים	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	2	דלתות ממ"ד	חסר גומי אטימה מסביב לדלת למניעת כניסת עשן בחירום.	
29/3/2024 10:26	3.5 2	מגרשי ספורט	מגרשי הספורט יהיו תקינים, ללא שלמים, ללא מפגעים	1	מגרש כדורסל	חסרים מיגונים על עמודי הסל והלוחות	
29/3/2024 10:28	3.2 7	גדר	גדר סורגים יש לייצב בבסיס בטון. הסורגים יהיו אנכיים, במרווחים של לא יותר מ- 10 ס"מ בין מוטות סמוכים ובחוזק	2	מגרש כדורסל	חומה לאחור נזק ממשאית נמצאה לא יציבה אבנים משוחררת.	



הדרוש למניעת
כיפופם.



חסר תפס להחזקת
הדלת במצב פתוח

דלתות
מקלט

2 הדלתות תצוידנה
באבזר או באבזרים
לצורך המטרות
הבאות: א. מגן
אצבעות בשני צידי
הצירים באזורים
שבהם יש אפשרות
להילכדות
אצבעות. ב. האטת
אגף הדלת במהלך
סגירתו. ג. מעצור
דלת במצב פתוח.
האבזר יותקן
בקיר, בגובה אגף
הדלת ולא ברצפה.
ד. במקלט
ובמרחב מוגן יש
להתקין מגן
אצבעות ואלמנט
קיבוע שיותאם
לדלת. ה. בדלתות
קלות של שירותים
נדרשת הגנה
מתאימה.

דלתות 5.2
3 29/3/2024
10:31