



כלל מפגעים סקר בטיחות בית ספר דביר

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה בת באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
1	בית ספר דביר	29/03/2024	יוסי בוחבוט	5.23	דלתות	2	דלתות מקלט	חסר תפס להחזקת הדלת במצב פתוח	להשלים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
2	בית ספר דביר	29/03/2024	יוסי בוחבוט	3.27	גדר	2	מגרש כדורסל	חומה לאחר נזק ממשאית נמצאה לא יציבה אבנים משוחררות.	לתקן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - שי ביאזי	
3	בית ספר דביר	29/03/2024	יוסי בוחבוט	3.52	מגרשי ספורט	1	מגרש כדורסל	חסרים מיגונים על עמודי הסל והלוחות	להשלים	מנהל אחזקת מוס"ח	רשות הספורט			מומנתקן - שי ביאזי	
4	בית ספר דביר	29/03/2024	יוסי בוחבוט	5.10	מפגעים קבועים וניידים	2	דלתות ממ"ד	חסר גומי אטימה מסביב לדלת למניעת כניסת עשן בחירום.	להשלים	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	דלתות		מומנתקן - שי ביאזי	
5	בית ספר דביר	29/03/2024	יוסי בוחבוט	9.5	מפסקים ושקעים	1	כיתה ג 2	שקעי לקוי, מקצר	לפתוח קריאה המוקד המוקד להחליף	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	אגף חשמל			מומנתקן - שי ביאזי	