



כלל מפגעים סקר בטיחות בית ספר היובל

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
1	בית ספר היובל	28/03/2024	נטלי עבטי"ת	3.11	ארגון החצר	1	חצר	גומחות עץ בחצר נמצאו עם שקעים - שקעים בחצר מסומנים ב X אדום	למלא בחול לפלס	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - שי ביאזי	
2	בית ספר היובל	28/03/2024	נטלי עבטי"ת	3.26	גדר	1	חצר אחורית	מותקן בחצר מבנה מעץ אשר מצמצם את את גובה הגדר ל 150 ס"מ	להסיר מבנה עץ / להגבהה גדר	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
3	בית ספר היובל	28/03/2024	נטלי עבטי"ת	3.52	מגרשי ספורט	2	מגרש כדורסל	2 עמודי סל ללא מיגון	למגן	מנהל אחזקת מוס"ח	רשות הספורט			מומנתקן - שי ביאזי	
4	בית ספר היובל	28/03/2024	נטלי עבטי"ת	3.18	ארגון החצר	2	חצר אחורית	קיימים שיחים קוצניים	להסיר	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף נסיעות			מומנתקן - שי ביאזי	
5	בית ספר היובל	28/03/2024	נטלי עבטי"ת	5.10	מפגעים קבועים וניידים	2	קיר חיצוני של הגן הצמוד	נראה בבדיקה ויזואלית נוטה כלפי החצר	לבדיקת קונסטרוקטור	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	שיפוצים		מומנתקן - שי ביאזי	
6	בית ספר היובל	28/03/2024	נטלי עבטי"ת	5.3	מפגעים קבועים וניידים	1	כיתות גורף	מתלי מעילים מתחת לגובה מינימלי ללא מגן	למגן / להגבהה	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
7	בית ספר היובל	28/03/2024	נטלי עבטי"ת	5.38	מעקים ומסעדים	1	מסדרונות קומה שנייה	גובה מעקה נמדד 110 ס"מ נמצאה אפשרות טיפוס	נדרש להתקין מעקה לגובה 120 ס"מ לפחות רצוי 150 להגברת הבטיחות	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - שי ביאזי	
8	בית ספר היובל	28/03/2024	נטלי עבטי"ת	11.7	תאורה	2	כיתות גורף	מותקנת תאורה פלורוסנטיית מסוג מתנפץ מתנפץ	להחליף למוגן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף חשמל			מומנתקן - שי ביאזי	
9	בית ספר היובל	28/03/2024	נטלי עבטי"ת	5.14	חלונות סורגים	1	חלונות ממ"דים סטודיו	חלונות כנף נפתחות ללא מגביל פתיחה או אפשרות לתפוס במצב פתוח אפשרות לפגיעה	להשלים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
10	בית ספר היובל	28/03/2024	נטלי עבטי"ת	5.5	מפגעים קבועים וניידים	1	כיתות גורף	ארונות לא מקובעים למניעת התהפכות במספר כיתות	לקבע	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
11	בית ספר היובל	28/03/2024	נטלי עבטי"ת	9.1	לוחות חשמל	1	שירותים מספר 31	ארון חשמל נמצא בשירותים ללא נעילה	סידורי נעילה	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
12	בית ספר היובל	28/03/2024	נטלי עבטי"ת	5.10	מפגעים קבועים וניידים	2	דלתות ממ"ד	חסר במספר דלתות אטם אטימה מסביב לדלת ממד מונע כניסת עשן בחירום הכנה לחירום .	להשלים	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	דלתות		מומנתקן - שי ביאזי	
13	בית ספר היובל	28/03/2024	נטלי עבטי"ת	9.5	מפסקים ושקעים	1	כיתות	כיתה 20- מכסה שקע חשמל חסר כיתה 25- שקע שבור	פתיחת קריאה במוקד להשלים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	אגף חשמל			מומנתקן - שי ביאזי	
14	בית ספר היובל	28/03/2024	נטלי עבטי"ת	5.23	דלתות	1	כיתות	דלתות מקלט - חסר תפס להחזקת הדלת במצב פתוח כיתות גורף - מנגנוני האטה לא מכוונים כיתה חדר מחשבים- חסר מנגנון האטת דלת דלתות כניסה שירותים גורף - חוסר במנגנוני האטה דלתות יציאה לחצר ללא מנגנוני האטה	להשלים /לכוון	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי	אב בית		מומנתקן - שי ביאזי	
15	בית ספר היובל	28/03/2024	נטלי עבטי"ת	9.18	חדרי מחשב	1	חדר מדעים	תעלות חשמל נמצאו פתוחות קיימת אפשרות הכנסת יד לחוטי החשמל . אב הבית סגר את המתח לכול נקודות החשמל עד לתיקון עם שילוט	לפתוח קריאה במוקד לסגירה לבטח של כול תעלות החשמל	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	אגף חשמל			מומנתקן - שי ביאזי	