



כלל מפגעים סקר בטיחות בית ספר הקריה

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
1	בית ספר הקירייה	09/04/2024	צביקה קרן	6.6	מבנה	1	מקלט-כיתה 24	סולם ללא מיגון למניעת טיפוס	נדרש למגן את הסולם למניעת טיפוס	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
2	בית ספר הקירייה	09/04/2024	צביקה קרן	5.17	חלונות סורגים	1	כיתה מס 7- גורף	כתות מסורגות עם פתח חרום בסורגים ללא מפתח	נדרש להתקין קופסאות ניפוך עם מפתח	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
3	בית ספר הקירייה	09/04/2024	צביקה קרן	5.17	חלונות סורגים	1	כיתה מס 6	קיים מפתח מילוט בחלון מסורג ללא מפתח ליד החלון	נדרש להתקין קופסאות ניפוך עם מפתח	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
4	בית ספר הקירייה	09/04/2024	צביקה קרן	5.24	דלתות	1	מקלט -חדר 32	ידית הדלת לא תקינה	לתקן	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
5	בית ספר הקירייה	09/04/2024	צביקה קרן	4.14	הכנה למילוט	1	יציאת חירום ליד חדר 16	מנגנון לדלת בהלה שבור	לתקן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	דלתות		מומנתקן - תומר משה	
6	בית ספר הקירייה	09/04/2024	צביקה קרן	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	פרוזדור כתות ב	שוקת מים שניים משלשת הברזים תקולים	לתקן	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
7	בית ספר הקירייה	09/04/2024	צביקה קרן	9.5	מפסקים ושקעים	1	פרוזדור כתות ב	תאורה בפרוזדור מרצדת	לפתוח קריאה במוקד להחליף	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
8	בית ספר הקירייה	09/04/2024	צביקה קרן	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	פינה בחצר לכוון מערב	חוסר באבנים משתלבות	להשלים	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - תומר משה	
9	בית ספר הקירייה	09/04/2024	צביקה קרן	5.36	מעקים ומסעדים	1	יציאת מבית הספר לכוון מערב	חוסר במסעד יד	להשלים	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - תומר משה	
10	בית ספר הקירייה	09/04/2024	צביקה קרן	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	מדרגות חירום צד מערב	מדרגות שבורות וחפוי קיר שבור	לתקן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	שיפוצים		מומנתקן - תומר משה	
11	בית ספר הקירייה	09/04/2024	צביקה קרן	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	סמוך למגרש הספורט	רצוף שוקע	ליישר	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - תומר משה	

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה בת באחזקה	תת מחלקה באחזקה	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
12	בית ספר הקירייה	09/04/2024	ג'קי מלכה	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	צד מזרח של החצר	ריצוף בולט	ליישר	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - תומר משה	
13	בית ספר הקירייה	09/04/2024	ג'קי מלכה	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	שביל צד צפון	אבנים משתלבות בולטות	ליישר	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - תומר משה	