



כלל מפגעים סקר בטיחות בית ספר הראל

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה בת באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
1	בית ספר הראל	13/03/2024	ורד אב הבית	3.27	גדר	2	גדר דרומית	בחלק התחתון של הגדר נמצא מרווח של 17 ס"מ אפשרות ליציאה לא מבוקרת של ילד/הילכדות ראש.	לסגור למרווח מינימלי	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - שי ביאזי	
2	בית ספר הראל	13/03/2024	ורד אב הבית	3.22	שבילים	1	חצר	אבנים משתלבות חסרות שקועות ובולטות באיזור הכניסה	לפלס	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - שי ביאזי	
3	בית ספר הראל	13/03/2024	ורד אב הבית	4.17	הכנה למילוט	2	גרם מדרגות	חסר שלט יציאה מואר. הכנה לחירום	להשלים	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף חשמל			מומנתקן - שי ביאזי	
4	בית ספר הראל	13/03/2024	ורד אב הבית	6.5	מבנה	2	מקלט בשני האיזורים	ישנם סולמות ללא מניעת גישה לטיפול ילדים	למנוע גישה	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	