



כלל מפגעים סקר בטיחות בית ספר חבד

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
1	בית ספר חבד	20/03/2024	יחיאל פרץ	3.27	גדר	2	חצר ליד שער אחורי	ס"מ נמדד איזור בגדר בו 14-160 ס"מ מרווח בגדר בגובה 160 ס"מ במאונך לגדר הותקן גדר פנימית בגובה מטר בשלושה נקודות הדבר קיימת אפשרות טיפוס על הגדר	מקסימלי 10 ס"מ לטגור - למרווח	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - שי ביאזי	
2	בית ספר חבד	20/03/2024	יחיאל פרץ	3.11	ארגון החצר	1	חצר איזור סככה	נמצא חוסר באבנים משתלבות	להשלים	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - שי ביאזי	
3	בית ספר חבד	20/03/2024	יחיאל פרץ	5.10	מפגעים קבועים וניידים	2	חצר	נמצאו סדקים וחוסר חומר בעמודי תמך מבנה המצב גורף על כל העמודים	לבדיקת קונסטרוקטור ותיקון	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	שיפוצים		מומנתקן - שי ביאזי	
4	בית ספר חבד	20/03/2024	יחיאל פרץ	3.1	תשתיות	1	חצר	משטח קרמיקה בולט ושבור לכול האורך באיזור פעילות התלמידים	להסיר משטח/להתקין מעקה ולתקן את הקרמיקות השבורות	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - שי ביאזי	
5	בית ספר חבד	20/03/2024	יחיאל פרץ	9.5	מפסקים ושקעים	1	ספרייה	מפסק חשמלי התנתק מהקיר	לפתוח קריאה במוקד להחזיר המפסק למקומו	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	אגף חשמל			מומנתקן - שי ביאזי	
6	בית ספר חבד	20/03/2024	יחיאל פרץ	5.23	דלתות	1	שירותי בנות	דלת מתכת ללא מנגנון האטה	להשלים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
7	בית ספר חבד	20/03/2024	יחיאל פרץ	9.5	מפסקים ושקעים	1	כיתה 4	חסר מכסה על שקעי חשמל וקיימת גישה לחוטי חשמל	לפתוח קריאה במוקד להשלים מכסי חשמל בקופסא	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	אגף חשמל			מומנתקן - שי ביאזי	
8	בית ספר חבד	20/03/2024	יחיאל פרץ	11.7	תאורה	2	כלל הכיתות	מותקנת תאורה פלורוסנטית מסוג מתנפץ במספר כיתות ללא הגנה	להחליף למגן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף חשמל			מומנתקן - שי ביאזי	
9	בית ספר חבד	20/03/2024	יחיאל פרץ	5.3	מפגעים קבועים וניידים	1	כלל הכיתות	מתלי מעילים מתחת לגובה 1.8 מטר ללא מגן	למגן/להגבהה	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
10	בית ספר חבד	20/03/2024	יחיאל פרץ	5.23	דלתות	1	דלתות	כל דלתות הממ"ד- חסר תפס להחזקת הדלת במצב פתוח כיתה 11- גלגלון האטת דלת לא מכונן דלת יציאה לחצר בנים- מנגנון האטת דלת מפורק	להשלים /לכוון	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	