



כלל מפגעים סקר בטיחות בית ספר יהלום

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
1	בית ספר יהלום	27/03/2024	לאה עב"טית	11.1	ארגון אולם	2	אולם	מרווח שוליים קטן ממרווח מינימלי	לסמן מחדש	מנהל אחזקת מוס"ח	רשות הספורט			מומנתקן - שי ביאזי	
2	בית ספר יהלום	27/03/2024	לאה עב"טית	3.26	גדר	2	גדר היקפית	גובה הגדר במספר איזורים 170 ס"מ	להשלים ל 2 מטר לכול אורך הגדר	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - שי ביאזי	
3	בית ספר יהלום	27/03/2024	לאה עב"טית	3.11	ארגון החצר	2	חצר	מבנה מקלטים בחצר -קיימים אלמנטים ממתכת בולטים מהמבנה. שביל ליד מקלט- אבנים משתלבות שקועות רופפות	להסיר/ למגן. לפלס אבנים	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה			מומנתקן - שי ביאזי	
4	בית ספר יהלום	27/03/2024	לאה עב"טית	5.10	מפגעים קבועים וניידים	2	כיתה 26	מסגרת חלון כיתה מפורק	לתקן	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
5	בית ספר יהלום	27/03/2024	לאה עב"טית	5.23	דלתות	1	דלתות	כל הכניסה לשירותים- ללא מנגנון האטת דלת. כיתה 23- מנגנון האטה לא מתפקד דלתות כניסה - חסרים מנגנוני האטת דלת. דלת אולם - חסר מנגנון האטה	להשלים/ לכוון	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
6	בית ספר יהלום	27/03/2024	לאה עב"טית	5.5	מפגעים קבועים וניידים	1	חדר מדעים, חדר יועצת	ארון לא מקובע לקיר למניעת ההתהפכות/ נפילה	לקבע	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
7	בית ספר יהלום	27/03/2024	לאה עב"טית	11.7	תאורה	2	במספר כיתות	מותקנת תאורה פלורוסנטית מסוג מתנפץ ללא הגנה	להחליף למוגן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף חשמל			מומנתקן - שי ביאזי	
8	בית ספר יהלום	27/03/2024	לאה עב"טית	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	כיתה 3	גוף תאורה משוחרר בחלקו	לפתוח קריאה במוקד לחזוק גוף תאורה לתקרה	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	אגף חשמל			מומנתקן - שי ביאזי	
9	בית ספר יהלום	27/03/2024	דוד דנינו	5.10	מפגעים קבועים וניידים	2	ספרייה	נמצאו סימנים לחדירת מי גשמים באיזור תשתית חשמל לכול אורך הקיר.	לאטום	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	איטום		מומנתקן - שי ביאזי	
10	בית ספר יהלום	27/03/2024	דוד דנינו	7		1	ספרייה	חפצים (דרכוקות) מונחים בגובה מטר בהשיג ידם של ילדים, עלולים ליפול ולפצוע	להכניס לארון נעול	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	