

בית ספר אמית חטיבה צעירה-ישיבה תיכונית חדשה

רחוב כינור אשדוד רובע מע"ר

640003

088590959

סיכום מבדק שנתי		מבדקי בטיחות מנהל חינוך
שמואל קצוקר		ב' 15/4/2024 11:46
פרטי המוסד	640003	
סמל המוסד	בית ספר	
סוג המוסד	בית ספר אמית חטיבה צעירה-ישיבה תיכונית חדשה	
שם המוסד	רחוב כינור	
כתובת המוסד	088590959	
טלפון המוסד	שלום מלול	
פרטי המנהל/ת	א' 31/3/2024	
תאריך המבדק	לא	
? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0	כן	
המבנה מאושר לשימוש	מומנתקן - תומר משה	
פרטי הבודק		

מסמכים			מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תיאור	תזמון	תאריך מסמך	לא רלוונטי
אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום גז ראדון	פעם ב - 1 שנים	31/3/2024	
	פעם ב - 1 שנים		✓
	YEAR פעם ב - 1		✓
חברה לציוד כיבוי	פעם ב - 1 שנים	31/3/2024	
חשמלאי בודק	פעם ב - 5 שנים	31/3/2024	
חשמלאי מוסמך	פעם ב - 1 שנים	31/3/2024	
ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים	פעם ב - 1 שנים		✓
יציבות המבנים	פעם ב - 1 שנים	31/3/2024	
יציבות ותקינות סככות והצללות	YEAR פעם ב - 5		✓
מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה	פעם ב - 5 שנים		✓
(מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות אפס-ה-100 או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני משחקים	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני ספורט	פעם ב - 2 שנים	31/3/2024	
קרינה מאנטנות סלולריות	YEAR פעם ב - 1		✓
תקרות תלויות	פעם ב - 5 שנים	31/3/2024	

מפגעים						מבדקי בטיחות מנהל חינוך	
תאריך/שעה	סעיף	תחום	תאור	קדימו ת	מיקום	הממצא	תמונה
31/3/2024 12:50	3.11	ארגון החצר	החצר תאורגן באופן שיבטיח בטיחות מרבית בעת תנועה ופעילות של תלמידים.	1	חצר דרומית מול קפיטריה	אבנים משתלבות שקועות	
31/3/2024 12:53	3.5	תשתיות	תאי ביקורת, בריכות הסתעפות, מגופים, צנרת וכד' יהיו בגובה פני הקרקע בלבד.	1	חצר מול הקפיטריה	בריכת הסתעפות בולטת	
31/3/2024 12:59	3.11	ארגון החצר	החצר תאורגן באופן שיבטיח בטיחות מרבית בעת תנועה ופעילות של תלמידים.	1	חצר קדמית גובל עם הקיוסק	ריצוף שוקע	



גובה השער מהקרקע 15 ס"מ	שער קדמי של בית הספר	1	השער יהיה באופן שלא יהיה אפשר לטפס עליו או לזחול מתחתיו וגובהו יהיה בגובה 2 מטר.	שערים	3.38	31/3/2024 13:08
----------------------------	-------------------------	---	--	-------	------	--------------------

מעצרה ללא שלוט תקני	חדר משאבות	1	חומרי חיטוי יאוחסנו במקום נעול ומאוורר. יותקנו שלטים "סכנה!" חומרים "מסוכנים".	חומרי חיטוי	39.4	31/3/2024 13:17
------------------------	------------	---	---	-------------	------	--------------------

חיפוי הקיר מפורר, שבור במספר מקומות	קיר גובל עם בית כנסת צד צפון של בית הספר	1	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	מפגעים קבועים וניידים	5.10	31/3/2024 13:21
---	--	---	--	--------------------------	------	--------------------



צנור שרשרי בולט

פינה צפון
מערבית של
מגרש הספורט
מבחוץ


1

לא יהיו מפגעי
תשתית בבניין
ובכיתות ובפרט
סדקים במבנה,
רצפות שקועות,
סימני רפיון (כגון
"בטן") בתקרות
תלויות ומפגעי
תשתית אחרים.

מפגעים
קבועים וניידים

5.10

31/3/2024
13:25



31/3/2024 13:31	3.42	חניית רכב ואופניים	1	במקומות שבהם התלמידים מרבים להשתמש באופניים, יוקצה שטח בתחום חצר מוסד החינוך לסככת חנייה לאופניים. הגישה באופניים אל הסככה תהיה ישירה מבחוץ, ולא תחצה צירי תנועה של התלמידים, החניה תהיה על הקרקע בלבד.	שביל גובל עם מגרש הספורט	קיימת חנייה לאופניים בתוך המוסד מסודרת אך בפועל החנייה נעשת על שבילים בבחצר
--------------------	------	-----------------------	---	--	-----------------------------	--


31/3/2024 13:34	3.33	שערים	1	פרוזל השער יכלול סגר ומנעול הניתנים להפעלה מבפנים ומבחוץ, עם אפשרות לקביעת השער במצב פתוח. לא יהיו בליטות אלמנטים מהשער.	שערים במגרש הספורט	שערים ניתנים לשליפה-גורף
--------------------	------	-------	---	---	-----------------------	-----------------------------



31/3/2024 13:40	3.11	ארגון החצר	1	החצר תאורגן באופן שיבטיח בטיחות מרבית בעת תנועה ופעילות של תלמידים.	צד מזרח של קיר מגרש הספורט	ברזי כיבוי אש וארון השקייה ללא מיגון
31/3/2024 13:51	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	חדר ספרייה	תשתית תקשורת וחשמל ללא מיגון



צגרת של חשמל ברצפת החדר במרכז	חדר מורים	1	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	מפגעים קבועים וניידים	5.10	31/3/2024 13:57
-------------------------------------	-----------	---	--	--------------------------	------	--------------------



מצנן מים חדר מורים 1 מצנני מים יהיו מותאמים ויעוגנו לקירות למניעת ההתהפכות. מפגעים קבועים וניידים 5.7 31/3/2024 13:59

אילתורי חשמל למקרר חדר מורים 1 כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים למקומם. מפסקים ושקעים 9.5 31/3/2024 14:00

גובה מסנן למערכת טיהור אויר בגובה ראש- סכנת פגיעה מקלט 1 חלקי מבנה של המקלט, לרבות ארובות וצינורות סינון, תעלות וצינורות אוורור, ספי כניסה, דלתות פתחי החירום וכו"ב לא יהיו מכשול או מפגע בטיחותי לתלמידים הנעים בשטח וייבנו באופן שתלמידים/ מבנה 6.5 31/3/2024 14:23

ילדים לא יוכלו
לטפס עליהם.



קיר עם סדקים מדורגים	קיר מרפסת הגדולה בצד המזרחי	1	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	מפגעים קבועים וניידים	5.10	31/3/2024 14:25
-------------------------	-----------------------------------	---	--	--------------------------	------	--------------------

	31/3/2024 14:32 5.10 מפגעים קבועים וניידים 1 לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים. מרפסת קומה 3 בקיר מזרחי סדק מדורג בקיר (הערה מעל המרפסת הגדולה בהמשך לסדק קודם)
	31/3/2024 14:34 5.10 מפגעים קבועים וניידים 1 לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים. קיר מזרחי במפסת קומה ד סדק בקיר בהמשך לסדקים בקומות ב+ג
	31/3/2024 14:39 12.1 4 שטיפת עיניים 1 בכל מעבדה לכימיה תותקן עמדה תקנית לשטיפת עיניים(עם כיסוי למניעת הצטברות אבק), משולב או נפרד ממקלחת החירום. מעבדה של ביולוגיה קיימת משטפת עיניים ללא מערכת ניקוז



31/3/2024 14:44 12.1 4 שטיפת עיניים בכל מעבדה לכימיה תותקן עמדה תקנית לשטיפת עיניים(עם כיסוי למניעת הצטברות אבק), משולב או נפרד ממקלחת החירום.

מעבדה לביולוגיה א משטפת עיניים ללא מערכת ניקוז

31/3/2024 14:47 4.4 ציוד ומטפי כיבוי אש ציוד ומטפי כיבוי אש

חדר הכנה מעבדה לביולוגיה מטף כיבוי אש מונח על הרצפה

31/3/2024 14:59 11.1 3 מתקני ספורט אין להשאיר באולם מתקנים נידים המאפשרים טיפוס (סולמות, פיגומים וכד') לא יהיו מתקנים נידים המאפשרים טיפוס (סולמות, פיגומים וכד') אין לאחסן ציוד שאינו שייך למהות

חדר כושר סולם עץ עם גובל מפתח מאולתר

