



כלל מפגעים סקר בטיחות בית ספר מדרשה לבנות

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
1	בית ספר מדרשת לבנות אולפנה מדעים ואומניות	07/04/2024	יגאל מיימון - אב הבית	4.4	ציוד ומטפי כיבוי אש	1	סמוך לכתה ח1	קושי בפתיחה של ארון כיבוי אש, וחוסר בשלט על הארון	נדרש להשמיש את פתיחת הארון והתקנת שילוט על הארון	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
2	בית ספר מדרשת לבנות אולפנה מדעים ואומניות	07/04/2024	יגאל מיימון - אב הבית	5.17	חלונות סורגים	1	גורף בכל הכתות	קיימים פתחי חרום בסורגים אך לא ניתן לעשות בהם שימוש בשל כך שלא ניתן לפתוח את החלונות	נדרש לטפל שתהייה יציאצ חירום תקינה - גורף בכל הכתות המסורגות	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
3	בית ספר מדרשת לבנות אולפנה מדעים ואומניות	07/04/2024	יגאל מיימון - אב הבית	5.5	מפגעים קבועים וניידים	1	כתה ח3	ארונית לא מקובעת-גורף	לקבע	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
4	בית ספר מדרשת לבנות אולפנה מדעים ואומניות	07/04/2024	יגאל מיימון - אב הבית	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	מקלט קראוונים	קיים מנדף פג תוקף	נדרש לרענן תוקף הנמדף	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
5	בית ספר מדרשת לבנות אולפנה מדעים ואומניות	07/04/2024	יגאל מיימון - אב הבית	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	כתת אומנות	ארון לא מקובע	נדרש לקבע	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
6	בית ספר מדרשת לבנות אולפנה מדעים ואומניות	07/04/2024	יגאל מיימון - אב הבית	3.54	מגרשי ספורט	1	מגרשי הספורט	מגרשים הגובלים עם מכבישים בחלקים של הגדר לא קיימת גדר של 4 מ'	נדרש להתקין גדר בגובה 4 מ' בכל הקטעים הגובלים עם הכבישים	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - תומר משה	
7	בית ספר מדרשת לבנות אולפנה מדעים ואומניות	07/04/2024	יגאל מיימון - אב הבית	3.52	מגרשי ספורט	1	מגרש כדורגל וסל	מגרש מחורץ	נדרש לתקן	מנהל אחזקת מוס"ח	רשות הספורט			מומנתקן - תומר משה	
8	בית ספר מדרשת לבנות אולפנה מדעים ואומניות	07/04/2024	יגאל מיימון - אב הבית	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	ספסלי ישיבה בקרבת מגרש הספורט	חוסר בלוחות ץ בספסלי הישיבה	להשלים צלוחות עץ בספסלים	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - תומר משה	

9	בית ספר מדרשת לבנות אולפנה מדעים ואומניות	07/04/2024	יגאל מיימון - אב הבית	5.36	מעקים ומסעדים	1	מדרגות של יציאת חירום חטיבת ביניים	חוסר במסעד יד למדרגות (4)	נדרש להתקין מסעדי יד משני צידי המדרגות	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות	מומנתקן - תומר משה
10	בית ספר מדרשת לבנות אולפנה מדעים ואומניות	07/04/2024	יגאל מיימון - אב הבית	3.5	תשתיות	1	חצר מזרחית גובל עם קיר של חטיבת ביניים	ברכות הסתעפות בולטות מעל פני הקרקע	לתחום או להנמיךמלגובה 0	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות	מומנתקן - תומר משה
11	בית ספר מדרשת לבנות אולפנה מדעים ואומניות	07/04/2024	יגאל מיימון - אב הבית	5.29	מעקים ומסעדים	1	קיר אחורי של חטיבת ביניים	קירות בגובה של 1 מ'ללא מעקה בטיחות	נדרש להתקין מעקה בטיחות בגובה 1.1 מ' על קירות שמעל ל50 ס"מ	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות	מומנתקן - תומר משה
12	בית ספר מדרשת לבנות אולפנה מדעים ואומניות	07/04/2024	יגאל מיימון - אב הבית	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	קיר מזרחי של אולם הספורט	ריצוף בולט בשביל מאחורי אולם הספורק	נדרש ליישר	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות	מומנתקן - תומר משה
13	בית ספר מדרשת לבנות אולפנה מדעים ואומניות	07/04/2024	יגאל מיימון - אב הבית	4.4	ציוד ומטפי כיבוי אש	1	קיר אולם הספורט	ארון כחבי אש: תוקף הביקורת פג בחודש נוב 2023, כמו כן חסר זרנוקים בארון	לרענ את הציוד ולהשלים את החסר	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי	אב בית	מומנתקן - תומר משה
14	בית ספר מדרשת לבנות אולפנה מדעים ואומניות	07/04/2024	יגאל מיימון - אב הבית	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	חצר מערבית	ספסל דנדה שבור	לצקן או להחליף	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי	אב בית	מומנתקן - תומר משה
15	בית ספר מדרשת לבנות אולפנה מדעים ואומניות	07/04/2024	יגאל מיימון - אב הבית	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	חצר מאחורי חטיבה עליונה	מוצג בחצר ענשברים בבטון	לתקן או לפרק את המוצג	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	אגף אחזקה	תשתיות	מומנתקן - תומר משה
16	בית ספר מדרשת לבנות אולפנה מדעים ואומניות	07/04/2024	יגאל מיימון - אב הבית	3.30	גדר	2	גדר פנימית סמוך לעמדת השומר	גדר מכופפת	לתקן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות	מומנתקן - תומר משה
17	בית ספר מדרשת לבנות אולפנה מדעים ואומניות	07/04/2024	יגאל מיימון - אב הבית	5.10	מפגעים קבועים וניידים	2	ספסלים בכניסה לבית הספר	חוסר בשלבי עץ	להשלים לוחות עץ חסרים	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות	מומנתקן - תומר משה

	מומנתקן - תומר משה		מסגרות	אגף אחזקה	מנהל אחזקת מוס"ח	לתקן, או להחליף	גדר בתהליך של ריקבון עם חלודה	גדר בסמוך לעמדת השומר	1	גדר	3.30	יגאל מיימון - אב הבית	07/04/2024	בית ספר מדרשת לבנות אולפנה מדעים ואומניות	18
--	-----------------------	--	--------	--------------	---------------------	--------------------	----------------------------------	-----------------------------	---	-----	------	--------------------------	------------	--	----