

ב' 15/4/2024

בית ספר רימונים
אפרסמון 3 אשדוד רובע טז
610485
089170784

מבדקי בטיחות מנהל חינוך

סיכום מבדק שנתי

ד' 20/3/2024 10:16		מומנתקן - שי ביאזי
		פרטי המוסד
610485	סמל המוסד	
בית ספר	סוג המוסד	
בית ספר רימונים	שם המוסד	
אפרסמון 3	כתובת המוסד	
089170784	טלפון המוסד	
חלי עסיס	פרטי המנהל/ת	
ד' 20/3/2024	תאריך המבדק	
לא	האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0	
כן	המבנה מאושר לשימוש	
מומנתקן - שי ביאזי	פרטי הבודק	
		חתימת עורך המבדק

מסמכים			מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תיאור	תזמון	תאריך מסמך	לא רלוונטי
אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות	פעם ב - 1 שנים	20/3/2024	
אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום	פעם ב - 1 שנים		✓
גז ראדון	YEAR פעם ב - 1		✓
חברה לציוד כיבוי	פעם ב - 1 שנים	20/3/2024	
חשמלאי בודק	פעם ב - 5 שנים	20/3/2024	
חשמלאי מוסמך	פעם ב - 1 שנים	20/3/2024	
ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים	פעם ב - 1 שנים		✓
יציבות המבנים	פעם ב - 1 שנים	20/3/2024	
יציבות ותקינות סככות והצללות	YEAR פעם ב - 5	20/3/2024	
מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה	פעם ב - 5 שנים	20/3/2024	
(מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות אפס-ה-100 או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני משחקים	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני ספורט	פעם ב - 2 שנים	20/3/2024	
קרינה מאנטנות סלולריות	YEAR פעם ב - 1		✓
תקרות תלויות	פעם ב - 5 שנים	20/3/2024	

מפגעים						מבדקי בטיחות מנהל חינוך	
תאריך/שעה	סעיף	תחום	תאור	קדימו ת	מיקום	המצא	תמונה
20/3/2024 9:03	3.1 1	ארגון החצר	החצר תאורגן באופן שיבטיח בטיחות מרבית בעת תנועה ופעילות של תלמידים.	1	ליד מבנה מנהלה	אבן משתלבת מסביב לעץ בולטת מהקרקע מהווה פוטנציאל למעידה	
20/3/2024 9:13	5.5	מפגעים קבועים וניידים	ארונות, ספריות וכונניות יהיו מקובעים למניעת התהפכות.	1	כיתות	קומה שנייה A בניין ממ"ד - ארונות מתכת לא מקובע לקיר למניעת התהפכות בניין B קומה שנייה כיתה 8- ארון לא מקובע לקיר למניעת התהפכות	
20/3/2024 9:18	5.7	מפגעים קבועים וניידים	מצנני מים יהיו מותאמים ויעוגנו לקירות למניעת התהפכות.	2	בכול המבנים	ברז קולר שבור עם קצה חד	



מגן תאורה פלורוסנטית מתפרק במספר כיתות	כלל A מבנה הכיתות	גופי התאורה יוגנו 1 מפני שבירה ופגיעות באמצעות התקנתם בשקעים, או על- ידי שימוש בגופי תאורה מדגמי "אנטי-ונדל" (יבדק בבדיקת (רישוי).	תאורה	11. 7	20/3/2024 9:21
---	----------------------	--	-------	----------	-------------------



20/3/2024 9:44	5.1 3	חלונות סורגים	1	כיתה 8 B מבנה	חלון כנף ללא מגביל פתיחה	חלונות החוץ של חדרי הלימוד ואולמי ההתקהלות ייקבעו באופן שגובה הסף שלהם מהרצפה יהיה- 1.50 מ' לפחות. במידה וגובה סף חלון יפחת מ-1.5 מטר והותקנו התקנים ל"הגבהת הסף או הגבלת פתיחת החלון, המרווח הנוצר לא יעלה על 10 ס"מ. רוחב אדן החלון כלפי פנים לא יעלה על 4 ס"מ למניעת ישיבה. חלונות יזוגו בחומר שאינו מתנפץ
20/3/2024 10:08	5.1 0	מפגעים קבועים וניידים	1, 2	גרם A מבנה מדרגות חירום	נמצא סדק לרוחב הקיר	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.



דלתות ממ"ד - חסר
תפס להחזקת
הדלת במצב פתוח
בכול הדלתות
דלתות חדר - מורים
חסר מגן אצבעות

דלתות

1 הדלתות תצוידנה
באבזר או
באבזרים לצורך
המטרות הבאות:
א. מגן אצבעות
בשני צידי הצירים
באזורים שבהם
יש אפשרות
להילכדות
אצבעות. ב.
האטת אגף
הדלת במהלך
סגירתו. ג. מעצור
דלת במצב
פתוח. האבזר
יותקן בקיר,
בגובה אגף הדלת
ולא ברצפה. ד.
במקלט ובמרחב
מוגן יש להתקין
מגן אצבעות
ואלמנט קיבוע
שיותאם לדלת.
ה. בדלתות קלות
של שירותים
נדרשת הגנה
מתאימה.

20/3/2024
10:10
5.2
3
דלתות