

ב' 15/4/2024

בית ספר מעלות
'הרב יצחק בוסקילה 36 אשדוד רובע ג
620153
088521148

מבדקי בטיחות מנהל חינוך

סיכום מבדק שנתי

ד' 27/3/2024 9:06

מומנתקן - שי ביאזי

פרטי המוסד	
620153	סמל המוסד
בית ספר	סוג המוסד
בית ספר מעלות	שם המוסד
הרב יצחק בוסקילה 36	כתובת המוסד
088521148	טלפון המוסד
חופית נווה	פרטי המנהל/ת
ד' 27/3/2024	תאריך המבדק
לא	האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0
כן	המבנה מאושר לשימוש
מומנתקן - שי ביאזי	פרטי הבודק
	חתימת עורך המבדק

מסמכים			מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תיאור	תזמון	תאריך מסמך	לא רלוונטי
אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות	פעם ב - 1 שנים	27/3/2024	
אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום	פעם ב - 1 שנים	27/3/2024	
גז ראדון	YEAR פעם ב - 1	27/3/2024	
חברה לציוד כיבוי	פעם ב - 1 שנים	27/3/2024	
חשמלאי בודק	פעם ב - 5 שנים	27/3/2024	
חשמלאי מוסמך	פעם ב - 1 שנים	27/3/2024	
ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים	פעם ב - 1 שנים		✓
יציבות המבנים	פעם ב - 1 שנים	27/3/2024	
יציבות ותקינות סככות והצללות	YEAR פעם ב - 5	27/3/2024	
מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה	פעם ב - 5 שנים		✓
(מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות אפס-ה-100 או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני משחקים	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני ספורט	פעם ב - 2 שנים	27/3/2024	
קרינה מאנטנות סלולריות	YEAR פעם ב - 1		✓
תקרות תלויות	פעם ב - 5 שנים	27/3/2024	


תמונה	הממצא	מיקום	קדימו ת	תאור	תחום	סעיף	תאריך/שעה
	קיים בסדנה כלי עבודה חשמליים, קומפרסור לחץ אוויר ועוד. מונחים קרשי עץ מפוזרים בחדר המלכה מהווים מטען אש. חסר דלת יציאת חירום מהחדר מלכה	חדר נגרות	2	בחדרי מלאכה רועשים תקוימנה בדיקות רעש תקופתיות ציוד ומיכון מרעיש (מדחסים, גנרטורים וכו') יופרד מחלל חדר המלאכה	רעש	13.1 3	27/3/2024 7:49
							
	כיתות 5, 17, 18, כל דלתות השירותים- חסר מנגנון האטת דלת. במספר כיתות - מנגנון האטה לא מתפקד. בכול	דלתות	1	הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש	דלתות	5.23	27/3/2024 7:57



דלתות הממ"ד -
 חסר מגן אצבעות
 ותפס להחזקת
 הדלת דלתות אגף
 חטיבה צעירה
 מאובזרות בדלתות
 ממד כבדות ללא
 תפס למניעת
 פגיעה דלתות
 יציאה, דלת כניסה
 לאולם תפילה -
 חסר מנגנון האטה

אפשרות
 להילכדות
 אצבעות. ב.
 האטת אגף הדלת
 במהלך סגירתו. ג.
 מעצור דלת במצב
 פתוח. האבזר
 יותקן בקיר, בגובה
 אגף הדלת ולא
 ברצפה. ד.
 במקלט ובמרחב
 מוגן יש להתקין
 מגן אצבעות
 ואלמנט קיבוע
 שיותאם לדלת. ה.
 בדלתות קלות של
 שירותים נדרשת
 ההגנה מתאימה.





ארון לא מקובע לקיר למניעת התהפכות מיכלי מים בממדים לא מקובעים לקיר ובנוסף חסרים ברזים לשימוש במיכל מים בחירום

כיתת מספרה, 35 , 36

1 ארונות, ספריות וכוניות יהיו מקובעים למניעת התהפכות.

מפגעים קבועים וניידים

5.5

27/3/2024 8:00



מתלי מעילים ללא
מגן מתחת לגובה
מינימלי

כיתה 32

1

מתלי מעילים לא
יהיו נמוכים
מ-1.80 מטר.
במידה והגובה
יפחת מ-1.80
מטר יש להתקין
מגן.

מפגעים
קבועים וניידים

5.3

27/3/2024
8:23



פתחי ביקורת ללא מכסה במספר חדרי שירותים רגל עלולה להיתפס - שירותים ליד כיתה 32 אריחי קרמיקה נמצאה עם חלקים חדים - משקופים רקובים מחלודה נמצאו עם חלקים חדים

חדרי שירותים

2

לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.

מפגעים קבועים וניידים

5.10

27/3/2024 8:28



שקעים לא
מקובעים לקיר

כיתה 18

כל אביזרי החשמל
יהיו שלמים
ומקובעים
למקומם.

מפסקים
ושקעים

9.5

27/3/2024
8:38

המקלט משמש
חדר פעילות עם
משקולות שמונחים
על סטנדים /
ארונות מדפים
חשש מפילה

מקלט

1

ניתן להשתמש
במקלט באופן
שוטף בהתאם
להנחיות פיקוד
העורף.

שגרה (לא
בחירום)

6.2

27/3/2024
8:45

נמצאו נזקים בחצר
כתוצאה מעבודות
בנייה של הממד.
ספסל עקור, שביל
אבנים משתלבות
שקועות, חלקי עץ
פזורים, רשתות
ברזל, צמיגים לא
מלאים בחול

חצר

1

החצר תהיה נקייה
ממפגעי בטיחות
קבועים או זמניים,
ללא בליטות או
שקעים, ולא
ישארו בה
מכשולים או
פסולת מכל סוג.
חלקים בולטים
יהיו עם הגנה
עליהם.


תשתיות

3.1

27/3/2024
8:52







קיר חיצוני בבדיקה
ויזואלית עם סימני
סדרים לכול אורך
הקיר, קיימת
חדירת מים לכיתה

כיתה 39

2

לא יהיו מפגעי
תשתית בבניין
ובכיתות ובפרט
סדקים במבנה,
רצפות שקועות,
סימני רפיון (כגון
"בטן") בתקרות
תלויות ומפגעי
תשתית אחרים.

מפגעים
קבועים וניידים

5.10

27/3/2024
8:54

פינות פלסטיק
מותקנים על פינות
הקירות בחלק
התחתון נמצאו
במספר מקומות
חוסר בפנלים חשש
לפגיעה ברגלים

מסדרונות

2

לא יהיו מפגעי
תשתית בבניין
ובכיתות ובפרט
סדקים במבנה,
רצפות שקועות,
סימני רפיון (כגון
"בטן") בתקרות
תלויות ומפגעי
תשתית אחרים.

מפגעים
קבועים וניידים

5.10

27/3/2024
9:03

