



כלל מפגעים סקר בטיחות בית ספר מקיף א

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה תת באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע בן/לא מספר קריאה במוקד
1	בית ספר מקיף א	28/03/2024	מאיר	5.23	דלתות	1	קומה עליונה פרוזדור מערבי	דלת שרותים ראשית ללא מגן אצבעות	להתקין מגן אצבעות	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
2	בית ספר מקיף א	28/03/2024	מאיר	5.5	מפגעים קבועים וניידים	1	כיתה 173	ארון לא מקובע	לקבע	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
3	בית ספר מקיף א	28/03/2024	מאיר	5.5	מפגעים קבועים וניידים	1	כיתה 172	2 ארונות מתכת ועלהם ציוד לא מקובעים	לקבע את הארונות/ציוד מעל הארונות	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
4	בית ספר מקיף א	28/03/2024	מאיר	9.5	מפסקים ושקעים	1	כיתה 171	אילתורי מחשמל על הרצפה	התקנות חשמל יבוצעו ע"י חשמלאי מוסמך	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
5	בית ספר מקיף א	28/03/2024	מאיר	4.4	ציוד ומטפי כיבוי אש	1	ליד כיתה 171	גלגלון כיבוי אש התפרק	נדרש לחזק	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
6	בית ספר מקיף א	28/03/2024	מאיר	5.7	מפגעים קבועים וניידים	1	פרוזדור שרותים א קומה	מצנן מים לא מקובע	לקבע	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
7	בית ספר מקיף א	28/03/2024	מאיר	5.13	חלונות סורגים	1	כיתה 133	חלון פתיחה שלו מעל 10 ס"מ	נדרשת הגבלת פתיחה של עד 10 ס"מ	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
8	בית ספר מקיף א	28/03/2024	מאיר	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	כיתה מס 134	סימני ריפיון בתקרה	נדרש בדיקה ע"י מהנדס קונסטרוקציה	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	שיפוצים		מומנתקן - תומר משה	
9	בית ספר מקיף א	28/03/2024	מאיר	4.4	ציוד ומטפי כיבוי אש	1	ארונות כיבוי אש	חלק מהזרנוקים תוקפם -2016 (תוקף צל 5 שנים)	נדרש לבדוק ורענן	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
10	בית ספר מקיף א	28/03/2024	מאיר	9.5	מפסקים ושקעים	1	לובי מכללה	אילתורי חשמל להזנת מכשירי חשמל	נדרש שהתקנות חשמל יבוצעו ע"י חשמלאי מוסמך	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
11	בית ספר מקיף א	28/03/2024	מאיר	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	כיתה יא 2	ארון תיקשורת בגובה ראש ללא מיגון	נדרש למגן	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	

12	בית ספר מקיף א	28/03/2024	מאיר	5.17	חלונות סורגים	1	גורף בעוד כתות	סורגים בחלונות ללא פתח מילוט	נדרש להתקין פתח מילוט	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - תומר משה
13	בית ספר מקיף א	28/03/2024	מאיר	5.5	מפגעים קבועים וניידים	1	כתה 124	ארון מתכת לא מקובע, כמו כן על הארון מונחםמכשירים היכולים ליפול	נדרש לקבע את הארו ולהוריד מעל הארון את הציוד	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה
14	בית ספר מקיף א	28/03/2024	מאיר	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	אנדרטה קומת קרקע	ברזלים עגולים לצורך הנחת זרים בולטים מעל 10 ס"מ	נדרש למגן או לחתוך	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה
15	בית ספר מקיף א	28/03/2024	מאיר	5.5	מפגעים קבועים וניידים	1	כתה 128	ארון מתכת לא מקובע	לקבע	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה
16	בית ספר מקיף א	28/03/2024	מאיר	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	מרחב ירוק קומתת קרקע	עמודי מתכת ללא מיגון	נדרש למגן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	אחזקה		מומנתקן - תומר משה
17	בית ספר מקיף א	28/03/2024	מאיר	4.22	הכנה למילוט	1	יציאת חירום	יציאת חירום מפרוזדור יועצות נעול	נדרש שיציאות החרום תהיינה לא נעולותצדדי להימלט במהירות	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה
18	בית ספר מקיף א	28/03/2024	מאיר	3.53	מגרשי ספורט	1	מגרש כדורגל וסל	מגרש מחורץ	נדרש לתקן	מנהל אחזקת מוס"ח	רשות הספורט			מומנתקן - תומר משה
19	בית ספר מקיף א	28/03/2024	מאיר	11.12	מתקני ספורט	2	חצר קדמית	מתקן כושר חוסר בהוראות שמוש	להשלים	מנהל אחזקת מוס"ח	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה
20	בית ספר מקיף א	28/03/2024	מאיר	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	חצר בית הספר לכוון דרום בחזית	שורשים של עצים בולטים	נדרש לעקור	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף נטיעות			מומנתקן - תומר משה