



כלל מפגעים סקר בטיחות בית ספר מקיף ג

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
1	בית ספר מקיף ג'	20/03/2024	אופיר	5.23	דלתות	1	שרותים אולם ספורט	חסר מגן אצבעות לדלת שרותים	להתקין	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
2	בית ספר מקיף ג'	20/03/2024	אופיר	5.23	דלתות	1	כתה 73	מגן אצבעות מפורק	לתקן	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
3	בית ספר מקיף ג'	20/03/2024	אופיר	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	ספרייה	מחיצה מזכוכית ללא שילוט בולט	נדרש להתקין מדבקה לנראות	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
4	בית ספר מקיף ג'	20/03/2024	אופיר	4.4	ציוד ומטפי כיבוי אש	1	ספריה	מטף מונח על הרצפה	לתלות על הקיר	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
5	בית ספר מקיף ג'	20/03/2024	אופיר	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	כניסה לספרייה	סף הכניסה בולט	לתקן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - תומר משה	
6	בית ספר מקיף ג'	20/03/2024	אופיר	5.13	חלונות סורגים	1	מבנה ראשי כתות בקומה ב	חלק מהחלונות המפתח שלהם מעל 10 ס"מ	להגביל פתיחה של עד 10 ס"מ	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
7	בית ספר מקיף ג'	20/03/2024	אופיר	5.5	מפגעים קבועים וניידים	1	כתה 42	ארון לא מקובע	לקבע	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
8	בית ספר מקיף ג'	20/03/2024	אופיר	5.23	דלתות	1	כתה 39	מגן אצבעות לדלת התפס בולט, גלגלת האטה מפורקת	לתקן	מנהל אחזקת מוס"ח	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
9	בית ספר מקיף ג'	20/03/2024	אופיר	12.15	מקלחת חירום	1	פרוזדור מעבדות ביולוגיה ליד כתה 41	אין מערכת לניקוז המים, חוסר בידית הפעלה	לטפל להשמשת מקלחת החירום	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	שיפוצים		מומנתקן - תומר משה	
10	בית ספר מקיף ג'	20/03/2024	אופיר	4.4	ציוד ומטפי כיבוי אש	1	חדר חשמל	תוקף מטפים לכיבוי אוטומטי פג תוקף המכון לא על החלק הירוק	לבדוק ולטפל	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
11	בית ספר מקיף ג'	20/03/2024	אופיר	4.4	ציוד ומטפי כיבוי אש	1	כתה 47	מטף כיבויאש פג תוקף	להשמיש	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	

12	בית ספר מקיף ג'	20/03/2024	אופיר	5.24	דלתות	1	כתה ח 2	מנגנון דלת שבור	להחליף	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה
13	בית ספר מקיף ג'	20/03/2024	אופיר	4.4	ציוד ומטפי כיבוי אש	1	כתה ח 4	חוסר במטף כיבוי אש	להשלים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה
14	בית ספר מקיף ג'	20/03/2024	אופיר	4.4	ציוד ומטפי כיבוי אש	1	מבנה כתות אור קול- פרוזדור	ברז כיבוי ללא ראש-מפתח	להשלים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה
15	בית ספר מקיף ג'	20/03/2024	אופיר	4.4	ציוד ומטפי כיבוי אש	1	כתה לביולוגיה	מטף כיבוי אש מונח על הריצפה	נדרש לתלות	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה
16	בית ספר מקיף ג'	20/03/2024	אופיר	12.10	מנדף	1	כתה לביולוגיה	תוקף המנדף פג בחודש מרץ 2023	נדרש לבדוק את המנדף ע"י בודק מוסמך	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה
17	בית ספר מקיף ג'	20/03/2024	אופיר	4.4	ציוד ומטפי כיבוי אש	1	כתה לביולוגיה	מטף כיבוי מונח על הרצפה	נדרש לתלות	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה
18	בית ספר מקיף ג'	20/03/2024	אופיר	5.17	חלונות סורגים	1	כתות בבית הספר	כתות מסורגות ללא פתח מילוט	להתקין פתח מילוט תקני	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - תומר משה
19	בית ספר מקיף ג'	20/03/2024	אופיר	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	אולם תלמידים	סימני רטיבות בתקרה	לבדוק ולטפל	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	איטום		מומנתקן - תומר משה
20	בית ספר מקיף ג'	20/03/2024	אופיר	4.13	הכנה למילוט	1	אולם תלמידים	חסרה ידית לדלת הדף	להשלים	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	דלתות		מומנתקן - תומר משה
21	בית ספר מקיף ג'	20/03/2024	אופיר	5.30	מעקים ומסעדים	1	אולם תלמידים	במת מופעים העלייה במדרגות ללא מסעד יד	להתקין מסעד יד	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - תומר משה
22	בית ספר מקיף ג'	20/03/2024	אופיר	5.5	מפגעים קבועים וניידים	1	כתת אומנות	ארון מתכת לא מקובע	לקבע	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה
23	בית ספר מקיף ג'	20/03/2024	אופיר	9.5	מפסקים ושקעים	1	כתת אומנות	לוח חשמל ללא כיסוי מגן	נדרש לפתוח קריאה במוקד להשלמת כיסוי לארון חשמל	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	אגף חשמל			מומנתקן - תומר משה

24	בית ספר מקיף ג'	20/03/2024	אופיר	9.5	מפסקים ושקעים	1	כתת רובטיקה	אילתורי חשמל	יש לנתק את כבל החשמל (כבל המארץ). במידה ויש צורך בנקודות חשמל נוספות יש לפתוח קריאה במוקד	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי	אב בית	תומר משה מומנתקן -
25	בית ספר מקיף ג'	20/03/2024	אופיר	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	כתה ח 5	ארון חשמל בגובה ראש של תלמיד	להגביה את הארון	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף חשמל		תומר משה מומנתקן -
26	בית ספר מקיף ג'	20/03/2024	אופיר	3.5	תשתיות	1	מאחורי בניין מרכז	בריקת הסתעפות גבוה	נדרש למגן למניעת התקלות	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות	תומר משה מומנתקן -
27	בית ספר מקיף ג'	20/03/2024	אופיר	5.30	מעקים ומסעדים	1	שביל מצד שמאל לאולם ספורט	מעקה לא יציב	נדרש לחזק	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות	תומר משה מומנתקן -
28	בית ספר מקיף ג'	20/03/2024	אופיר	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	חצר מאחורי אולם הספורט	עמודים של תורן לדגל עם בליטות המהוות סיכון לפגיעת ראש	למגן	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי	אב בית	תומר משה מומנתקן -
29	בית ספר מקיף ג'	20/03/2024	אופיר	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	חצרות בית הספר	קיימים קירות בגובה מעל 50 ס"מ ללא מעקה	נדרש להתקין מעקות בכל הקירות מגובה 50 ס"מ עד 2.5 מ'	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות	תומר משה מומנתקן -
30	בית ספר מקיף ג'	20/03/2024	אופיר	5.12	מפגעים קבועים וניידים	1	מגרש ספור צפוני	חומה מעל 50 ס"מ ללא מעקה	נדרש להתקין מעקה	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות	תומר משה מומנתקן -
31	בית ספר מקיף ג'	20/03/2024	אופיר	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	טריבונות ישיבה מגרש כדורסל צפוני	צנור בולט מעל הקרקע	לחתוך לגובה 0	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות	תומר משה מומנתקן -
32	בית ספר מקיף ג'	20/03/2024	אופיר	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	במת אמפי	שברים בריצוף	לתקן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות	תומר משה מומנתקן -
33	בית ספר מקיף ג'	20/03/2024	אופיר	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	במת אמפי מאחור	לוח פלסטיק שבור	לפרק	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי	אב בית	תומר משה מומנתקן -
34	בית ספר מקיף ג'	20/03/2024	אופיר	4.4	ציוד ומטפי כיבוי אש	1	מאחורי כתה 57	חסר ראש ברז של כיבוי אש	להשלים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי	אב בית	תומר משה מומנתקן -

35	בית ספר מקיף ג'	20/03/2024	אופיר	4.4	ציוד ומטפי כיבוי אש	1	פרוזדור מערכת מול חדר חשמל	זרנוקים בארון כיבוי אש תוקף 2016-לחמש שנים עד 2021	נדרש לרענן את הציוד	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי	אב בית	מומנתקן - תומר משה
36	בית ספר מקיף ג'	20/03/2024	אופיר	4.4	ציוד ומטפי כיבוי אש	1	קיר מערבי הגובל עם מחסן צבע	ארון כיבוי אש חלוד, תוקף בדיקה פג	נדרש להחליף את הרון ולהשמיש את הציוד	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי	אב בית	מומנתקן - תומר משה
37	בית ספר מקיף ג'	20/03/2024	אופיר	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	קיר חיצוני מעבר לכתה 57	ראש ברז בולט	נדרש למגן	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי	אב בית	מומנתקן - תומר משה
38	בית ספר מקיף ג'	20/03/2024	אופיר	5.29	מעקים ומסעדים	1	מגרש ספורט	טריבונות ישיבה-גובה 1.2 ללא מעקה	להתקין מעקה	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות	מומנתקן - תומר משה
39	בית ספר מקיף ג'	20/03/2024	אופיר	3.54	מגרשי ספורט	1	מגרש ספורט	המגרש גובל עם כביש גובה הגדר נמוכה מ4 מטר	נדרש להתקין גדר 4 מטר בקטע הגובל עם כבישים	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות	מומנתקן - תומר משה