

ב' 15/4/2024

'בית ספר מקיף ד'
'ביאליק 10 אשדוד רובע ה'
640482
08-8551131

סיכום מבדק שנתי		מבדקי בטיחות מנהל חינוך
שמואל קצוקר		א' 31/3/2024 14:17
פרטי המוסד		
סמל המוסד	640482	
סוג המוסד	בית ספר	
שם המוסד	'בית ספר מקיף ד'	
כתובת המוסד	ביאליק 10	
טלפון המוסד	08-8551131	
פרטי המנהל/ת	סמדר אילוז	
תאריך המבדק	ג' 19/3/2024	
האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0	לא	
המבנה מאושר לשימוש	כן	
פרטי הבודק	מומנתקן - תומר משה	
תמונת חתימה		



מסמכים			מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תיאור	תזמון	תאריך מסמך	לא רלוונטי
אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות	פעם ב - 1 שנים	27/3/2024	✓
אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום	פעם ב - 1 שנים	27/3/2024	
גז ראדון	YEAR פעם ב - 1		
חברה לציוד כיבוי	פעם ב - 1 שנים	27/3/2024	
חשמלאי בודק	פעם ב - 5 שנים	19/3/2024	
חשמלאי מוסמך	פעם ב - 1 שנים	27/3/2024	
ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים	פעם ב - 1 שנים	27/3/2024	
יציבות המבנים	פעם ב - 1 שנים	27/3/2024	✓
יציבות ותקינות סככות והצללות	YEAR פעם ב - 5		
מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה	פעם ב - 5 שנים		
(מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות אפס-ה-100 או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני משחקים	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני ספורט	פעם ב - 2 שנים	27/3/2024	✓
קרינה מאנטנות סלולריות	YEAR פעם ב - 1		
תקרות תלויות	פעם ב - 5 שנים	27/3/2024	

מפגעים						מבדקי בטיחות מנהל חינוך	
תאריך/שעה	סעיף	תחום	תאור	קדימו ת	מיקום	הממצא	תמונה
19/3/2024 8:39	3.32	שערים	למבנה קיים - לכל הפחות שני שערים ברוחב 2.2 מטר כל אחד ושער רכב חירום ברוחב 4.5 מטר. רצוי שכיוון הפתיחה יהיה כלפי החוץ.	1	מגרש ספורט שער	שער נפתח לשני כוונים קיים ירווח של הילכדות אצבעות	
19/3/2024 8:42	13.1 0	מכונות וציוד	תימנע הפעלה בלתי מבוקרת של ציוד מסוכן בחדרי המלאכה, על ידי גידורו, נעילתו או ריתוק מתגיו או ברזיו של ציוד כזה במצב "מופסק" או "סגור". נדרש להציב הוראות בטיחות להפעלת ציוד בחדר המלאכה.	1	מגרש ספורט	אין מיגון על עמודי סל	
19/3/2024 8:47	3.18	ארגון החצר	צמחיה במוסד - לא תימצא צמחייה דוקרנית, רעילה. לא ימצאו בחצר עצים וענפים המהווים אפשרות קריסה. לא ימצאו קצוות חדים לאחר גיזום / כריתת צמחיה העצים ימוקמו ויטופלו על מנת להקשות את הטיפול עליהם	1	חצר קדמית	גדם עץ עם פינות חדות	
19/3/2024 9:05	9.5	מפסקים ושקעים	כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים למקומם.	1	ספרייה	אילתורי חשמל	



סימניגריטיות בתקרה ובקיר מזרחי	חדר מנהלת ספרייה	1	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	מפגעים קבועים וניידים	5.10	19/3/2024 9:10
--------------------------------------	---------------------	---	--	--------------------------	------	-------------------

מערכת גילוינאש מושבתת	ספרייה	1	ציוד הכיבוי ומטפי הכיבוי יהיו שלמים, תקינותם ומקומם בהתאם להוראת גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523, יבדקו פעם בשנה לכל הפחות. בכל מוסד חינוכי ימצא מערכות גילוי וכיבוי אש בהתאם	ציוד ומטפי כיבוי אש	4.4	19/3/2024 9:12
--------------------------	--------	---	--	------------------------	-----	-------------------



19/3/2024 9:14	5.10	מפגעים קבועים וניידים	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	1	שרותים בספרייה	סימני רטיבות בתקרה ובקיר
-------------------	------	-----------------------	--	---	----------------	--------------------------

19/3/2024 9:20	18	טרקטורים ומכונות חקלאיות	טרקטורים ומכונות חקלאיות	1	חדר עובדי אחזקה	אבן משחזת ללא מיגון
-------------------	----	--------------------------	--------------------------	---	-----------------	---------------------



19/3/2024 9:25 6 המקלט 1 מקלט סולמות ללא מיגון למניעת טיפוס

19/3/2024 9:29 5.10 מפגעים קבועים וניידים 1 לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים. אולם תיאטרון 53 ישיבה מתחת קיר נמוך משופע

19/3/2024 9:30 5.23 דלתות 1 הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת חוסר במגן אצבעות דלת אולם תיאטרון



במצב פתוח.
האבזר יותקן
בקיר, בגובה אגף
הדלת ולא
ברצפה. ד.
במקלט ובמרחב
מוגן יש להתקין
מגן אצבעות
ואלמנט קיבוע
שיותאם לדלת.
ה. בדלתות קלות
של שירותים
נדרשת הגנה
מתאימה.



חלק מהכתות
מסורגות ללא
חלון חילוף
בסורגים

כתות - גורף

1 החלונות בקומת
הקרקע ובחדרים
בהם יש צורך
בסורגים, למניעת
פריצה דרכם,
בכל כתה או
אולם יהיה לפחות
פתח מילוט אחד
באחד הסורגים
העונים על
הדרישות האלה:
א. פתח המילוט
בסורג יפתח כלפי
חוץ ויהיה במידות
מינימום של 0.80
מ' (רוחב) ו-
1.00 מ' (גובה)
ב. צבע הסורג
המשמש כפתח
מילוט יהיה מסוג
זוהר, פולט אור
משיני הצדדים. ג.
מעל החלון יותקן
שלט זוהר ועליו
כתוב " חלון
חילוף". ד. מפתח
המנעול שעל
הסורג ימצא בתוך
קופסת ניפוף
צבועה באדום
שתיקבע במרחק
לא גדול
מהמנעול שעל
הסורג. מפתחות
נוספים מאותו
הסוג (מאסטר)
יהיו בארון
המפתחות של
מוסד החינוך ובידי
המורה וכל אדם
אחראי לחדר.
קופסת הניפוף
תכיל פטישון
להוצאה מהירה
של המפתח
בשעת חירום.

19/3/2024 9:34
5.17 חלונות סורגים

חוסר במגן
אצבעות

תיאטרון ב חדר
84

1 הדלתות תצוידנה
באבזר או
באבזרים לצורך
המטרות הבאות:
א. מגן אצבעות
בשני צידי הצירים
באזורים שבהם
יש אפשרות
להילכדות
אצבעות. ב.
האטת אגף הדלת
במהלך סגירתו.
ג. מעצור דלת
במצב פתוח.
האבזר יותקן
בקיר, בגובה אגף
הדלת ולא
ברצפה. ד.

19/3/2024 9:39
5.23 דלתות



במקלט ובמרחב
מוגן יש להתקין
מגן אצבעות
ואלמנט קיבוע
שיותאם לדלת.
ה. בדלתות קלות
של שירותים
נדרשת הגנה
מתאימה.



כתה 37 מעבדה ארון מלא מקובע
לביולוגיה

1 ארונות, ספריות
וכונניות יהיו
מקובעים למניעת
התהפכות.

מפגעים קבועים
וניידים

5.5

19/3/2024
9:53



מעבדה לביולוגיה מנגנון הדלת
מתפרק

1 הידיות, המנעולים
או חיפויים
"(רוזטות)" יהיו
שלמים, חלקים
וחופשיים מבליטת
ברגים, פינים או
חלקי פרזול
אחרים.

5.24 דלתות

19/3/2024
9:56