



כלל מפגעים סקר בטיחות בית ספר מקיף ד

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
1	בית ספר מקיף ד'	19/03/2024	מאיר	5.24	דלתות	1	מעבדה לביולוגיה	מנגנון הדלת מתפרק	לתקן	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
2	בית ספר מקיף ד'	19/03/2024	מאיר	5.5	מפגעים קבועים וניידים	1	כתה 37 מעבדה לביולוגיה	ארון מלא מקובע	לקבע	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
3	בית ספר מקיף ד'	19/03/2024	מאיר	5.23	דלתות	1	תיאטרון ב חדר 84	חוסר במגן אצבעות	להתקין	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
4	בית ספר מקיף ד'	19/03/2024	מאיר	5.17	חלונות סורגים	1	כתות -גורף	חלק מהכתות מסורגות ללא חלון חילוץ בסורגים	להתקין צפתח מילוט	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - תומר משה	
5	בית ספר מקיף ד'	19/03/2024	מאיר	5.23	דלתות	1	דלת אולם תיאטרון	חוסר במגן אצבעות	להשלים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
6	בית ספר מקיף ד'	19/03/2024	מאיר	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	אולם תיאטרון 53	ישיבה מתחת קיר נמוך משופע	לשנות את מיקום השולחן	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
7	בית ספר מקיף ד'	19/03/2024	מאיר	6		1	מקלט	סולמות ללא מיגון למניעת טיפוס	למגן סולמות	מנהל אחזקת מוס"ח	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
8	בית ספר מקיף ד'	19/03/2024	מאיר	18	טרקטורים ומכונות חקלאיות	1	חדר עובדי אחזקה	אבן משחזת ללא מיגון	נדרש להתקין את המיגונים	מנהל אחזקת מוס"ח	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
9	בית ספר מקיף ד'	19/03/2024	מאיר	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	שרותים בספרייה	סימני רטיבות בתקרה ובקיר	לבדוק ולטפל	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	איטום		מומנתקן - תומר משה	
10	בית ספר מקיף ד'	19/03/2024	מאיר	4.4	ציוד ומטפי כיבוי אש	1	ספרייה	מערכת גילוינאש מושבתת	לבדוק ולטפל	מנהל אחזקת מוס"ח	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
11	בית ספר מקיף ד'	19/03/2024	מאיר	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	חדר מנהלת ספרייה	סימני רטיבות בתקרה ובקיר מזרחי	לבדוק ולטפל	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	איטום		מומנתקן - תומר משה	

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה בת באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
12	בית ספר מקיף ד'	19/03/2024	מאיר	9.5	מפסקים ושקעים	1	ספרייה	אילתורי חשמל	יש לנתק את כלל כבלי החשמל (כבל מאריך) ממוצרי החשמל. במידה ויש צורך בנקודות חשמל נוספות יש לפתוח קריאה במוקד	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
13	בית ספר מקיף ד'	19/03/2024	מאיר	3.18	ארגון החצר	1	חצר קדמית	גדם עץ עם פינות חדות	לכרות	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	אגף נטיעות			מומנתקן - תומר משה	
14	בית ספר מקיף ד'	19/03/2024	מאיר	13.10	מכונות וציוד	1	מגרש ספורט	אין מיגון על עמודי סל	למגן	מנהל אחזקת מוס"ח	רשות הספורט			מומנתקן - תומר משה	
15	בית ספר מקיף ד'	19/03/2024	מאיר	3.32	שערים	1	מגרש ספורט שער	שער נפתח לשני כוונים קיים ירווח של הילכדות אצבעות	פתיחת השער לכוון אחד וביטול מרווח של הילכדות אצבעות	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - תומר משה	