



כלל מפגעים סקר בטיחות בית ספר מקיף ה

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע בן/לא מספר קריאה במוקד
1	בית ספר מקיף ה' – עליונה	19/03/2024	גדי ביטון מנהל מאחזקה	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	שביל גישה שער קיוסק/מורים	בליטות, אבנים משתלבות בולטות	לתקן/ליישר	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - תומר משה	
2	בית ספר מקיף ה' – עליונה	19/03/2024	גדי ביטון מנהל מאחזקה	3		1	חצר מערבית	ספסל בחצר לוח עץ שבור	לפתוח קריאה במוקד להחליף לוח עץ שבור בספסל	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
3	בית ספר מקיף ה' – עליונה	19/03/2024	רפי חדד אב הבית	5.19	דלתות	1	דלתות שער במה	דלתות חלודות	נדרש להחליף את הדלתות	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - תומר משה	
4	בית ספר מקיף ה' – עליונה	19/03/2024	רפי חדד אב הבית	6.3	דרכי גישה	1	מקלטים גורף	קושי בפתיחת חלונות הפלדה ביציאות החרום	נדרש לטפל לפתיחה מהירה של יציאות החרום	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - תומר משה	
5	בית ספר מקיף ה' – עליונה	19/03/2024	רפי חדד אב הבית	6.6	מבנה	1	מקלטים גורף	סולמות פנימיים במקלט ללא מיגון למניעת טיפוס	נדרש סמגן	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
6	בית ספר מקיף ה' – עליונה	19/03/2024	רפי חדד אב הבית	6.5	מבנה	1	מקלט 21	סף הכניסה בולט ללא צבע בולט	נדרש לצבוע את סף הכניסה בצבע בולט	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
7	בית ספר מקיף ה' – עליונה	19/03/2024	רפי חדד אב הבית	11.10	מתקני ספורט	1	חצר דרומית	ספסל שבור	לפנות/לתקן	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
8	בית ספר מקיף ה' – עליונה	19/03/2024	רפי חדד אב הבית	3.18	ארגון החצר	1	חלר מזרחית	גדם עץ עם בליטות-מסוכן	לכרות את גדם העץ	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
9	בית ספר מקיף ה' – עליונה	19/03/2024	רפי חדד אב הבית	5.29	מעקים ומסעדים	1	במת מופעים בחצר	מעקה ומסעד יד צפוני לא יציב	נדרש לחזק	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - תומר משה	
10	בית ספר מקיף ה' – עליונה	19/03/2024	רפי חדד אב הבית	4.4	ציוד ומטפי כיבוי אש	1	מבואה של הספרייה	ארון כיבוי אש חלוד	להחליף לארון חדש	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	

11	בית ספר מקיף ה' – עליונה	19/03/2024	רפי חדד אב הבית	9.5	מפסקים ושקעים	1	כתה 17 קומת קרקע	ארון חשמל עם מתגי חשמל חיצוניים	נדרש להתקין ארון חשמל למניעת גישה ישירה למתגים ע"י תלמידים	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף חשמל			מומנתקן - תומר משה
12	בית ספר מקיף ה' – עליונה	19/03/2024	רפי חדד אב הבית	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	מעבדה לביוטכנולוגיה	זרם המים במשטפת עיניים חלש	לתקן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	שיפוצים		מומנתקן - תומר משה
13	בית ספר מקיף ה' – עליונה	19/03/2024	רפי חדד אב הבית	12.12	ציוד מגן אישי	1	מעבדה לביו טכנולוגיה	חלק מצידוד עזרה ראשונה לא בתוקף	לרענן את הציוד	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי	אב בית		מומנתקן - תומר משה
14	בית ספר מקיף ה' – עליונה	19/03/2024	רפי חדד אב הבית	9.5	מפסקים ושקעים	1	מעבדה לביולוגיה	אילתורי חשמל	נדרש שהתקנות חשמל יבוצעו ע"י חשמלאי מוסמך לגבי שקע חשמל לפתוח קריאה במוקד. לגבי כבלי חשמל (ככל מאריך) יש לנתק ממוצרי חשמל. במידה וצריך נקודות נוספות לחשמל יש לפתוח קריאה במוקד.	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי	אב בית	מומנתקן - תומר משה	
15	בית ספר מקיף ה' – עליונה	19/03/2024	רפי חדד אב הבית	9.5	מפסקים ושקעים	2	כתה לביולוגיה	חסר שלט לארון חשמל	להתקין שלט	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי	אב בית		מומנתקן - תומר משה
16	בית ספר מקיף ה' – עליונה	19/03/2024	רפי חדד אב הבית	4.4	ציוד ומטפי כיבוי אש	1	כתה לביולוגיה	מטף כיבוי אש מונח על הרצפה	נדרש לתלות	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי	אב בית		מומנתקן - תומר משה
17	בית ספר מקיף ה' – עליונה	19/03/2024	רפי חדד אב הבית	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	מעבדה לביולוגיה- כתת לימוד	ראש ברז בולט ללא מיגון	לפרק או למגן	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי	אב בית		מומנתקן - תומר משה
18	בית ספר מקיף ה' – עליונה	19/03/2024	רפי חדד אב הבית	5.5	מפגעים קבועים וניידים	1	מעבדה לפיזיקה	ארונות לא מקובעים	לקבע	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי	אב בית		מומנתקן - תומר משה

	מומנתקן - תומר משה	אב בית		מוסד חינוכי	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	להוסיף	ארונוט כיבונאש ללא זרנוקים ומזנק	ארונוט כיבוי אש במבנה- גורף	1	ציוד ומטפי כיבוי אש	4.4	רפי חדד אב הבית	19/03/2024	בית ספר מקיף ה' - עליונה	19
	מומנתקן - תומר משה		מסגרות	אגף אחזקה	מנהל אחזקת מוס"ח	להתקין פתח מילוט	כתות מסורגות ללא פתח מילוט	גורפ במספר כתות בבית הספר	1	חלונות סורגים	5.17	רפי חדד אב הבית	19/03/2024	בית ספר מקיף ה' - עליונה	20