

ב' 13/5/2024

בית ספר מקיף ו

החרמון 13 אשדוד רובע יא

644310

088644169

מבדקי בטיחות מנהל חינוך

סיכום מבדק שנתי

מסמכים			מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תיאור	תזמון	תאריך מסמך	לא רלוונטי
אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות	פעם ב - 1 שנים	8/4/2024	✓
אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום	פעם ב - 1 שנים	8/4/2024	
גז ראדון	YEAR פעם ב - 1		
חברה לציוד כיבוי	פעם ב - 1 שנים	8/4/2024	
חשמלאי בודק	פעם ב - 5 שנים	8/4/2024	
חשמלאי מוסמך	פעם ב - 1 שנים	8/4/2024	
ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים	פעם ב - 1 שנים	8/4/2024	
יציבות המבנים	פעם ב - 1 שנים	8/4/2024	
יציבות ותקינות סככות והצללות	YEAR פעם ב - 5	8/4/2024	
מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה	פעם ב - 5 שנים		
(מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות אפס-ה-100 או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה			✓
מתקני משחקים	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני ספורט	פעם ב - 2 שנים	8/4/2024	✓
קרינה מאנטנות סלולריות	YEAR פעם ב - 1		✓
תקרות תלויות	פעם ב - 5 שנים	8/4/2024	

תמונה	הממצא	מיקום	קדימו ת	תאור	תחום	סעיף	תאריך/שעה
	אבנים בולטות תוחמות ערוגה של עץ-סכנת התקלות	חצר קדמית	1	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	מפגעים קבועים וניידים	5.1 0	8/4/2024 12:13
							
							
	קירות מעל 50 ס"מ ללא מעקות	קירות חיצוניים	1	יש להתקין מעקה בגובה של 1.10 מ' לפחות בכל מקום בבניין מוסד החינוך או בחצר שבו הפרשי הגובה בין	מעקים ומסעדים	5.2 9	8/4/2024 12:19

מפלסים סמוכים
עולים על 50
ס"מ ובכל מקום
שבו מספר
המדרגות עולה
על שלוש.



שוקת מים של
המרזב מוגבהת

מעבר בין חנייה
לקפיטריה

1

לא יהיו מפגעי
תשתית בבניין
ובכיתות ובפרט
סדקים במבנה,
רצפות שקועות,
סימני רפיון (כגון
"בטן") בתקרות
תלויות ומפגעי
תשתית אחרים.

מפגעים
קבועים וניידים

5.1
0

8/4/2024
12:22

חוסר במעקות
בקירות מ50 סמ

חצרות גורף

1

יש להתקין מעקה
בגובה של 1.10
מ' לפחות בכל
מקום בבניין מוסד
החינוך או בחצר
שבו הפרשי
הגובה בין
מפלסים סמוכים
עולים על 50
ס"מ ובכל מקום
שבו מספר
המדרגות עולה
על שלוש.

מעקים
ומסעדים

5.2
9

8/4/2024
12:26




8/4/2024 12:28 5.10 מפגעים קבועים וניידים לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.

1 חצר מול מזכירות בית הספר ריצוף שוקע

8/4/2024 12:30 5.10 מפגעים קבועים וניידים לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.


1 חצר שליד אולם הספורט ריצוף שוקע



8/4/2024 12:32 5.3 4 מעקים ומסעדים המעקה ומסעדי- 1 היד ייבנו ברציפות וללא הפסקה לאורך כל מהלך המדרגות. יציאה של שכבה י חוסר במסעדי יד

8/4/2024 12:35 5.1 0 מפגעים קבועים וניידים לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים. ירידה לכוון מגרש הספורט ארון חשמל מול המדרגות-סכנת פגיעה

8/4/2024 12:39 3.5 2 מגרשי ספורט מגרשי הספורט יהיו תקינים, ללא מפגעים מגרשי ספורט משטח המגרש מחורץ-סכנת מעידה



גובה הקיר הגובל
'עם הכביש כ-2.7 מ

מגרש ספורט

1 מגרשים הגובלים
במדרונות,
בכבישים או
בחלקים מזוגים
של הבניין יגודרו
בגדר בגובה
מזערי של 4.00
מ'.

מגרשי ספורט

3.5
4

8/4/2024
12:41



חוסר במיגון לעמוד סל	מגרש ספורט	1	מתקני כדורסל יהיו יציבים וללא סימני פגיעה	מגרשי ספורט	3.59	8/4/2024 12:47
----------------------	------------	---	---	-------------	------	----------------

חוסר במסעדי יד	מדרגות יציאה מאולם ספורט	1	מסעדי יד יותקנו משני צידי מהלך המדרגות .	מעקים ומסעדים	5.36	8/4/2024 12:49
----------------	--------------------------	---	--	---------------	------	----------------

תיחום עץ שבור	מול מגרש הספורט	1	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	מפגעים קבועים וניידים	5.10	8/4/2024 12:51
---------------	-----------------	---	--	-----------------------	------	----------------



גדם עץ-סכנת
התקלות

רחבה צפונית

1

לא יהיו מפגעי
תשתית בבניין
ובכיתות ובפרט
סדקים במבנה,
רצפות שקועות,
סימני רפיון (כגון
"בטן") בתקרות
תלויות ומפגעי
תשתית אחרים.

מפגעים
קבועים וניידים

5.1
0

8/4/2024
13:05

חוסר במגן
אצבעות ובגלגלת
האטה בדלת

כתה אמרסיבית

1

הדלתות תצוידנה
באבזר או
באבזרים לצורך
המטרות הבאות:
א. מגן אצבעות
בשני צידי הצירים
באזורים שבהם
יש אפשרות
להילכדות
אצבעות. ב.
האטה אגף הדלת
במהלך סגירתו.
ג. מעצור דלת

דלתות
5.2
3

8/4/2024
13:21

במצב פתוח.
האבזר יותקן
בקיר, בגובה אגף
הדלת ולא
ברצפה. ד.
במקלט ובמרחב
מוגן יש להתקין
מגן אצבעות
ואלמנט קיבוע
שיותאם לדלת.
ה. בדלתות קלות
של שירותים
נדרשת הגנה
מתאימה.



חלק מהכתות
מסורגות עם פתח
חירום:חסר מתח,
שלט וצבע
למסגרת

כתות מסורגות
גורף


1 החלונות בקומת
הקרקע ובחדרים
בהם יש צורך
בסורגים, למניעת
פריצה דרכם,
בכל כתה או
אולם יהיה לפחות
פתח מילוט אחד
באחד הסורגים
העונים על
הדרישות האלה:
א. פתח המילוט
בסורג יפתח כלפי
חוץ ויהיה במידות
מינימום של 0.80
מ' (רוחב) ו-
1.00 מ' (גובה)
ב. צבע הסורג
המשמש כפתח
מילוט יהיה מסוג
זוהר, פולט אור
משני הצדדים. ג.
מעל החלון יותקן
שלט זוהר ועליו
כתוב " חלון
חילוץ". ד. מפתח
המנעול שעל
הסורג ימצא בתוך
קופסת ניפוח
צבועה באדום
שתיקבע במרחק
לא גדול
מהמנעול שעל
הסורג. מפתחות
נוספים מאותו
הסוג (מאסטר)
יהיו בארון
המפתחות של
מוסד החינוך ובידי
המורה וכל אדם

חלונות סורגים 5.1
7 8/4/2024
13:24

אחראי לחדר.
קופסת הניפוח
תכיל פטישון
להוצאה מהירה
של המפתח
בשעת חירום.


	בחלק מהדלתות חסר גלגלת האטה	דלתות גורף	1	הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטה אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה.	דלתות	5.2 3	8/4/2024 13:30
---	--------------------------------	------------	---	--	-------	----------	-------------------



	סולמות במקלט ללא מיגון למניעת טיפוס	מקלט כתו יא- גורף	1	חלקי מבנה של המקלט, לרבות ארוכות וצינורות סינון, תעלות וצינורות אוורור, ספי כניסה, וכיו"ב לא יהיו מכשול או מפגע בטיחותי וכן ייבנו באופן שתלמידים/ ילדים לא יוכלו לטפס עליהם.	מבנה	6.6	8/4/2024 13:35
---	---	----------------------	---	---	------	-----	-------------------

	ידית שלמדלת המקלט שבור	מקלט כתות יא	1	הידיות, המנעולים או חיפויים "רוטטות" יהיו שלמים, חלקים	דלתות	5.2 4	8/4/2024 13:36
--	---------------------------	--------------	---	---	-------	----------	-------------------

וחופשיים מבליטת
ברגים, פינים או
חלקי פרזול
אחרים.



8/4/2024 13:44 4.4 ציוד ומטפי כיבוי אש 1 ציוד הכיבוי ומטפי הכיבוי יהיו שלמים, תקינותם ומקומם בהתאם להוראת גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523, יבדקו פעם בשנה לכל הפחות. בכל מוסד חינוכי ימצא מערכות גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523

8/4/2024 13:50 4.4 ציוד ומטפי כיבוי אש 1 ציוד הכיבוי ומטפי הכיבוי יהיו שלמים, תקינותם ומקומם בהתאם להוראת גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523, יבדקו פעם בשנה לכל הפחות. בכל מוסד חינוכי ימצא מערכות גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523



8/4/2024 13:52 4.4 ציוד ומטפי כיבוי אש 1 ציוד הכיבוי ומטפי הכיבוי יהיו שלמים, תקינותם ומקומם בהתאם להוראת גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523, יבדקו פעם בשנה לכל הפחות. בכל מוסד חינוכי ימצא מערכות גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523

8/4/2024 14:07 4.1 4 הכנה למילוט 1 בחלל /חדר שתפוסתו 100 איש ומעלה נדרש להתקין מנעול בהלה. אם ישנן מספר כנפיים לדלתות - בכל כנף יותקן מכלול נעילה למנעול בהלה

8/4/2024 14:21 4.3 ציוד ומטפי כיבוי אש 1 עמדות כיבוי ישמשו לחירום בלבד ולא לצרכי משק וניקיון



סימני ריפיון בתקרה	פרוזדור כתות ח	1	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	מפגעים קבועים וניידים	5.1 0	8/4/2024 14:27
--------------------	----------------	---	--	-----------------------	----------	-------------------



8/4/2024 14:28 5.10 מפגעים קבועים וניידים לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים

פרוזדור כתות ח שרותי בנים

חיפוי הקירות נופל

1

8/4/2024 14:31 5.23 דלתות הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת

דלת מקלט -חדר חסר במגן אצבעות

1

במצב פתוח.
האבזר יותקן
בקיר, בגובה אגף
הדלת ולא
ברצפה. ד.
במקלט ובמרחב
מוגן יש להתקין
מגן אצבעות
ואלמנט קיבוע
שיותאם לדלת.
ה. בדלתות קלות
של שירותים
נדרשת הגנה
מתאימה.



8/4/2024 14:34
5.10
מפגעים
קבועים וניידים
לא יהיו מפגעי
תשתית בבניין
ובכיתות ובפרט
סדקים במבנה,
רצפות שקועות,
סימני רפיון (כגון
"בטן") בתקרות
תלויות ומפגעי
תשתית אחרים.

שרותי בנים ליד
כתה 16
חוסר בראש ברז-
סכנת פגיעת פנים
/ראש

8/4/2024 14:36
5.10
מפגעים
קבועים וניידים
לא יהיו מפגעי
תשתית בבניין
ובכיתות ובפרט
סדקים במבנה,
רצפות שקועות,
סימני רפיון (כגון
"בטן") בתקרות
תלויות ומפגעי
תשתית אחרים.

פרוזדורה ליד כתה
16
ברזייה לשתייה לא
תקינה

8/4/2024 14:52
5.36
מעקים
ומסעדים
מסעדי יד יותקנו
משני צידי מהלך
. המדרגות

כניסה ראשית
לביתת הספר
מדרגות ברוחב של
4 מ' עם מסעד יד
אחד



גדר בית הספר עם אלמנטים חדים בחלק העליון, גובה הגדר נמוך משני מטר

גדר חיצונית

1 בכל חלקי הגדר לרבות החלק העליון, לא יהיו אלמנטים חדים המהווים סכנת פציעה לילדים המסתובבים בסביבתה או מטפסים עליה

גדר 3.30 8/4/2024 14:59