



כלל מפגעים סקר בטיחות בית ספר מקיף ו

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
1	בית ספר מקיף ו'	08/04/2024	חי ווקנין	3.30	גדר	1	גדר חיצונית	גדר בית הספר עם אלמנטים חדים בחלק העליון, גובה הגדר נמוך משני מטר	נדרש לבטל את האלמנטים החדים ולהגביה את הגדר לשני מטר מעל משטח הדריכה	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		תומר משה מומנתקן -	
2	בית ספר מקיף ו'	08/04/2024	חי ווקנין	5.36	מעקים ומסעדים	1	כניסה ראשית לבית הספר סמוך לעמדת השומר	קיימים משני מסעדי יד למדרגות ברוחב 7 מ'	נדרש עו שני מסעדי יד על הקירות משני הצדדים	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		תומר משה מומנתקן -	
3	בית ספר מקיף ו'	08/04/2024	חי ווקנין	5.36	מעקים ומסעדים	1	כניסה ראשית לבית הספר	מדרגות ברוחב של 4 מ' עם מסעדי יד אחד	נדרש להתקין עוד שני מסעדי יד גובל עם הקירות מימין ומשמאל	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		תומר משה מומנתקן -	
4	בית ספר מקיף ו'	08/04/2024	חי ווקנין	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	פרוזדורה ליד כיתה 16	ברזייה לשתייה לא תקינה	לתקן	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	תומר משה מומנתקן -	
5	בית ספר מקיף ו'	08/04/2024	חי ווקנין	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	שרותי בנים ליד כיתה 16	חוסר בראש ברז-סכנת פגיעת פנים/ראש	נדרש למגן או לפרק	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	תומר משה מומנתקן -	
6	בית ספר מקיף ו'	08/04/2024	חי ווקנין	5.23	דלתות	1	דלת מקלט - חדר חברותא	חוסר במגן אצבעות	להשלים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	תומר משה מומנתקן -	
7	בית ספר מקיף ו'	08/04/2024	חי ווקנין	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	שרותי בנים פרוזדור כתות ח	חיפוי הקירות נופל	לבדוק ולטפל	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	שיפוצים		תומר משה מומנתקן -	
8	בית ספר מקיף ו'	08/04/2024	חי ווקנין	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	פרוזדור כתות ח	סימני ריפיון בתקרה	לבדוק ולטפל	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	שיפוצים		תומר משה מומנתקן -	
9	בית ספר מקיף ו'	08/04/2024	חי ווקנין	4.3	ציוד ומטפי כיבוי אש	1	ארונות כיבוי אש-גורף	חלק מהארונות משמש כמחסן ל עובדות הניקיון	נדרש שארונות כיבוי האש ישמשו את יעודם	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	תומר משה מומנתקן -	
10	בית ספר מקיף ו'	08/04/2024	חי ווקנין	4.14	הכנה למילוט	1	מבנה מעבדות	חוסר במגננון בהלה בדלת	להתקין	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	דלתות		תומר משה מומנתקן -	

11	בית ספר מקיף ו'	08/04/2024	חי ווקנין	4.4	ציוד ומטפי כיבוי אש	1	קיר חיצוני מאחורי חדר אחות	ברז כיבוינאש ללא ראש לפתיחה-שבור	להחליף ראש לברז	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה
12	בית ספר מקיף ו'	08/04/2024	חי ווקנין	4.4	ציוד ומטפי כיבוי אש	1	ארונות כיבוי אש בפרוזדורים	חלק מהארונות נעולים	חל איסור על נעילת ארונות כיבוי אש	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה
13	בית ספר מקיף ו'	08/04/2024	חי ווקנין	4.4	ציוד ומטפי כיבוי אש	1	ארונות כיבוי אש-גורף	זרנוקים תוקף עד 2021	נדרש לרענן	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה
14	בית ספר מקיף ו'	08/04/2024	חי ווקנין	5.24	דלתות	1	מקלט כתות יא	ידית שלמדלת המקלט שבור	להחליף	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה
15	בית ספר מקיף ו'	08/04/2024	חי ווקנין	6.6	מבנה	1	מקלט כתו יא-גורף	סולמות במקלט ללא מיגון למניעת טיפוס	נדרש למגן	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה
16	בית ספר מקיף ו'	08/04/2024	חי ווקנין	5.23	דלתות	1	דלתות גורף	בחלק מהדלתות חסר גלגלת האטה	להשלים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה
17	בית ספר מקיף ו'	08/04/2024	חי ווקנין	5.17	חלונות סורגים	1	כתות מסורגות גורף	חלק מהכתות מסורגות עם פתח חירום:חסר מתח, שלט וצבע למסגרת	להשלים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה
18	בית ספר מקיף ו'	08/04/2024	חי ווקנין	5.23	דלתות	1	כתה אמרסיבית	חוסר במגן אצבעות ובגלגלת האטה בדלת	להתקין את האלמנטים החסרים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה
19	בית ספר מקיף ו'	08/04/2024	חי ווקנין	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	רחבה צפונית	גדם עץ-סכנת התקלות	לעקור או לתחום	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - תומר משה בדיוק בחצר
20	בית ספר מקיף ו'	08/04/2024	חי ווקנין	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	מול מגרש הספורט	תיחום עץ שבור	לתקן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - תומר משה
21	בית ספר מקיף ו'	08/04/2024	חי ווקנין	5.36	מעקים ומסעדים	1	מדרגות יציאה מאולם ספורט	חוסר במסעדי יד	להתקין	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - תומר משה
22	בית ספר מקיף ו'	08/04/2024	חי ווקנין	3.59	מגרשי ספורט	1	מגרש ספורט	חוסר במיגון לעמוד סל	למגן	מנהל אחזקת מוס"ח	רשות הספורט			מומנתקן - תומר משה
23	בית ספר מקיף ו'	08/04/2024	חי ווקנין	3.54	מגרשי ספורט	1	מגרש ספורט	גובה הקיר הגובל עם הכביש כ2.7 מ'	נדרש שגובה הגדר תהיה 4 מ' לפחות	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - תומר משה

24	בית ספר מקיף ו'	08/04/2024	חי ווקנין	3.52	מגרשי ספורט	1	מגרשי ספורט	משטח המגרש מחורץ-סכנת מעידה	לתקן	מנהל אחזקת מוס"ח	רשות הספורט		מומנתקן - תומר משה
25	בית ספר מקיף ו'	08/04/2024	חי ווקנין	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	ירידה לכוון מגרש הספורט	ארון חשמל מול המדרגות-סכנת פגיעה	נדרש למגן או לתחום	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות	מומנתקן - תומר משה
26	בית ספר מקיף ו'	08/04/2024	חי ווקנין	5.34	מעקים ומסעדים	1	יציאה של שכבה י	חוסר במסעדי יד	להתקין מסעדי יד	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות	מומנתקן - תומר משה
27	בית ספר מקיף ו'	08/04/2024	חי ווקנין	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	חצר שליד אולם הספורט	ריצוף שוקע	ליישר	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות	מומנתקן - תומר משה
28	בית ספר מקיף ו'	08/04/2024	חי ווקנין	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	חצר מול מזכירות בית הספר	ריצוף שוקע	לתקן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות	מומנתקן - תומר משה
28	בית ספר מקיף ו'	08/04/2024	חי ווקנין	5.29	מעקים ומסעדים	1	חצרות גורף	חוסר במעקות בקירות מ50 סמ	להתקין מעקות	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות	מומנתקן - תומר משה
30	בית ספר מקיף ו'	08/04/2024	חי ווקנין	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	מעבר בין חנייה לקפיטריה	שוקת מים של המרזב מוגבהת	נדרש להנמיך	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות	מומנתקן - תומר משה
31	בית ספר מקיף ו'	08/04/2024	חי ווקנין	5.29	מעקים ומסעדים	1	קירות חיצוניים	קירות מעל 50 ס"מ ללא מעקות	להתקין	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות	מומנתקן - תומר משה
32	בית ספר מקיף ו'	08/04/2024	חי ווקנין	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	חצר קדמית	אבנים בולטות תוחמות ערוגה של עץ-סכנת התקלות	נדרש למגן או לפרק או לשתול עץ	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות	מומנתקן - תומר משה