



כלל מפגעים סקר בטיחות בית ספר מקיף ז

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
1	בית ספר מקיף ז'	08/04/2024	יעקב פרטוש	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	כתה 66 2ח	סימני רטיבות בתקרה	לבדוק ולטפל	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	איטום		תומר משה מומנתקן -	
2	בית ספר מקיף ז'	08/04/2024	יעקב פרטוש	5.11	מפגעים קבועים וניידים	1	יציאת צ'ירום מכתות ח	היציאה משופעת ללא פסים למניעת החלקה	נדרש להתקין פסים	מנהל/ת המוסד	מוסד חינוכי		אב בית	תומר משה מומנתקן -	
3	בית ספר מקיף ז'	08/04/2024	יעקב פרטוש	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	כתה 3ט	סימני רטיבות בתקרה	לטפל	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	איטום		תומר משה מומנתקן -	
4	בית ספר מקיף ז'	08/04/2024	יעקב פרטוש	5.7	מפגעים קבועים וניידים	1	רחבת כתות יא	מצנן מים לא מקובע	לקבע	מנהל/ת המוסד	מוסד חינוכי		אב בית	תומר משה מומנתקן -	
5	בית ספר מקיף ז'	08/04/2024	יעקב פרטוש	12.14	שטיפת עיניים	1	כתה לכימיה	משטפת עיניים לא תקינה	נדרש להחליף	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	שיפוצים		תומר משה מומנתקן -	
6	בית ספר מקיף ז'	08/04/2024	יעקב פרטוש	12.14	שטיפת עיניים	1	מעבדה לכימיה	חוסר במקלחת לשטיפה במקרה של אירוע חומס	נדרש להתקין מקלחת בעבדה לכימיה	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	שיפוצים		תומר משה מומנתקן -	
7	בית ספר מקיף ז'	08/04/2024	יעקב פרטוש	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	כתה לביו טכנולוגיה	סימני רטיבות בתקרה	נדרש לבדוק ולטפל	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	איטום		תומר משה מומנתקן -	
8	בית ספר מקיף ז'	08/04/2024	יעקב פרטוש	4.4	ציוד ומטפי כיבוי אש	1	ציוד כיבוי אש גורף	תוקף זרנוקים משנת 2017 תוקף 5 שנים	נדרש לרנן את הזרנוקים בארונות הכיבוי	מנהל/ת המוסד	מוסד חינוכי		אב בית	תומר משה מומנתקן -	
9	בית ספר מקיף ז'	08/04/2024	יעקב פרטוש	4.2	ציוד ומטפי כיבוי אש	1	ארונות כיבוי אש גורף	הארונות משמשים כארונות צאיחסון לעובדות הניקיון ארונות נעולים	נדרש שהארונות ישמשבאתמייעודם בלבד ואין לאחסן ציוד אחר חל איסור על נעילת ארונות כיבוי אש	מנהל/ת המוסד	מוסד חינוכי		אב בית	תומר משה מומנתקן -	
10	בית ספר מקיף ז'	08/04/2024	יעקב פרטוש	5.17	חלונות סורגים	1	כתות מסורגות-גורף	כתות מסורגות חסרות צמיגות חסרות במפתח, שלט וצבע מסביב למסגרת	נדרש להתקין את כל הדרוש לפתח החירות	מנהל/ת המוסד	מוסד חינוכי		אב בית	תומר משה מומנתקן -	
11	בית ספר מקיף ז'	08/04/2024	יעקב פרטוש	4.14	הכנה למילוט	1	יציאה מליד כתה 54	יציאת חירום ללא מנגנון בהלה בדלת-גורף לכל המבנים	להתקין מנגנון בהלה בדלתות	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	דלתות		תומר משה מומנתקן -	

12	בית ספר מקיף ז'	08/04/2024	יעקב פרטוש	4.10	חדרי מדרגות	1	רמפה מול הכניסה הראשית המזרחית	חוסר בפסים למניעת החלקה	להתקין פסים צלמניעת החלקה	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי	אב בית	מומנתקן - תומר משה
13	בית ספר מקיף ז'	08/04/2024	יעקב פרטוש	4.14	הכנה למילוט	1	דלת ראשית מול חדר מורים לכוון מזרח	דלת ראשית ללא מנגנון בהלה	להתקין מנגנון בהלה	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	דלתות	מומנתקן - תומר משה
14	בית ספר מקיף ז'	08/04/2024	יעקב פרטוש	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	יציאתצחירום מבנה חיצוני	אבני מדרכה מול יציאת החירום מהווה מפגע בעת יציאה מהמבנה	להסיר את אבני הספה ולהתקין תעלה עם סבכה למניעת כניסת מים למבנה	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות	מומנתקן - תומר משה
15	בית ספר מקיף ז'	08/04/2024	יעקב פרטוש	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	מתחת לגשר ליד הכניסה לאולם ספורט	גוש בטון ברחבה-סכנת התקליות	לפרק	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות	מומנתקן - תומר משה
16	בית ספר מקיף ז'	08/04/2024	יעקב פרטוש	3.55	מגרשי ספורט	1	מגרשי ספורט	מרחקי השוליים של המגרש קרובים לעמודי חשמל ועמודי סל	נדרש לשמור על מרחקים ברובי של 2 מ' וברך של 3 מ' מאלמנטים מסוכנים	מנהל אחזקת מוס"ח	רשות הספורט		מומנתקן - תומר משה
17	בית ספר מקיף ז'	08/04/2024	יעקב פרטוש	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	מגרש כדורסל צפוני	חוסר במיגון לעמודי סל ועמודי תאורה	נדרש להתקין מיגונים לעמודי סל , לוח סל ועמודי תאורה	מנהל אחזקת מוס"ח	רשות הספורט		מומנתקן - תומר משה
18	בית ספר מקיף ז'	08/04/2024	יעקב פרטוש	5.36	מעקים ומסעדים	1	מדרגות יציאת חירום מבנה הקבוצות	קיים מסעד יד בצד אחד	נדרשסלהתקין מסעדיניד בשני הצדדים	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות	מומנתקן - תומר משה
19	בית ספר מקיף ז'	08/04/2024	יעקב פרטוש	5.36	מעקים ומסעדים	1	מדרגות חיצוניות מול הלובי	חוסר במסעדי יד	נדרש להתקין	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות	מומנתקן - תומר משה
20	בית ספר מקיף ז'	08/04/2024	יעקב פרטוש	3.26	גדר	1	גדר מול הלובי -שער יציא מזרח	גובה הגדר 1.8 מ'	נדרש להגביה את הגדר ל2 מ'	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות	מומנתקן - תומר משה
21	בית ספר מקיף ז'	08/04/2024	יעקב פרטוש	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	מגרש ספורט	מגרש מחורץ-סכנה בעת משחקי כדור	לטפל	מנהל אחזקת מוס"ח	רשות הספורט		מומנתקן - תומר משה
22	בית ספר מקיף ז'	08/04/2024	יעקב פרטוש	3.59	מגרשי ספורט	1	מגרש כדורגל/סל	עמוד סל ללא מיגון	למגן	מנהל אחזקת מוס"ח	רשות הספורט		מומנתקן - תומר משה
23	בית ספר מקיף ז'	08/04/2024	יעקב פרטוש	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	קיר חיצוני של מקלט כנפי הרוח מל חלון החירום	חיפוי קירות התקלף-גורף	נדרש לבדוק ולטפל	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	שיפוצים	מומנתקן - תומר משה

24	בית ספר מקיף ז'	08/04/2024	יעקב פרטוש	5.36	מעקים ומסעדים	1	יציאת חירום למעבדות	חוסר במסעדי יד	נדרש להתקין מסעדי יד משני צידי המדרגות	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - תומר משה
25	בית ספר מקיף ז'	08/04/2024	יעקב פרטוש	4.4	ציוד ומטפי כיבוי אש	1	רחבה מזרחית של המשרדים מול מגרש הספורט	ברז כיבוי אש חלוד ראש הברז שבור	נדרש להחליף את ברז הכיבוי	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - תומר משה
26	בית ספר מקיף ז'	08/04/2024	יעקב פרטוש	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	קיר שמעל יציאת חירום בין כתו יא לכתות י' יב	חיפוי הקיר נופל המקום נסגר בשל סכנת פגיעת ראש לתלמידים יציאת החירום נחסמה	נדרש לבדוק ולתקן את חיפוי הקירות	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	שיפוצים		מומנתקן - תומר משה
27	בית ספר מקיף ז'	08/04/2024	יעקב פרטוש	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	רחבה חיצונית ביןמכתות יא ל יב	ריצוף שוקע/בולט	לתקן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - תומר משה
28	בית ספר מקיף ז'	08/04/2024	יעקב פרטוש	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	מעבר לכווןמגרש כדורסל	ריצוף שוקע/בולט, קיר שבור	לתקן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - תומר משה
29	בית ספר מקיף ז'	08/04/2024	יעקב פרטוש	3.19	מפלסים בחצר	1	חצר בית הספר- גורף	קירות בחצר בית הספר מעל 50 ס"מ ללא מעקות	נדרש להתקין מעקות בכל הקירות מגובה 50 ס"מ ועד 2.5	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - תומר משה
30	בית ספר מקיף ז'	08/04/2024	יעקב פרטוש	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	רחבת כניסה סמוך לתרני הדגלים	ריצוף בולט שוקע	ליישר	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - תומר משה