


מפגע בטיחות

א' 11:12 14/4/2024
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ח
ברק בן אבינועם 8, אשדוד, רובע יג



מפגע 1 סעיף 5.29 מעקים ומסעדים

אגף אחזקה

תאריך ושעת המבדק

א' 11:08 14/4/2024

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו

איציק גמביאל

בחר סעיף ליקוי

5.29

תחום

מעקים ומסעדים

תאור הסעיף

יש להתקין מעקה בגובה של 1.10 מ' לפחות בכל מקום בבניין מוסד החינוך או בחצר שבו הפרשי הגובה בין מפלסים סמוכים עולים על 50 ס"מ ובכל מקום שבו מספר המדרגות עולה על שלוש.

קדימות המפגע

1

מיקום המפגע

רחבי בית הספר

תאר את המפגע

קירות מעל גובה 0.5 מ' ללא מעקה

המלצה לטיפול

נדרש להתקין

צלם את המפגע



גורם מטפל
מנהל אחזקת מוס"ח

גורם מבצע
אגף אחזקה

תת מחלקה באחזקה
מסגרות

שם עורך המבדק
מומנתקן - תומר משה

דיווח ביצוע וסגירת מפגש
x

מפגע בטיחות

א' 11:14 14/4/2024
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ח
ברק בן אבינועם 8, אשדוד, רובע יג



מפגע 1 סעיף 5.10 מפגעים קבועים וניידים

אגף אחזקה

תאריך ושעת המבדק
א' 11:12 14/4/2024

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו
איציק גמביאל

בחר סעיף ליקוי
5.10

תחום
מפגעים קבועים וניידים

תאור הסעיף
לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.

קדימות המפגע
1

מיקום המפגע
ספסלים בחצר

תאר את המפגע
שלבים חסרים בספסלי ישיבה

המלצה לטיפול
להשלים

צלם את המפגע



גורם מטפל
מנהל אחזקת מוס"ח

גורם מבצע
אגף אחזקה

תת מחלקה באחזקה
תשתיות

שם עורך המבדק
מומנתקן - תומר משה

דיווח ביצוע וסגירת מפגש
x

מפגע בטיחות

א' 11:16 14/4/2024

מסלול:

עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ח

ברק בן אבינועם 8, אשדוד, רובע יג



מפגע 1 סעיף 3.52 מגרשי ספורט

רשות הספורט

תאריך ושעת המבדק

א' 11:14 14/4/2024

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו

איציק גמביאל

בחר סעיף ליקוי

3.52

תחום

מגרשי ספורט

תאור הסעיף

מגרשי הספורט יהיו תקינים, שלמים, ללא מפגעים

קדימות המפגע

1

מיקום המפגע

מגרש ספורט

תאר את המפגע

עמודי הסל המיגונים לא תקינים

המלצה לטיפול

נדרשסלמגן מחדש

צלם את המפגע



גורם מטפל
מנהל אחזקת מוס"ח

גורם מבצע
רשות הספורט

שם עורך המבדק
מומנתקן - תומר משה

דיווח ביצוע וסגירת מפגש

✕

מפגע בטיחות

א' 11:21 14/4/2024
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ח
ברק בן אבינועם 8, אשדוד, רובע יג



מפגע 1 סעיף 3.52 מגרשי ספורט

רשות הספורט

תאריך ושעת המבדק

א' 11:17 14/4/2024

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו

איציק גמביאל

בחר סעיף ליקוי

3.52

תחום

מגרשי ספורט

תאור הסעיף

מגרשי הספורט יהיו תקינים, שלמים, ללא מפגעים

קדימות המפגע

1

מיקום המפגע

מגרש כדורגל/סל


תאר את המפגע

מגרש מחורץ-סכנת מעידה

המלצה לטיפול

לתקן

צלם את המפגע













גורם מטפל
מנהל אחזקת מוס"ח

גורם מבצע
רשות הספורט

שם עורך המבדק
מומנתקן - תומר משה

דיווח ביצוע וסגירת מפגש

✕

מפגע בטיחות

א' 11:23 14/4/2024
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ח
ברק בן אבינועם 8, אשדוד, רובע יג



מפגע 1 סעיף 5.10 מפגעים קבועים וניידים

אגף אחזקה

תאריך ושעת המבדק
א' 11:21 14/4/2024

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו
איציק גמביאל

בחר סעיף ליקוי
5.10

תחום
מפגעים קבועים וניידים

תאור הסעיף
לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.

קדימות המפגע
1

מיקום המפגע
ספסל ישיבה ליד מגרש כדורגל

תאר את המפגע
חוסר בריצוף

המלצה לטיפול
להשלים

צלם את המפגע



גורם מטפל
מנהל אחזקת מוס"ח

גורם מבצע
אגף אחזקה

תת מחלקה באחזקה
תשתיות


שם עורך המבדק
מומנתקן - תומר משה

דיווח ביצוע וסגירת מפגע
x

מפגע בטיחות

א' 11:25 14/4/2024
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ח'
ברק בן אבינועם 8, אשדוד, רובע יג



מפגע 1 סעיף 5.29 מעקים ומסעדים

אגף אחזקה

תאריך ושעת המבדק

א' 11:23 14/4/2024

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו

איציק גמביאל

בחר סעיף ליקוי

5.29

תחום

מעקים ומסעדים

תאור הסעיף

יש להתקין מעקה בגובה של 1.10 מ' לפחות בכל מקום בבניין מוסד החינוך או בחצר שבו הפרשי הגובה בין מפלסים סמוכים עולים על 50 ס"מ ובכל מקום שבו מספר המדרגות עולה על שלוש.

קדימות המפגע

1

מיקום המפגע

גורף בכל בית הספר

תאר את המפגע

קירות מעל 0.50 ס"מ ללא מעקה

המלצה לטיפול

להתקין מעקה

צלם את המפגע





גורם מטפל
מנהל אחזקת מוס"ח

גורם מבצע
אגף אחזקה

תת מחלקה באחזקה
מסגרות


שם עורך המבדק
מומנתקן - תומר משה

דיווח ביצוע וסגירת מפגש
x

מפגע בטיחות

א' 11:27 14/4/2024
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

בית ספר מקיף ח
ברק בן אבינועם 8, אשדוד, רובע יג



מפגע 1 סעיף 5.10 מפגעים קבועים וניידים

אגף אחזקה

תאריך ושעת המבדק
א' 11:25 14/4/2024

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו
איציק גמביאל

בחר סעיף ליקוי
5.10

תחום
מפגעים קבועים וניידים

תאור הסעיף
לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.

קדימות המפגע
1

מיקום המפגע
ברז כיבוי אש

תאר את המפגע
ברז כיבוינאש ללא מיגון ושילוט

המלצה לטיפול
נדרש למגן ולשלט

צלם את המפגע



גורם מטפל
מנהל אחזקת מוס"ח

גורם מבצע
אגף אחזקה

תת מחלקה באחזקה
מסגרות


שם עורך המבדק
מומנתקן - תומר משה

דיווח ביצוע וסגירת מפגש
x

מפגע בטיחות

א' 11:40 14/4/2024
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ח
ברק בן אבינועם 8, אשדוד, רובע יג



מפגע 1 סעיף 5.36 מעקים ומסעדים

אגף אחזקה

תאריך ושעת המבדק
א' 11:27 14/4/2024

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו
איציק גמביאל

בחר סעיף ליקוי
5.36

תחום
מעקים ומסעדים

תאור הסעיף
. מסעדי יד יותקנו משני צידי מהלך המדרגות

קדימות המפגע
1

מיקום המפגע
מדרגות חיצוניות כניסה / יציאה מאולם הספורט

תאר את המפגע
חוסר במסעד יד

המלצה לטיפול
להתקין

צלם את המפגע




גורם מטפל
מנהל אחזקת מוס"ח

גורם מבצע
אגף אחזקה

תת מחלקה באחזקה
מסגרות

שם עורך המבדק
מומנתקן - תומר משה

דיווח ביצוע וסגירת מפגש
x



מפגע בטיחות

א' 11:43 14/4/2024

מסלול:

עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ח

ברק בן אבינועם 8, אשדוד, רובע יג

מפגע 1 סעיף 4.4 ציוד ומטפי כיבוי אש

מוסד חינוכי

תאריך ושעת המבדק

א' 11:41 14/4/2024

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו

איציק גמביאל

בחר סעיף ליקוי

4.4

תחום

ציוד ומטפי כיבוי אש

תאור הסעיף

ציוד הכיבוי ומטפי הכיבוי יהיו שלמים, תקינותם ומקומם בהתאם להוראת גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523, יבדקו פעם בשנה לכל הפחות. בכל מוסד חינוכי ימצא מערכות גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523

קדימות המפגע

1

מיקום המפגע

ברז כיבוי אש משמאל לכניסה הראשת להנהלת בית הספר


תאר את המפגע

חוסר בראש לברז כיבוי אש ושילוט

המלצה לטיפול

נדרש להשלים

צלם את המפגע





גורם מטפל

מנהל/ת המוסד ניהול עצמי

גורם מבצע

מוסד חינוכי

תת מחלקה בחינוך

אב בית

שם עורך המבדק

מומנתקן - תומר משה


דיווח ביצוע וסגירת מפגש

×

מפגע בטיחות

א' 11:50 14/4/2024
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ח
ברק בן אבינועם 8, אשדוד, רובע יג



מפגע 1 סעיף 3.29 גדר

אגף אחזקה

תאריך ושעת המבדק
א' 11:44 14/4/2024

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו
איציק גמביאל

בחר סעיף ליקוי
3.29

תחום
גדר

תאור הסעיף
המרחק ממשטח הבטון שעליו מותקנת הגדר עד הקצה התחתון של פרופיל הגדר לא יעלה על 10 ס"מ


קדימות המפגע
1

מיקום המפגע
שער חירום

תאר את המפגע
גובה השער מהקרקע 13 ס"מ

המלצה לטיפול
גובה השער מהקרקע יהיה 10 ס"מ מכסימום

צלם את המפגע



גורם מטפל
מנהל אחזקת מוס"ח

גורם מבצע
אגף אחזקה

תת מחלקה באחזקה
מסגרות


שם עורך המבדק
מומנתקן - תומר משה

דיווח ביצוע וסגירת מפגש
x

מפגע בטיחות

א' 11:54 14/4/2024
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ח
ברק בן אבינועם 8, אשדוד, רובע יג



מפגע 1 סעיף 5.10 מפגעים קבועים וניידים

אגף נטיות

תאריך ושעת המבדק
א' 11:51 14/4/2024

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו
איציק גמביאל

בחר סעיף ליקוי
5.10

תחום
מפגעים קבועים וניידים

תאור הסעיף
.לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים

קדימות המפגע
1

מיקום המפגע
חצר בית הספר גובל עם הרכזון

תאר את המפגע
גדם עץ -סכנת התקלות

המלצה לטיפול
לתחום או לעקור

צלם את המפגע



גורם מטפל
מנהל אחזקת מוס"ח

גורם מבצע
אגף נטיעות

שם עורך המבדק
מומנתקן - תומר משה


דיווח ביצוע וסגירת מפגש

×

מפגע בטיחות

א' 11:58 14/4/2024
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ח'
ברק בן אבינועם 8, אשדוד, רובע יג



מפגע 1 סעיף 5.10 מפגעים קבועים וניידים

אגף אחזקה

תאריך ושעת המבדק
א' 11:55 14/4/2024

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו
איציק גמביאל

בחר סעיף ליקוי
5.10

תחום
מפגעים קבועים וניידים

תאור הסעיף
לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.

קדימות המפגע
1

מיקום המפגע
גדר צמודה למבנה תנועת הנוער

תאר את המפגע
גדר רופפת

המלצה לטיפול
נדרש לחזק בדחיפות

צלם את המפגע



גורם מטפל
מנהל אחזקת מוס"ח

גורם מבצע
אגף אחזקה

תת מחלקה באחזקה
מסגרות


שם עורך המבדק
מומנתקן - תומר משה

דיווח ביצוע וסגירת מפגש
x

מפגע בטיחות

א' 12:00 14/4/2024
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ח'
ברק בן אבינועם 8, אשדוד, רובע יג



מפגע 1 סעיף 5.10 מפגעים קבועים וניידים

מוסד חינוכי

תאריך ושעת המבדק
א' 11:58 14/4/2024

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו
איציק גמביאל

בחר סעיף ליקוי
5.10

תחום
מפגעים קבועים וניידים

תאור הסעיף
לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.

קדימות המפגע
1

מיקום המפגע
רחבת דשא ממזרח למגרש כדורסל צפוני

תאר את המפגע
שקע בקרקע - סכנת מעידה

המלצה לטיפול
נדרש למלא באדמה את השקע

צלם את המפגע



גורם מטפל

מנהל/ת המוסד ניהול עצמי

גורם מבצע

מוסד חינוכי

תת מחלקה בחינוך


אב בית

שם עורך המבדק

מומנתקן - תומר משה

דיווח ביצוע וסגירת מפגש

×



מפגע בטיחות

א' 12:02 14/4/2024

מסלול:

עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ח

ברק בן אבינועם 8, אשדוד, רובע יג

מפגע 1 סעיף 3.5 תשתיות

אגף אחזקה

תאריך ושעת המבדק

א' 12:00 14/4/2024

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו

איציק גמביאל

בחר סעיף ליקוי

3.5

תחום

תשתיות

תאור הסעיף

תאי ביקורת, בריכות הסתעפות, מגופים, צנרת וכד' יהיו בגובה פני הקרקע בלבד

קדימות המפגע

1

מיקום המפגע

צפונית למגרש כדוסל צפוני

תאר את המפגע

כיסוי בולט של בריכות הסתעפות

המלצה לטיפול

למגןנאו להנמיך לגובה 0

צלם את המפגע




גורם מטפל
מנהל אחזקת מוס"ח

גורם מבצע
אגף אחזקה

תת מחלקה באחזקה
תשתיות

שם עורך המבדק
מומנתקן - תומר משה

דיווח ביצוע וסגירת מפגש
x



מפגע בטיחות

א' 12:10 14/4/2024

מסלול:

עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ח

ברק בן אבינועם 8, אשדוד, רובע יג

מפגע 1 סעיף 3.18 ארגון החצר

אגף נטיות

תאריך ושעת המבדק

א' 12:06 14/4/2024

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו

איציק גמביאל

בחר סעיף ליקוי

3.18

תחום

ארגון החצר

תאור הסעיף

צמחיה במוסד- לא תימצא צמחיה דוקרנית, רעילה. לא ימצאו בחצר עצים וענפים המהווים אפשרות קריסה. לא ימצאו קצוות חדים לאחר גיזום / כריתת צמחיה העצים ימוקמו ויטופלו על מנת להקשות את הטיפול עליהם

קדימות המפגע

1

מיקום המפגע

חצר בית הספר ליד המחסן

תאר את המפגע

גדמי עצים ס-סכנת התקלות

המלצה לטיפול

לתחום או לעקור את גדמי העצים

צלם את המפגע





גורם מטפל
מנהל אחזקת מוס"ח

גורם מבצע
אגף נטיעות

שם עורך המבדק
מומנתקן - תומר משה

דיווח ביצוע וסגירת מפגש

×

מפגע בטיחות

א' 12:13 14/4/2024

מסלול:

עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ח

ברק בן אבינועם 8, אשדוד, רובע יג



מפגע 1 סעיף 5.36 מעקים ומסעדים

אגף אחזקה

תאריך ושעת המבדק

א' 12:10 14/4/2024

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו

איציק גמביאל

בחר סעיף ליקוי

5.36

תחום

מעקים ומסעדים

תאור הסעיף

. מסעדי יד יותקנו משני צידי מהלך המדרגות

קדימות המפגע

1

מיקום המפגע

מדרגות בצד צון של החצר

תאר את המפגע

מדרגות ללא מסעד יד 5

המלצה לטיפול

להתקין מסעד יד

צלם את המפגע



גורם מטפל
מנהל אחזקת מוס"ח

גורם מבצע
אגף אחזקה

תת מחלקה באחזקה
מסגרות

שם עורך המבדק
מומנתקן - תומר משה

דיווח ביצוע וסגירת מפגש
x

מפגע בטיחות

א' 12:16 14/4/2024
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ח
ברק בן אבינועם 8, אשדוד, רובע יג



מפגע 1 סעיף 4.4 ציוד ומטפי כיבוי אש

מוסד חינוכי

תאריך ושעת המבדק
א' 12:14 14/4/2024

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו
איציק גמביאל

בחר סעיף ליקוי
4.4

תחום
ציוד ומטפי כיבוי אש

תאור הסעיף
ציוד הכיבוי ומטפי הכיבוי יהיו שלמים, תקינותם ומקומם בהתאם להוראת גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523, יבדקו פעם בשנה לכל הפחות. בכל מוסד חינוכי ימצא מערכות גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523

קדימות המפגע
1

מיקום המפגע
מאחורי מחסן שלח

תאר את המפגע
ברזי כיבוי אש ללא ראש ברז

המלצה לטיפול
להשלים ראשי ברזים

צלם את המפגע



גורם מטפל

מנהל/ת המוסד ניהול עצמי

גורם מבצע

מוסד חינוכי

תת מחלקה בחינוך

אב בית

שם עורך המבדק

מומנתקן - תומר משה

דיווח ביצוע וסגירת מפגש

×

מפגע בטיחות

א' 12:19 14/4/2024

מסלול:

עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ח

ברק בן אבינועם 8, אשדוד, רובע יג



מפגע 1 סעיף 3.11 ארגון החצר

מוסד חינוכי

תאריך ושעת המבדק

א' 12:16 14/4/2024

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו

איציק גמביאל

בחר סעיף ליקוי

3.11

תחום

ארגון החצר

תאור הסעיף

החצר תאורגן באופן שיבטיח בטיחות מרבית בעת תנועה ופעילות של תלמידים

קדימות המפגע

1

מיקום המפגע

מאחורי מחסן שלח

תאר את המפגע

רשת מתכת ובזנטים בחצר בית הסר

המלצה לטיפול

לפנות

צלם את המפגע



גורם מטפל

מנהל/ת המוסד ניהול עצמי

גורם מבצע

מוסד חינוכי

תת מחלקה בחינוך

אב בית

שם עורך המבדק

מומנתקן - תומר משה

דיווח ביצוע וסגירת מפגש

×

מפגע בטיחות

א' 12:22 14/4/2024

מסלול:

עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ח

ברק בן אבינועם 8, אשדוד, רובע יג



מפגע 1 סעיף 6.6 מבנה

מוסד חינוכי

תאריך ושעת המבדק

א' 12:19 14/4/2024

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו

איציק גמביאל

בחר סעיף ליקוי

6.6

תחום

מבנה

תאור הסעיף

חלקי מבנהו של המקלט, לרבות ארובות וצינורות סינון, תעלות וצינורות אוורור, ספי כניסה, וכיו"ב לא יהיו מכשול או מפגע בטיחותי וכן ייבנו באופן שתלמידים/ ילדים לא יוכלו לטפס עליהם

קדימות המפגע

1

מיקום המפגע

מקלט אומנות

תאר את המפגע

סולמות (6) חיצוניים ללא מיגון

המלצה לטיפול

נדרש למגן

צלם את המפגע



גורם מטפל

מנהל/ת המוסד ניהול עצמי

גורם מבצע

מוסד חינוכי

תת מחלקה בחינוך

אב בית

שם עורך המבדק

מומנתקן - תומר משה

דיווח ביצוע וסגירת מפגש

×

מפגע בטיחות


א' 12:28 14/4/2024

מסלול:

עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ח

ברק בן אבינועם 8, אשדוד, רובע יג



מפגע 1 סעיף 4.14 הכנה למילוט

אגף אחזקה

תאריך ושעת המבדק

א' 12:24 14/4/2024

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו

איציק גמביאל

בחר סעיף ליקוי

4.14

תחום

הכנה למילוט

תאור הסעיף

בחלל /חדר שתפוסתו 100 איש ומעלה נדרש להתקין מנעול בהלה. אם ישנן מספר כנפיים לדלתות - בכל כנף יותקן מכלול נעילה למנעול בהלה

קדימות המפגע

1

מיקום המפגע

כניסה/יציאה לחטיבה תחתונה


תאר את המפגע

חוסר במגנהון לדלת בהלה

המלצה לטיפול

נדרש להתקין

צלם את המפגע



גורם מטפל
מנהל אחזקת מוס"ח

גורם מבצע
אגף אחזקה

תת מחלקה באחזקה
דלתות


שם עורך המבדק
מומנתקן - תומר משה

דיווח ביצוע וסגירת מפגש
x

מפגע בטיחות

א' 12:35 14/4/2024
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ח
ברק בן אבינועם 8, אשדוד, רובע יג



מפגע 1 סעיף 5.5 מפגעים קבועים וניידים

מוסד חינוכי

תאריך ושעת המבדק
א' 12:32 14/4/2024

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו
איציק גמביאל

בחר סעיף ליקוי
5.5

תחום
מפגעים קבועים וניידים

תאור הסעיף
.ארונות, ספריות וכונניות יהיו מקובעים למניעת התהפכות

קדימות המפגע
1

מיקום המפגע
מקלט קומת קרקע בנות שרות

תאר את המפגע
ארון לא מקובע

המלצה לטיפול
לקבע

צלם את המפגע



גורם מטפל

מנהל/ת המוסד ניהול עצמי

גורם מבצע

מוסד חינוכי

תת מחלקה בחינוך

אב בית

שם עורך המבדק

מומנתקן - תומר משה


דיווח ביצוע וסגירת מפגש

✕

מפגע בטיחות

א' 12:39 14/4/2024
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ח'
ברק בן אבינועם 8, אשדוד, רובע יג



מפגע 1 סעיף 4.4 ציוד ומטפי כיבוי אש

מוסד חינוכי

תאריך ושעת המבדק
א' 12:35 14/4/2024

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו
איציק גמביאל

בחר סעיף ליקוי
4.4

תחום
ציוד ומטפי כיבוי אש

תאור הסעיף
ציוד הכיבוי ומטפי הכיבוי יהיו שלמים, תקינותם ומקומם בהתאם להוראת גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523, יבדקו פעם בשנה לכל הפחות. בכל מוסד חינוכי ימצא מערכות גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523

קדימות המפגע
1

מיקום המפגע
מבואה כתות ז, מבואה כתות ט

תאר את המפגע
ארון כיבוי אש ללא זרנוקים

המלצה לטיפול
להתקין 2 זרנוקים

צלם את המפגע





גורם מטפל

מנהל/ת המוסד ניהול עצמי

גורם מבצע

מוסד חינוכי

תת מחלקה בחינוך

אב בית

שם עורך המבדק

מומנתקן - תומר משה


דיווח ביצוע וסגירת מפגש

×

מפגע בטיחות

א' 12:43 14/4/2024
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ח'
ברק בן אבינועם 8, אשדוד, רובע יג



מפגע 1 סעיף 4.4 ציוד ומטפי כיבוי אש

מוסד חינוכי

תאריך ושעת המבדק
א' 12:39 14/4/2024

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו
איציק גמביאל

בחר סעיף ליקוי
4.4

תחום
ציוד ומטפי כיבוי אש

תאור הסעיף

ציוד הכיבוי ומטפי הכיבוי יהיו שלמים, תקינותם ומקומם בהתאם להוראת גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523, יבדקו פעם בשנה לכל הפחות. בכל מוסד חינוכי ימצא מערכות גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523


קדימות המפגע
1

מיקום המפגע
מבואה כתו ט

תאר את המפגע
ניזלת מים מהמזנק

המלצה לטיפול
לתקן

צלם את המפגע



גורם מטפל

מנהל/ת המוסד ניהול עצמי

גורם מבצע

מוסד חינוכי

תת מחלקה בחינוך

אב בית

שם עורך המבדק

מומנתקן - תומר משה

דיווח ביצוע וסגירת מפגש

×

מפגע בטיחות


א' 12:46 14/4/2024

מסלול:

עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ח

ברק בן אבינועם 8, אשדוד, רובע יג



מפגע 1 סעיף 5.17 חלונות סורגים

מוסד חינוכי

תאריך ושעת המבדק

א' 12:43 14/4/2024

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו

איציק גמביאל

בחר סעיף ליקוי

5.17

תחום

חלונות סורגים

תאור הסעיף

החלונות בקומת הקרקע ובחדרים בהם יש צורך בסורגים, למניעת פריצה דרכם, בכל כתר או אולם יהיה לפחות פתח מילוט אחד באחד הסורגים העונים על הדרישות האלה
(א. פתח המילוט בסורג יפתח כלפי חוץ ויהיה במידות מינימום של 0.80 מ' (רוחב) ו- 1.00 מ' (גובה)
ב. צבע הסורג המשמש כפתח מילוט יהיה מסוג זוהר, פולט אור משני הצדדים
ג. מעל החלון יותקן שלט זוהר ועליו כתוב " חלון חילוץ"
ד. מפתח המנעול שעל הסורג ימצא בתוך קופסת ניפוח צבועה באדום שתיקבע במרחק לא גדול מהמנעול שעל הסורג. מפתחות נוספים מאותו הסוג (מאסטר) יהיו בארון המפתחות של מוסד החינוך ובידי המורה וכל אדם אחראי לחדר. קופסת הניפוח תכיל פטישון להוצאה מהירה של המפתח בשעת חירום.

קדימות המפגע

1

מיקום המפגע

כתות גורף


תאר את המפגע

קיימים סורגים בחלונות , חסר
קופסא עםצמפתח, שלט חלוןממילוט צביעה של מסגרת החלון

המלצה לטיפול

להשלים את החסר

צלם את המפגע



גורם מטפל

מנהל/ת המוסד ניהול עצמי

גורם מבצע

מוסד חינוכי

תת מחלקה בחינוך

אב בית

שם עורך המבדק

מומנתקן - תומר משה

דיווח ביצוע וסגירת מפגש

×

מפגע בטיחות

א' 12:52 14/4/2024
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ח'
ברק בן אבינועם 8, אשדוד, רובע יג



מפגע 1 סעיף 9.5 מפסקים ושקעים

מוסד חינוכי

תאריך ושעת המבדק
א' 12:50 14/4/2024

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו
איציק גמביאל

בחר סעיף ליקוי
9.5

תחום
מפסקים ושקעים

תאור הסעיף
כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים למקומם

קדימות המפגע
1

מיקום המפגע
משרד רכזת שכבנה ט

תאר את המפגע
אילתורי חשמל-סכנת שריפה

המלצה לטיפול
לפרק את הכבל לאלתר או לפתוח קריאה במוקד להוספת נקודת חשמל

צלם את המפגע



גורם מטפל

מנהל/ת המוסד ניהול עצמי

גורם מבצע

מוסד חינוכי

תת מחלקה בחינוך

אב בית

שם עורך המבדק

מומנתקן - תומר משה


דיווח ביצוע וסגירת מפגש

×

מפגע בטיחות

א' 12:55 14/4/2024
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ח'
ברק בן אבינועם 8, אשדוד, רובע יג



מפגע 1 סעיף 5.5 מפגעים קבועים וניידים

מוסד חינוכי

תאריך ושעת המבדק
א' 12:53 14/4/2024

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו
איציק גמביאל

בחר סעיף ליקוי
5.5

תחום
מפגעים קבועים וניידים

תאור הסעיף
.ארונות, ספריות וכונניות יהיו מקובעים למניעת התהפכות


קדימות המפגע
1

מיקום המפגע
מקלט שכבה ט חדר 604

תאר את המפגע
ארון לא מקובע

המלצה לטיפול
לקבע

צלם את המפגע



גורם מטפל

מנהל/ת המוסד ניהול עצמי

גורם מבצע

מוסד חינוכי

תת מחלקה בחינוך

אב בית

שם עורך המבדק

מומנתקן - תומר משה

דיווח ביצוע וסגירת מפגש

×

מפגע בטיחות

א' 13:00 14/4/2024
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ח
ברק בן אבינועם 8, אשדוד, רובע יג



מפגע 1 סעיף 5.10 מפגעים קבועים וניידים

מוסד חינוכי

תאריך ושעת המבדק
א' 12:55 14/4/2024

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו
איציק גמביאל

בחר סעיף ליקוי
5.10

תחום
מפגעים קבועים וניידים

תאור הסעיף
לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.

קדימות המפגע
1

מיקום המפגע
חדר מס 603 חדר ספה

תאר את המפגע
א-ארון חשמל ליד שולחן תלמיד-סכנה לפגיעת ראש , נדרש
א-למגן את המקום
ב-או לבטל ישיבה ליד ארון חשמל
ג-או להעתיק ארון חשמל

המלצה לטיפול
נדרש:
א-למגן את המקום
ב-או לבטל את מקום הישיבה של תלמידים במקום
ג-או להעתיק את הארון למקום אחר

צלם את המפגע



גורם מטפל

מנהל/ת המוסד ניהול עצמי

גורם מבצע

מוסד חינוכי

תת מחלקה בחינוך

אב בית

שם עורך המבדק

מומנתקן - תומר משה

דיווח ביצוע וסגירת מפגש

×

מפגע בטיחות

א' 14/4/2024 13:05
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ח
ברק בן אבינועם 8, אשדוד, רובע יג



מפגע 1 סעיף 5.5 מפגעים קבועים וניידים

מוסד חינוכי

תאריך ושעת המבדק
א' 14/4/2024 13:01

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו
איציק גמביאל

בחר סעיף ליקוי
5.5

תחום
מפגעים קבועים וניידים

תאור הסעיף
.ארונות, ספריות וכונניות יהיו מקובעים למניעת התהפכות


קדימות המפגע
1

מיקום המפגע
כתה 602, גורף

תאר את המפגע
ארון מתכת לא מקובע

המלצה לטיפול
לקבע

צלם את המפגע



גורם מטפל

מנהל/ת המוסד ניהול עצמי

גורם מבצע

מוסד חינוכי

תת מחלקה בחינוך

אב בית

שם עורך המבדק

מומנתקן - תומר משה


דיווח ביצוע וסגירת מפגש

×

מפגע בטיחות

א' 14/4/2024 13:06
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ח
ברק בן אבינועם 8, אשדוד, רובע יג



מפגע 1 סעיף 9.5 מפסקים ושקעים

אגף חשמל

תאריך ושעת המבדק
א' 14/4/2024 13:05

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו
איציק גמביאל

בחר סעיף ליקוי
9.5

תחום
מפסקים ושקעים

תאור הסעיף
כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים למקומם

קדימות המפגע
1

מיקום המפגע
כתה 615

תאר את המפגע
לפתוח קריאה במוקד 4 גופי תאורה נוטים על צידם

המלצה לטיפול
נדרש לחזק

צלם את המפגע



גורם מטפל

מנהל/ת המוסד ניהול עצמי

גורם מבצע

אגף חשמל

שם עורך המבדק

מומנתקן - תומר משה

דיווח ביצוע וסגירת מפגע

✕

מפגע בטיחות


א' 13:13 14/4/2024

מסלול:

עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ח

ברק בן אבינועם 8, אשדוד, רובע יג



מפגע 1 סעיף 4.14 הכנה למילוט

אגף אחזקה

תאריך ושעת המבדק

א' 13:08 14/4/2024

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו

איציק גמביאל

בחר סעיף ליקוי

4.14

תחום

הכנה למילוט

תאור הסעיף

בחלל /חדר שתפוסתו 100 איש ומעלה נדרש להתקין מנעול בהלה. אם ישנן מספר כנפיים לדלתות - בכל כנף יותקן מכלול נעילה למנעול בהלה

קדימות המפגע

1

מיקום המפגע

יציאתצחירום שכבה ח, גורף

תאר את המפגע

יציאות חירום של מעל100 תלמידיםנללא מנגנון בהלה וללא שלט יציאה

המלצה לטיפול

להתקין מנגנון בהלה בדלתות ושילוט יציא

צלם את המפגע





גורם מטפל
מנהל אחזקת מוס"ח

גורם מבצע
אגף אחזקה

תת מחלקה באחזקה
דלתות

שם עורך המבדק
מומנתקן - תומר משה

דיווח ביצוע וסגירת מפגע
x

מפגע בטיחות

א' 14/4/2024 13:17
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ח
ברק בן אבינועם 8, אשדוד, רובע יג



מפגע 1 סעיף 5.10 מפגעים קבועים וניידים

אגף אחזקה

תאריך ושעת המבדק
א' 14/4/2024 13:14

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו
איציק גמביאל

בחר סעיף ליקוי
5.10

תחום
מפגעים קבועים וניידים

תאור הסעיף
לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.

קדימות המפגע
1

מיקום המפגע
פרוזדור שכבה ח

תאר את המפגע
תקרה תלויה ישנה עם סימני רפיון

המלצה לטיפול
נדרשת בדיקה של מהנדס בנין לתקרה

צלם את המפגע







גורם מטפל

מנהל/ת המוסד ניהול עצמי

גורם מבצע

אגף אחזקה

תת מחלקה באחזקה

שיפוצים

שם עורך המבדק

מומנתקן - תומר משה

דיווח ביצוע וסגירת מפגש

×

מפגע בטיחות


א' 13:27 14/4/2024

מסלול:

עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ח

ברק בן אבינועם 8, אשדוד, רובע יג



מפגע 1 סעיף 12.14 שטיפת עיניים

אגף אחזקה

תאריך ושעת המבדק

א' 13:23 14/4/2024

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו

איציק גמביאל

בחר סעיף ליקוי

12.14

תחום

שטיפת עיניים

תאור הסעיף

בכל מעבדה לכימיה תותקן עמדה תקנית לשטיפת עיניים(עם כיסוי למניעת הצטברות אבק), משולב או נפרד ממקלחת החירום

קדימות המפגע

1

מיקום המפגע

מעבדה לביולוגיה

תאר את המפגע

משטפת עיניים שבור

המלצה לטיפול

נדרש לתקן

צלם את המפגע



גורם מטפל
מנהל אחזקת מוס"ח

גורם מבצע
אגף אחזקה

תת מחלקה באחזקה
שיפוצים

שם עורך המבדק
מומנתקן - תומר משה

דיווח ביצוע וסגירת מפגע
x

מפגע בטיחות

א' 14/4/2024 13:32
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ח
ברק בן אבינועם 8, אשדוד, רובע יג



מפגע 1 סעיף 12.14 שטיפת עיניים

אגף אחזקה

תאריך ושעת המבדק
א' 14/4/2024 13:30

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו
איציק גמביאל

בחר סעיף ליקוי
12.14

תחום
שטיפת עיניים

תאור הסעיף
בכל מעבדה לכימיה תותקן עמדה תקנית לשטיפת עיניים(עם כיסוי למניעת הצטברות אבק), משולב או נפרד ממקלחת החירום

קדימות המפגע
1

מיקום המפגע
מעבדה לכימיה

תאר את המפגע
חוסר במקלחון

המלצה לטיפול
נדרש להתקין מקלחון

גורם מטפל
מנהל אחזקת מוס"ח

גורם מבצע
אגף אחזקה

תת מחלקה באחזקה
שיפוצים

שם עורך המבדק
מומנתקן - תומר משה

דיווח ביצוע וסגירת מפגע

מפגע בטיחות

א' 13:34 14/4/2024

מסלול:

עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ח

ברק בן אבינועם 8, אשדוד, רובע יג



מפגע 1 סעיף 4.4 ציוד ומטפי כיבוי אש

מוסד חינוכי

תאריך ושעת המבדק

א' 13:32 14/4/2024

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו

איציק גמביאל

בחר סעיף ליקוי

4.4

תחום

ציוד ומטפי כיבוי אש

תאור הסעיף

ציוד הכיבוי ומטפי הכיבוי יהיו שלמים, תקינותם ומקומם בהתאם להוראת גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523, יבדקו פעם בשנה לכל הפחות. בכל מוסד חינוכי ימצא מערכות גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523

קדימות המפגע

1

מיקום המפגע

מעבדה לכימיה

תאר את המפגע

מטף כיבוי אש לא תלוי מונח על שולחן

המלצה לטיפול

לתלות מטף כיבוי אש

צלם את המפגע



גורם מטפל

מנהל/ת המוסד ניהול עצמי

גורם מבצע

מוסד חינוכי

תת מחלקה בחינוך

אב בית

שם עורך המבדק

מומנתקן - תומר משה

דיווח ביצוע וסגירת מפגש

×

מפגע בטיחות

א' 14/4/2024 13:44
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ח'
ברק בן אבינועם 8, אשדוד, רובע יג



מפגע 1 סעיף 6.5 מבנה

מוסד חינוכי

תאריך ושעת המבדק
א' 14/4/2024 13:37

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו
איציק גמביאל

בחר סעיף ליקוי
6.5

תחום
מבנה

תאור הסעיף

חלקי מבנהו של המקלט, לרבות ארובות וצינורות סינון, תעלות וצינורות אוורור, ספי כניסה, דלתות פתחי החירום וכיו"ב לא יהיו מכשול או מפגע בטיחותי לתלמידים הנעים בשטח וייבנו באופן שתלמידים/ ילדים לא יוכלו לטפס עליהם


קדימות המפגע
1

מיקום המפגע
מקלט חדר אומנות

תאר את המפגע
סולמות בתוך המקלט ללא מיגון צלמניעת טיפוס

המלצה לטיפול
נדרש למגן

צלם את המפגע



גורם מטפל

מנהל/ת המוסד ניהול עצמי

גורם מבצע

מוסד חינוכי

תת מחלקה בחינוך

אב בית

שם עורך המבדק

מומנתקן - תומר משה


דיווח ביצוע וסגירת מפגש

×

מפגע בטיחות

א' 13:45 14/4/2024
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ח
ברק בן אבינועם 8, אשדוד, רובע יג



מפגע 1 סעיף 9.5 מפסקים ושקעים

אגף חשמל

תאריך ושעת המבדק
א' 13:44 14/4/2024

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו
איציק גמביאל

בחר סעיף ליקוי
9.5

תחום
מפסקים ושקעים

תאור הסעיף
כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים למקומם

קדימות המפגע
1

מיקום המפגע
כתה מס 908

תאר את המפגע
גוף מתאורה נוטה על צידו

המלצה לטיפול
לפתוח קריאה במוקד נדרש לחזק

צלם את המפגע



גורם מטפל

מנהל/ת המוסד ניהול עצמי

גורם מבצע

אגף חשמל

שם עורך המבדק

מומנתקן - תומר משה


דיווח ביצוע וסגירת מפגש

×

מפגע בטיחות

א' 13:48 14/4/2024
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ח
ברק בן אבינועם 8, אשדוד, רובע יג



מפגע 1 סעיף 5.10 מפגעים קבועים וניידים

מוסד חינוכי

תאריך ושעת המבדק
א' 13:46 14/4/2024

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו
איציק גמביאל

בחר סעיף ליקוי
5.10

תחום
מפגעים קבועים וניידים

תאור הסעיף
לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.


קדימות המפגע
1

מיקום המפגע
כתה 920

תאר את המפגע
חלונות הכתה מפורקים

המלצה לטיפול
נדרש לתקן

צלם את המפגע





גורם מטפל

מנהל/ת המוסד ניהול עצמי

גורם מבצע

מוסד חינוכי

תת מחלקה בחינוך

אב בית

שם עורך המבדק

מומנתקן - תומר משה


דיווח ביצוע וסגירת מפגש

×

מפגע בטיחות

א' 13:53 14/4/2024
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ח
ברק בן אבינועם 8, אשדוד, רובע יג



מפגע 1 סעיף 5.10 מפגעים קבועים וניידים

אגף אחזקה

תאריך ושעת המבדק
א' 13:49 14/4/2024

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו
איציק גמביאל

בחר סעיף ליקוי
5.10

תחום
מפגעים קבועים וניידים

תאור הסעיף
לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.


קדימות המפגע
1


מיקום המפגע
פוזדור שכבה יב , גורףצלכל התקרות הישנות

תאר את המפגע
סימני רפיון בתקרה

המלצה לטיפול
לבדיקה ע"י מהנדס בניין

צלם את המפגע









גורם מטפל

מנהל/ת המוסד ניהול עצמי

גורם מבצע

אגף אחזקה

תת מחלקה באחזקה

שיפוצים

שם עורך המבדק

מומנתקן - תומר משה


דיווח ביצוע וסגירת מפגש

×

מפגע בטיחות

א' 13:59 14/4/2024
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ח'
ברק בן אבינועם 8, אשדוד, רובע יג



מפגע 1 סעיף 9.5 מפסקים ושקעים

אגף חשמל

תאריך ושעת המבדק
א' 13:53 14/4/2024

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו
איציק גמביאל

בחר סעיף ליקוי
9.5

תחום
מפסקים ושקעים

תאור הסעיף
כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים למקומם

קדימות המפגע
1

מיקום המפגע
כתה 910

תאר את המפגע
שקע חשמל רופף

המלצה לטיפול
לחזק

צלם את המפגע



גורם מטפל

מנהל/ת המוסד ניהול עצמי

גורם מבצע

אגף חשמל

שם עורך המבדק

מומנתקן - תומר משה


דיווח ביצוע וסגירת מפגש

×

מפגע בטיחות

א' 14/4/2024 14:02
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ח'
ברק בן אבינועם 8, אשדוד, רובע יג



מפגע 1 סעיף 9.5 מפסקים ושקעים

אגף חשמל

תאריך ושעת המבדק
א' 14/4/2024 13:59

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו
איציק גמביאל

בחר סעיף ליקוי
9.5

תחום
מפסקים ושקעים

תאור הסעיף
כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים למקומם


קדימות המפגע
1

מיקום המפגע
כתה 801

תאר את המפגע
לפתוח קריאה במוקד גוף תאורה נוטה ליפול

המלצה לטיפול
נדרש לחזק
עד לתיקון גוף התאורה אין לשבת מתחת לגוף התאורה או לסגור את הכתה

צלם את המפגע





גורם מטפל

מנהל/ת המוסד ניהול עצמי

גורם מבצע

אגף חשמל

שם עורך המבדק

מומנתקן - תומר משה

דיווח ביצוע וסגירת מפגע

✕

מפגע בטיחות

א' 14/4/2024 14:30
מסלול:
עובד: מומנתקן - תומר משה

'בית ספר מקיף ח
ברק בן אבינועם 8, אשדוד, רובע יג



מפגע 1 סעיף 5.10 מפגעים קבועים וניידים

אגף אחזקה

תאריך ושעת המבדק
א' 14/4/2024 14:05

שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו
איציק גמביאל

בחר סעיף ליקוי
5.10

תחום
מפגעים קבועים וניידים

תאור הסעיף
לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.

קדימות המפגע
1

מיקום המפגע
קיר כניסה למזכירות

תאר את המפגע
בליטה בקיר בגובה ראש

המלצה לטיפול
נדרש למגן , או לבטל את הבליטה

צלם את המפגע



גורם מטפל
מנהל אחזקת מוס"ח

גורם מבצע
אגף אחזקה

תת מחלקה באחזקה
שיפוצים

שם עורך המבדק
מומנתקן - תומר משה

דיווח ביצוע וסגירת מפגש
x