



כלל מפגעים סקר בטיחות בית ספר מקיף ט

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
1	בית ספר מקיף ט'	09/04/2024	שמעון ביטון	9.5	מפסקים ושקעים	1	כתיב י 10 כתיב 127	תאורה מרצדת	לפתוח קריאה במוקד נדרש לתקן	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	אגף חשמל			מומנתקן - תומר משה	
2	בית ספר מקיף ט'	09/04/2024	שמעון ביטון	9.5	מפסקים ושקעים	1	כתיב 139 יב 9	כבל חשמל מאריך עם סימני חריכה-סכנת שריפה	נדרש לא לעשות יותר שמוש בכבל זה	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
3	בית ספר מקיף ט'	09/04/2024	שמעון ביטון	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	מעבדה לפיזיקה	ארון תיקשורת מותקן מעל שולחן בגובה ראש-סכנה לראש	נדרש: א-להעתיק את הארון למקום אחר ב-למגן ג-לבטל מעמדת ישיבה מתחת לארון	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
4	בית ספר מקיף ט'	09/04/2024	שמעון ביטון	5.23	דלתות	1	דלת רטשית של הספרייה	מגן אצבעות מנותק	לתקן	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
5	בית ספר מקיף ט'	09/04/2024	שמעון ביטון	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	ספרייה	מעל עמדת פקידה הקבלה לוח מינרלי נוטה חיפול	נדרש לחזק	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
6	בית ספר מקיף ט'	09/04/2024	שמעון ביטון	9.5	מפסקים ושקעים	1	חדר מוזיקה	גוף תאורה -כיסוי נוטה ליפול	לתקן	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
7	בית ספר מקיף ט'	09/04/2024	שמעון ביטון	12.14	שטיפת עיניים	1	מעבדה לכימיה	חוסר במקלחתה לשטיפה	נדרש להתקין	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	שיפוצים		מומנתקן - תומר משה	
8	בית ספר מקיף ט'	09/04/2024	שמעון ביטון	9.5	מפסקים ושקעים	1	שלוט יציאה מבנה ח-גורף גם למבנים אחרים	שילוט יציאה לא תקין	להחליף	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף חשמל			מומנתקן - תומר משה	
9	בית ספר מקיף ט'	09/04/2024	שמעון ביטון	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	שכבה ח ליד שרתי בנות 206	סולם ללא מיגון למניעת היפגעות וטיפוס	נדרש למגן	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
10	בית ספר מקיף ט'	09/04/2024	שמעון ביטון	4.4	ציוד ומטפי כיבוי אש	1	ארונות כיבוי אש במבנים של בית הספר -גורף	תוקף זרנוק כיבוי אש 2016 (תוקף 5 שנים)-פג תוקף	נדרש לבדוק את ציוד כיבוי האש - זרנוקים בכל המבנים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
11	בית ספר מקיף ט'	09/04/2024	שמעון ביטון	4.4	ציוד ומטפי כיבוי אש	1	מבנה כתות שכבה ז- גורף לכל בית הספר	ארונות כיבוי אש נעולים	חלנאיסור על נעילת ארונות כיבוי אש	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
12	בית ספר מקיף ט'	09/04/2024	שמעון ביטון	5.17	חלונות סורגים	1	גורף בכתות מסורגות	חוסר בפתח ח'רום בכתות מסורגות	נדרש להתקיןמפתח ח'רום בסורגים כולל שילוט , מפתח וצבע מסגרת בולט	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
13	בית ספר מקיף ט'	09/04/2024	שמעון ביטון	5.36	מעקים ומסעדים	1	כניסה למבנה י מאחור	חוסר במסעד יד במדרגות	להשלים	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - תומר משה	
14	בית ספר מקיף ט'	09/04/2024	שמעון ביטון	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	שביל מעבר בין מבנה של שכבה יא לשכבה י מאחור	ריצוף בולט	ליישר	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - תומר משה	
15	בית ספר מקיף ט'	09/04/2024	שמעון ביטון	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	רמפה צמוד למבנה כתות יא מאחור כוון מזרח	חורים ברקע ללא מכסים	להשלים מכסים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
16	בית ספר מקיף ט'	09/04/2024	שמעון ביטון	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	שביל סמוך לאולם יב	ריצוף שוקע	ליישר	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - תומר משה	
17	בית ספר מקיף ט'	09/04/2024	שמעון ביטון	3.44	מתקני משחקים	1	מתחם מתקני כושר	לחלק מהמתקנים חסר הוראות הפעלה	להשלים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - תומר משה	
18	בית ספר מקיף ט'	09/04/2024	שמעון ביטון	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	מאחורי מבנה ט	ריצוף מסביב לבריכת הסתעפות שבור, שביל סמוךצלגדר מערבי ריצוף בולט	לתקן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - תומר משה	
19	בית ספר מקיף ט'	09/04/2024	שמעון ביטון	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	רחבה ח מבנה ט למבנה ט	ריצוף בולט	ליישר	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - תומר משה	
20	בית ספר מקיף ט'	09/04/2024	שמעון ביטון	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	סמוך לקפיטריה	ריצוף שוקע	ליישר	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - תומר משה	
21	בית ספר מקיף ט'	09/04/2024	יואל לב	3.5	תשתיות	1	חצר בית הספר-גורף	בריכות בולטות מעל פני הקרקע	נדרש ליישר	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - תומר משה	

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
22	בית ספר מקיף ט'	09/04/2024	יואל לב	3.52	מגרשי ספורט	1	מגרש כדורסל	עמוד סל ללא מיגון	להשלים	מנהל אחזקת מוס"ח	רשות הספורט			מומנתקן - תומר משה	
23	בית ספר מקיף ט'	09/04/2024	יואל לב	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	מול מגרש הספורט	מים עומדים מסביב לבריכת הסתעפות	לבדוק את מקור המים ולטפל	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - תומר משה	
24	בית ספר מקיף ט'	09/04/2024	יואל לב	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	חצר קדמית	ספסל ישיבה-חוסר בשלב עץ	להשלים	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - תומר משה	