

ב' 15/4/2024

בית ספר מקיף י"א

שוהם 2 אשדוד רובע יז

620005

088592559

מבדקי בטיחות מנהל חינוך

סיכום מבדק שנתי

שמואל קצוקר		ב' 15/4/2024 11:43
פרטי המוסד		
סמל המוסד	620005	
סוג המוסד	בית ספר	
שם המוסד	בית ספר מקיף י"א	
כתובת המוסד	שוהם 2	
טלפון המוסד	088592559	
פרטי המנהל/ת	ליבנת זיק	
תאריך המבדק	א' 14/4/2024	
האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0	לא	
המבנה מאושר לשימוש	כן	
פרטי הבודק	מומנתקן - תומר משה	

מסמכים			מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תיאור	תזמון	תאריך מסמך	לא רלוונטי
אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום גז ראדון	פעם ב - 1 שנים	14/4/2024	
	פעם ב - 1 שנים		✓
	YEAR פעם ב - 1		✓
חברה לציוד כיבוי	פעם ב - 1 שנים	14/4/2024	
חשמלאי בודק	פעם ב - 5 שנים	14/4/2024	
חשמלאי מוסמך	פעם ב - 1 שנים	14/4/2024	
ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים	פעם ב - 1 שנים		✓
יציבות המבנים	פעם ב - 1 שנים	14/4/2024	
יציבות ותקינות סככות והצללות	YEAR פעם ב - 5	14/4/2024	
מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה	פעם ב - 5 שנים		✓
(מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות אפס-ה-100 או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני משחקים	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני ספורט	פעם ב - 2 שנים	14/4/2024	
קרינה מאנטנות סלולריות	YEAR פעם ב - 1		✓
תקרות תלויות	פעם ב - 5 שנים		✓

מפגעים						מבדקי בטיחות מנהל חינוך	
תאריך/שעה	סעיף	תחום	תאור	קדימו ת	מיקום	הממצא	תמונה
14/4/2024 8:15	5.1 0	מפגעים קבועים וניידים	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	1	חיפוי קירות	גדר עם חיפוי שבור	
							
14/4/2024 8:20	5.1 0	מפגעים קבועים וניידים	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	1	חצר לכוון צפון	ריצוף שוקע	
14/4/2024 8:21	5.1 0	מפגעים קבועים וניידים	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות	1	חצר מזרחית	גמל מים בולט- סכנת פגיעה	

תלויות ומפגעי
תשתית אחרים.



ליישר	משטח דשא משוקע	2	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	מפגעים קבועים וניידים	5.1 0	14/4/2024 8:24
-------	-------------------	---	--	--------------------------	----------	-------------------

ריצוף שוקע	מול שולחן טניס/ מגרש ספורט	1	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	מפגעים קבועים וניידים	5.1 0	14/4/2024 8:29
------------	-------------------------------	---	--	--------------------------	----------	-------------------

עמודי סל ולוחות סל ללא מיגון	מגרש כדורגל/סל	1	מגרשי הספורט יהיו תקינים, שלמים, ללא מפגעים	מגרשי ספורט	3.5 2	14/4/2024 8:34
---------------------------------	----------------	---	--	-------------	----------	-------------------





משטח המגרש
מחורץ-סכנת פגיעה

מגרש ספורט

1 המשטח יהיה
ללא בליטות,
שקעים ומחומרים
מונעי החלקה
בהתאם להנחיות
חוזר מנכ"ל

מגרשי ספורט 3.5
3

14/4/2024
8:36



חוסר בשילוט לסוג
הברז

ברזי כיבוי אש

ציוד הכיבוי ומטפי
הכיבוי יהיו
שלמים, תקינותם
ומקומם בהתאם
להוראת גילוי
וכיבוי אש
בהתאם לדרישות
מכ"ר 523,
יבדקו פעם בשנה
לכל הפחות. בכל
מוסד חינוכי ימצא
מערכות גילוי
וכיבוי אש
בהתאם לדרישות
מכ"ר 523

ציוד ומטפי
כיבוי אש

4.4

14/4/2024
8:39

צנרת כיבוי אש
ומים ללא מיגון

רחבה בין מנהל
לכתות יב בחצר

ציוד הכיבוי ומטפי
הכיבוי יהיו
שלמים, תקינותם
ומקומם בהתאם
להוראת גילוי
וכיבוי אש
בהתאם לדרישות
מכ"ר 523,
יבדקו פעם בשנה
לכל הפחות. בכל
מוסד חינוכי ימצא
מערכות גילוי
וכיבוי אש
בהתאם לדרישות
מכ"ר 523

ציוד ומטפי
כיבוי אש

4.4

14/4/2024
8:42

בריכת הסתעפות
בולטת-סכנת
התקלות

רחבה ליד
הקפיטריה

תאי ביקורת,
בריכות
הסתעפות,
מגופים, צנרת
וכד' יהיו בגובה
פני הקרקע
בלבד.

תשתיות

3.5

14/4/2024
8:44



צנרת כיבוי אש
ומים ללא מיגון

רחבה מתחת
לספרייה

1 ציוד הכיבוי ומטפי
הכיבוי יהיו
שלמים, תקינותם
ומקומם בהתאם
להוראת גילוי
וכיבוי אש
בהתאם לדרישות
מכ"ר 523,
יבדקו פעם בשנה
לכל הפחות. בכל
מוסד חינוכי ימצא
מערכות גילוי
וכיבוי אש
בהתאם לדרישות
מכ"ר 523

ציוד ומטפי
כיבוי אש

4.4

14/4/2024
8:46

רשת סבכה
משוקעת

רחבה בין מנהלה
לשכבה ז

1 לא יהיו מפגעי
תשתית בבניין
ובכיתות ובפרט
סדקים במבנה,
רצפות שקועות,
סימני רפיון (כגון
"בטון") בתקרות
תלויות ומפגעי
תשתית אחרים.

מפגעים
קבועים וניידים

5.1
0

14/4/2024
8:49

בסיס המעקה
שבור/חלוד

שביל נחש

1 המעקים ומסעדי-
היד ייבנו באופן
שלא יהיה אפשר
להחליק או
לטפס עליהם,
אך גם באופן
שלא יפצעו את
מי שינסה
להחליק. רוחב
מעקה לא יעלה
על 5 ס"מ ובכל
מקרה לא יאפשר
ישיבה, טיפוס

מעקים
ומסעדים

5.3
3

14/4/2024
8:52



ריצוף שבור	סמוך לגשר מדרגות חוץ מנהלה	1	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	מפגעים קבועים וניידים	5.1 0	14/4/2024 8:55
------------	----------------------------------	---	--	--------------------------	----------	-------------------

מעקה שבור	גשר מנהלה לכוון חטיבה עליונה	1	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	מפגעים קבועים וניידים	5.1 0	14/4/2024 9:00
-----------	---------------------------------	---	--	--------------------------	----------	-------------------



שקעים מללא כיסוי מגן	שרותים בנוות שכבה ז קומה תחתונה	1	כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים למקומם.	מפסקים ושקעים	9.5	14/4/2024 9:05
-------------------------	---------------------------------------	---	--	------------------	-----	-------------------




14/4/2024 9:17 4.4 ציוד ומטפי כיבוי אש ציוד הכיבוי ומטפי הכיבוי יהיו שלמים, תקינותם ומקומם בהתאם להוראת גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523, יבדקו פעם בשנה לכל הפחות. בכל מוסד חינוכי ימצא מערכות גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523


כניסה של שכבה ח תוקף הזרנוקים פג בשנת 2022 (2017))

14/4/2024 9:20 9.5 מפסקים ושקעים כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים למקומם.

שרותים מבנה ח תחתון-גורףצבכל בית הספר שקעי חשמל בשרותיםצללא כיסוי מגן



מפגעים קבועים וניידים	5.5	14/4/2024 9:25	1	ארונות, ספריות וכונניות יהיו מקובעים למניעת התהפכות.	מקלט חדר שלח	ארונות לא מקובעים
--------------------------	-----	-------------------	---	---	--------------	----------------------



ראש מערכת סינון
בולט-סכנה לפגיעת
ראש

מקלט שלח

1

לא יהיו מפגעי
תשתית בבניין
ובכיתות ובפרט
סדקים במבנה,
רצפות שקועות,
סימני רפיון (כגון
"בטן") בתקרות
תלויות ומפגעי
תשתית אחרים.

מפגעים
קבועים וניידים

5.1
0

14/4/2024
9:26

חיפוי קירות
ועמודים נפל-סכנת
פגיעה

פטיו ט

1

לא יהיו מפגעי
תשתית בבניין
ובכיתות ובפרט
סדקים במבנה,
רצפות שקועות,
סימני רפיון (כגון
"בטן") בתקרות
תלויות ומפגעי
תשתית אחרים.

מפגעים
קבועים וניידים

5.1
0

14/4/2024
9:32

זרנוקים תוקף שנת
2021) 2016)

מבנה כתות ט-
גורף בכל בית
הספר

1

ציוד הכיבוי ומטפי
הכיבוי יהיו
שלמים, תקינותם
ומקומם בהתאם
להוראת גילוי
וכיבוי אש
בהתאם לדרישות
מכ"ר 523,
יבדקו פעם בשנה
לכל הפחות. בכל
מוסד חינוכי ימצא
מערכות גילוי
וכיבוי אש

ציוד ומטפי
כיבוי אש

4.4

14/4/2024
9:36



זגוגית החלון שבורה	פרוזדור כתות י תחתון	1	הזגוגיות, לרבות מראות, הזיגוג יהיה בחומר שאינו מתנפץ	כיתות חדרים וגן	7.8	14/4/2024 9:43
--------------------	----------------------	---	--	-----------------	-----	----------------

חוסר בכיסוי למגננון נדלת	פרוזדורהכתות יב	1	הידיות, המנעולים או חיפויים "רוזטות" יהיו שלמים, חלקים וחופשיים מבליטת ברגים, פינים או חלקי פרזול אחרים.	דלתות	5.2 4	14/4/2024 9:57
--------------------------	-----------------	---	--	-------	-------	----------------