



כלל מפגעים סקר בטיחות בית ספר ניר

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
1	בית ספר ניר	14/03/2024	שלומי אב הבית	5.7	מפגעים קבועים וניידים	1	חדר אוכל	קולר לא מקובע למניעת התהפכות	לקבע	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
2	בית ספר ניר	14/03/2024	שלומי אב הבית	9.9	חיווט וכבלי חשמל	1	מספר כיתות	נמצאו כבלי חשמל לא מיושמים בתוך תעלות. השימוש באילתורי חשמל. (חינוך מיוחד)	לישם בתעלות ולהוציא אילתורים חשמל	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף חשמל			מומנתקן - שי ביאזי	
3	בית ספר ניר	14/03/2024	שלומי אב הבית	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	שירותים אגף צעירים	דלת נתקעת בריצפה בין הגלגלון האטה לפתח ביקורת בריצפה	לכוון גלגלון מפולס לריצפה	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
4	בית ספר ניר	14/03/2024	שלומי אב הבית	16.4	סורגים	1	כיתה 23, 20, 21, 22	נמצא מרווח של 20 ס"מ בין הסורג לחלק התחתון של החלון. נמסר שהיה אירוע יציאה לא מבוקרת של ילד ממרווח כזה בסורג מכיתה אחרת	לסגור מרווח המינימלי 10 ס"מ בכול הסורגים בכיתה	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - שי ביאזי	
5	בית ספר ניר	14/03/2024	שלומי אב הבית	4.6	מסדרון	1	מסדרון אגף בוגרים	ארון כיבוי אש נמצא עם נזקים קצוות חדים בולטים.	להחליף לארון פלסטיק	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
6	בית ספר ניר	14/03/2024	שלומי אב הבית	5.4	מפגעים קבועים וניידים	2	רחבי המוסד	מותקנים מתלי מעילי בגובה נמוך מ150ס"מ ללא מגן	למגן/ להסיר	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
7	בית ספר ניר	14/03/2024	שלומי אב הבית	5.23	דלתות	1	דלתות	כיתות כללי-מגן אצבעות צד חיצוני נדרש לדלתות שלא נפתחות על קיר בדלת שירותים אגף מתחם ספורט - חסר גלגלון האטת דלת כלל הדלתות - לכוון גלגלני האטה דלת חדר אוכל - חסר מנגני האטת דלת ותפס להחזקת הדלת במצב פתוח	להשלים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
8	בית ספר ניר	14/03/2024	שלומי אב הבית	5.10	מפגעים קבועים וניידים	2	כיתה 40	דלת עץ שבורה עם קצוות חדים. (חינוך מיוחד)	לתקן/ להחליף	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	דלתות		מומנתקן - שי ביאזי	
9	בית ספר ניר	14/03/2024	שלומי אב הבית	5.5	מפגעים קבועים וניידים	1	במספר כיתות ברחבי במבנה	ארונות לא מקובעים לקיר למניעת התהפכות	לקבע	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה בת באחזקה	תת מחלקה בת באחזקה	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
10	בית ספר ניר	14/03/2024	כרמית - אחראית בטיחות	3.22	שבילים	1	חצר	ריצוף שביל גישה לחצר נמצא עם אבנים משתלבות שקועות ובולטות (חינוך מיוחד)	לרצף	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - שי ביאזי	
11	בית ספר ניר	14/03/2024	כרמית - אחראית בטיחות	3.11	ארגון החצר	2	חצר משחקים	בבסיס העמודים חסרה הגנה עד 30 ס"מ (חינוך מיוחד)	להוריד את ההגנה של העמודים מגובה הדשא	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
12	בית ספר ניר	14/03/2024	כרמית - אחראית בטיחות	3.27	גדר	2	חצר משחקים	גדר פנימית בבסיסה נמדד מרווח של 14 סמ	לצמצם מרווח המינימלי 10 ס"מ	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - שי ביאזי	