

ב' 15/4/2024

בית ספר עלומים

שד' עוזיהו 24 - רובע ג' אשדוד רובע ג

644146

088565340

מבדקי בטיחות מנהל חינוך

סיכום מבדק שנתי

ד' 27/3/2024 10:48		מומנתקן - שי ביאזי
		פרטי המוסד
644146		סמל המוסד
בית ספר		סוג המוסד
בית ספר עלומים		שם המוסד
'שד' עוזיהו 24 - רובע ג		כתובת המוסד
088565340		טלפון המוסד
ספיר קקון		פרטי המנהל/ת
ד' 27/3/2024		תאריך המבדק
לא		? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0
כן		המבנה מאושר לשימוש
מומנתקן - שי ביאזי		פרטי הבודק
		חתימת עורך המבדק

מסמכים			מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תיאור	תזמון	תאריך מסמך	לא רלוונטי
אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות	פעם ב - 1 שנים	27/3/2024	
	פעם ב - 1 שנים	27/3/2024	
אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום	YEAR פעם ב - 1		✓
גז ראדון	פעם ב - 1 שנים	27/3/2024	
חברה לציוד כיבוי	פעם ב - 5 שנים	27/3/2024	
חשמלאי בודק	פעם ב - 1 שנים	27/3/2024	
חשמלאי מוסמך	פעם ב - 1 שנים		✓
ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים	פעם ב - 1 שנים	27/3/2024	
יציבות המבנים	YEAR פעם ב - 5	27/3/2024	
יציבות ותקינות סככות והצללות	פעם ב - 5 שנים		✓
מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה	(מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות אפס-ה-100 או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה		✓
מתקני משחקים	פעם ב - 1 שנים	27/3/2024	
מתקני ספורט	פעם ב - 2 שנים	27/3/2024	
קרינה מאנטנות סלולריות	YEAR פעם ב - 1		✓
תקרות תלויות	פעם ב - 5 שנים	27/3/2024	

תאריך/שעה	סעיף	תחום	תאור	קדימו ת	מיקום	הממצא	תמונה
27/3/2024 9:45	5.23	דלתות	הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה.	1	דלתות	חדר יועצת, חסר מנגנון האטת דלת דלתות 3, 4 - חסר מגן אצבעות צד חיצוני דלת נפתחות 180 מעלות דלת מקשרת בין חדר מוסיקה לספרייה- חסר מגן אצבעות. במספר דלתות רב חסרים מנגנוני האטה חלקים תקולים.	





דשא סינטטי נמצא
עם שקעים
ובליטות, משטח
דשא אחר לא
מוצמד לקרקע .

חצרות

1

החצר תהיה
נקייה ממפגעי
בטיחות קבועים
או זמניים, ללא
בליטות או
שקעים, ולא
ישארו בה
מכשולים או
פסולת מכל סוג .
חלקים בולטים
יהיו עם הגנה
עליהם .

תשתיות

3.1

27/3/2024
9:49



27/3/2024 9:55	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	שירותים קומה ראשונה בנים , בנות	רצפות נמצאו מחליקות מאוד. סכנת החלקה
-------------------	------	--------------------------	---	--	---------------------------------------	--

27/3/2024 9:59	7	תכולת וארגון הכיתות	1	חדר מוסיקה	דרכות מאוחסנות לגובה ללא כל הגנה למניעת נפילתם לקרקע
-------------------	---	------------------------	---	------------	---



2 סוללת מכלי גז
לבישול תותקן
רחוק ככל
האפשר מאזורי
הפעילות
והתנועה של
התלמידים.

10.1 גז

27/3/2024
10:07

1 החצר תהיה
נקייה ממפגעי
בטיחות קבועים
או זמניים, ללא
בליטות או
שקעים, ולא
ישארן בה
מכשולים או
פסולת מכל סוג.
חלקים בולטים
יהיו עם הגנה
עליהם.

3.1 תשתיות

27/3/2024
10:10



אולם התעמלות -
שקעי חשמל לא
מקובעים לקיר .
כיתה 54 , 55 -
שקעי חשמל עם
אפשרות להכנסת
יד לחוטי חשמל

מבנה

1

כל אביזרי
החשמל יהיו
שלמים ומקובעים
למקומם.

מפסקים
ושקעים

9.5

27/3/2024
10:12

סל מאולתר מותקן
על מתקן עץ עלול
ליפול מגובה

אולם התעמלות

1

אין להשאיר
באולם מתקנים
ניידים
המאפשרים
טיפוס (סולמות,
פיגומים וכד') לא
יהיו מתקנים
ניידים
המאפשרים
טיפוס (סולמות,
פיגומים וכד') אין
לאחסן ציוד
שאינו שייך

מתקני ספורט

11.1
3

27/3/2024
10:14

למהות תפקוד
האולם



שקע חשמל שבור חשמל חשוף סכנת התחשמלות	כיתה 57	1	כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים למקומם.	מפסקים ושקעים	9.5	27/3/2024 10:24
רצפות התרוממו במפתן הדלת נמצאו מספר פינות חדות מאריחים שבורים	כיתה 55, מסדרונות	2	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	מפגעים קבועים וניידים	5.10	27/3/2024 10:29



מתקני סל ללא
מגנים

מגרש ספורט

1

מגרשי הספורט
יהיו תקינים,
שלמים, ללא
מפגעים

מגרשי ספורט

3.52

27/3/2024
10:39

מונחים על הגדרות
תשתית כבל חשמל

חצר ליד מגרש
ספורט

1

החצר תהיה
נקייה ממפגעי
בטיחות קבועים
או זמניים, ללא
בליטות או
שקעים, ולא
יישארו בה
מכשולים או
פסולת מכל סוג .
חלקים בולטים
יהיו עם הגנה
עליהם

תשתיות

3.1

27/3/2024
10:41



ארונות לא
מקובעים לקיר
למניעת התהפכות

במספר כיתות

1 ארונות, ספריות
וכונניות יהיו
מקובעים למניעת
התהפכות.

מפגעים
קבועים וניידים

5.5

27/3/2024
10:45