



כלל מפגעים סקר בטיחות בית ספר עלומים

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
1	בית ספר עלומים	27/03/2024	בוריס- אב הבית	5.5	מפגעים קבועים וניידים	1	במספר כיתות	ארונות לא מקובעים לקיר למניעת התהפכות	לקבע	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
2	בית ספר עלומים	27/03/2024	בוריס- אב הבית	3.1	תשתיות	1	חצר ליד מגרש ספורט	מונחים על הגדרות תשתית כבל חשמל	להסיר מגדרות	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף חשמל			מומנתקן - שי ביאזי	
3	בית ספר עלומים	27/03/2024	בוריס- אב הבית	3.52	מגרשי ספורט	1	מגרש ספורט	מתקני סל ללא מגנים	למגן	מנהל אחזקת מוס"ח	רשות הספורט			מומנתקן - שי ביאזי	
4	בית ספר עלומים	27/03/2024	בוריס- אב הבית	5.10	מפגעים קבועים וניידים	2	כיתה 55, מסדרונות.	רצפות התרוממו במפתן הדלת נמצאו מספר פינות חדות מאריחים שבורים	לפלס לתקן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	שיפוצים		מומנתקן - שי ביאזי	
5	בית ספר עלומים	27/03/2024	בוריס- אב הבית	9.5	מפסקים ושקעים	1	כיתה 57	שקע חשמל שבור חשמל חשוף סכנת התחשמלות	אב הבית יפתח קריאה במוקד ונועל את הכיתה עד לתיקון השקע	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	אגף חשמל			מומנתקן - שי ביאזי	
6	בית ספר עלומים	27/03/2024	בוריס- אב הבית	11.13	מתקני ספורט	1	אולם התעמלות	סל מאולתר מותקן על מתקן עץ עלול ליפול מגובה	להסיר	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
7	בית ספר עלומים	27/03/2024	בוריס- אב הבית	9.5	מפסקים ושקעים	1	מבנה	אולם התעמלות -שקעי חשמל לא מקובעים לקיר . כיתה 55 , 54 -שקעי חשמל עם אפשרות להכנסת יד לחוטי חשמל	לפתוח קריאה במוקד לקיבוע ולסגור פתחים בשקעים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	אגף חשמל			מומנתקן - שי ביאזי	
8	בית ספר עלומים	27/03/2024	בוריס- אב הבית	3.1	תשתיות	1	חצר פנימית	ספסלים ממתכת לא מקובעים חשש להתהפכות אלמנט מעץ נמצא עם אפשרות טיפוס	לקבע להסיר	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
9	בית ספר עלומים	27/03/2024	בוריס- אב הבית	10.1	גז	2	חצר פנימית/ כלכלת בית	בלוני גז מונחים בחצר	לבדוק עם חברת הגז עם ניתן להזיז את מיקום סוללת הגז מכלי הגז לנקודה שמחוץ לאזור פעילות ילדים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	

10	בית ספר עלומים	27/03/2024	בוריס- אב הבית	7		1	חדר מוסיקה	כל הגנה למניעת נפילתם לקרקע ללא	להסיר או להתקין דלתות עם נעילה	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי	אב בית	מומנתקן - שי ביאזי
11	בית ספר עלומים	27/03/2024	בוריס- אב הבית	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	שירותים קומה ראשונה בנים , בנות	רצפות נמצאו מחליקות מאוד. סכנת החלקה	להחליף לריצוף מדגם לא מחליק	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	שיפוצים	מומנתקן - שי ביאזי
12	בית ספר עלומים	27/03/2024	בוריס- אב הבית	3.1	תשתיות	1	חצרות	דשא סינטטי נמצא עם שקעים ובליטות, משטח דשא אחר לא מוצמד לקרקע .	לשטח דשא/ לפלס למניעת נפילה ולהמציא לקרקע.	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות	מומנתקן - שי ביאזי
13	בית ספר עלומים	27/03/2024	בוריס- אב הבית	5.23	דלתות	1	דלתות	חדר יועצת, - חסר מנגנון האטת דלת דלתות 3, 4 - חסר מגן אצבעות צד חיצוני דלת נפתחות 180 מעלות דלת מקשרת בין חדר מוסיקה לספרייה- חסר מגן אצבעות . במספר דלתות רב חסרים מנגנוני האטה חלקים תקולים.	להשלים / לכוון	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי	אב בית	מומנתקן - שי ביאזי