



כלל מפגעים סקר בטיחות בית ספר קשת

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
1	בית ספר קשת	29/03/2024	גולן טבט - אב הבית	3.11	ארגון החצר	1	איזור כניסה למבנה ראשון	2 ערוגות מאבן בולטות מגובה הקרקע 20 ס"מ נמסר שהיו מספר נפילות / היתקלויות של ילדים באיזור	גידור פנימי / לפלס	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - שי ביאזי	
2	בית ספר קשת	29/03/2024	גולן טבט - אב הבית	4.17	הכנה למילוט	2	אולם ספורט	שלטי יציאה מוארים שבורים/ חסרים	לפתוח קריאה במוקד להשלים שלטי יציאה	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	אגף חשמל			מומנתקן - שי ביאזי	
3	בית ספר קשת	29/03/2024	גולן טבט - אב הבית	11.4	קירות	2	אולם ספורט	מספר כיסאות פלסטיק שבורים עם קצוות חדים	להחליף	מנהל אחזקת מוס"ח	רשות הספורט			מומנתקן - שי ביאזי	
4	בית ספר קשת	29/03/2024	גולן טבט - אב הבית	3.6	תשתיות	2	חצר	צינורות מים ראשית למבנה ללא גידור למניעת גישה	ליישם גידור	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - שי ביאזי	
5	בית ספר קשת	29/03/2024	גולן טבט - אב הבית	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	כיתה חיצונית	אריח שבור בכניסה לכיתה	לפתוח קריאה במוקד להחלפת אריח. עד להחלפה יש למלא חומר קרמיקה במקום השבור/חסר	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
6	בית ספר קשת	29/03/2024	גולן טבט - אב הבית	3.11	ארגון החצר	1	דשא סינטטי	חוסרים נקודתיים במשטחי דשא סינטטי חשש מעידה	להשלים	מנהל אחזקת מוס"ח	קבלן דשא סינטטי			מומנתקן - שי ביאזי	
7	בית ספר קשת	29/03/2024	גולן טבט - אב הבית	3.1	תשתיות	1	חצר	משתלבות מסביב לעצים אבנים- בולטות סומנו בצבע פתחי ביוב בולטים מגובה קרקע-	לפלס / לשטח לגובה 0	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - שי ביאזי	
8	בית ספר קשת	29/03/2024	גולן טבט - אב הבית	3.27	גדר	2	מגרש כדורסל	גדר רשת פנימית משוחררת	לחזק לתשתית	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - שי ביאזי	
9	בית ספר קשת	29/03/2024	גולן טבט - אב הבית	5.23	דלתות	1	דלתות	דלתות כניסה לשירותים-ללא מנגנוני האטה. דלתות מקלט - ללא תפס להחזקת הדלת במצב פתוח	להשלים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	

10	בית ספר קשת	29/03/2024	גולן טבט - אב הבית	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	מבנה דרומי מסדרון קומה ראשונה	נבנה קונסטרוקטה מעץ שתי קומות בהם קיימים מספר מפגעים / תרחישים אפשריים. בחלק התחתון איזור מדורג מתחת למדרגות חשש לפגיעה לילדים (לסגור גישה). חשש מטיפוס ילדים על הקונסטרוקציה ונפילה (לסגור אפשרויות טיפוס) בחלק העליון נמצאו שולחן וכיסאות ניידים מאפשר עליה עליהם וצימצום גובה המעקה (להסיר ציוד נייד / להתקין ציוד נייד שלא לייד איזור המעקה) סכנת נפילה.	הומלץ בסעיף	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי	אב בית	מומנתקן - שי ביאזי
11	בית ספר קשת	29/03/2024	גולן טבט - אב הבית	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	תשתית	מבנה כיתות א שירותי בנים, - משקוף רקוב מחלודה עם קצה חד, רצפות שבורות ומתרוממות סוג הרצוף מחליק מאוד בשירותי בנים ובנות.	להחליף ריצוף ומשקוף דלת	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	שיפוצים	מומנתקן - שי ביאזי
12	בית ספר קשת	29/03/2024	גולן טבט - אב הבית	9.5	מפסקים ושקעים	1	כיתה 28 (1ו)	חסר מכסה לשקע חשמל	לפתוח קריאה במוקד להשלים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	אגף חשמל		מומנתקן - שי ביאזי
13	בית ספר קשת	29/03/2024	גולן טבט - אב הבית	5.24	דלתות	1	שירותי בנים מבנה 1	ידית דלת תא שירותים שבורה וחדה	להחליף	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי	אב בית	מומנתקן - שי ביאזי