



כלל מפגעים סקר בטיחות בית ספר רימונים

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
1	בית ספר רימונים	20/03/2024	אברהם בן סימון- אב הבית	5.23	דלתות	1	דלתות	דלתות ממ"ד - חסר תפס להחזקת הדלת במצב פתוח בכול הדלתות דלתות חדר - מורים חסר מגן אצבעות	להשלים	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
2	בית ספר רימונים	20/03/2024	אברהם בן סימון- אב הבית	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	מבנה A גרם מדרגות חירום	נמצא סדק לרוחב הקיר	לבדיקת קונסטרוקטור	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	שיפוצים		מומנתקן - שי ביאזי	
3	בית ספר רימונים	20/03/2024	אברהם בן סימון- אב הבית	5.13	חלונות סורגים	1	מבנה B כיתה 8	חלון כנף ללא מגביל פתיחה	להתקין מגביל פתיחה עד 10 ס"מ	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
4	בית ספר רימונים	20/03/2024	אברהם בן סימון- אב הבית	11.7	תאורה	1	מבנה A כלל הכיתות	מגן תאורה פלורוסנטית מתפרק במספר כיתות	להחליף גופים	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף חשמל			מומנתקן - שי ביאזי	
5	בית ספר רימונים	20/03/2024	אברהם בן סימון- אב הבית	5.7	מפגעים קבועים וניידים	2	בכול המבנים	ברז קולר שבור עם קצה חד	להחליף	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
6	בית ספר רימונים	20/03/2024	אברהם בן סימון- אב הבית	5.5	מפגעים קבועים וניידים	1	כיתות	קומה שנייה ממ"ד - A בניין ארונות מתכת לא מקובע לקיר למניעת התהפכות קומה שנייה כיתה 8 - B בניין ארון לא מקובע לקיר למניעת התהפכות	לקבע	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
7	בית ספר רימונים	20/03/2024	אברהם בן סימון- אב הבית	3.11	ארגון החצר	1	ליד מבנה מנהלה	אבן משתלבת מסביב לעץ בולטת מהקרקע מהווה פוטנציאל למעידה	לפלוס לגובה קרקע	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - שי ביאזי	