



כלל מפגעים סקר בטיחות בית ספר רעים

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
1	בית ספר רעים	19/03/2024	שלומי אב הבית	3.6	תשתיות	2	חצר	גמל מים ללא הגבלת גישה	להתקין גדר פנימית	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - שי ביאזי	
2	בית ספר רעים	19/03/2024	שלומי אב הבית	11.1	ארגון אולם	2	אולם ספורט	מרווח שוליים באולם ספורט נמוך ממרווח מינימלי	לסמן מחדש	מנהל אחזקת מוס"ח	רשות הספורט			מומנתקן - שי ביאזי	
3	בית ספר רעים	19/03/2024	שלומי אב הבית	3.11	ארגון החצר	2	איזור כניסה	אבנים משתלבות התרוממו מהווה פוטנציאל למעידה	לפלס	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	תשתיות		מומנתקן - שי ביאזי	
4	בית ספר רעים	19/03/2024	שלומי אב הבית	5.13	חלונות סורגים	1	כיתה 17	הגבלת החלונות היא 16 ס"מ	להתקין הגבלת חלון למקסימום 10 ס"מ	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
5	בית ספר רעים	19/03/2024	שלומי אב הבית	6.6	מבנה	2	מקלט	סולמות ללא מניעת גישה במקלט פעיל	לסגור למניעת גישה	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
6	בית ספר רעים	19/03/2024	שלומי אב הבית	3.19	מפלסים בחצר	2	חצר	גובהה הבמה שנמדד 52 ס"מ ללא מעקה בטיחות	להתקין מעקה	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - שי ביאזי	
7	בית ספר רעים	19/03/2024	שלומי אב הבית	5.23	דלתות	1	דלתות	דלתות כיתות- מותקנות מספר דלתות כיתה שנפתחות 180 מעלות ללא מגן אצבעות צד חיצוני דלתות כיתות - בדלתות הכיתות מותקנות דלתות מתכת כבדות מנגנוני האטה לא מתפקדים (דלתות נתרקות) דלתות מקלטים - ללא תפס להחזקת הדלת במצב פתוח בנוסף דלת אחת ללא מגן אצבעות פנימי דלת אולם ספורט - חסר מנגנון האטת דלת	להשלים ציוד בטיחות	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	

	מומנתקן - שי ביאזי		מסגרות	אגף אחזקה	מנהל אחזקת מוס"ח	לחזק - בסיסי גדר / להחליף ולסגור מרווח למינימום 10 ס"מ. להוסיף - גדר בחלק המצולם למניעת יציאת ילדים לאחר טיפוס לסגור - מרווחים להתקין - ברזל מונע הכנסת ראש	יציבה גדר בבדיקה פיזית לא- בנוסף נמדד מרווח של 16 ס"מ . בבסיס הגדר קיימת אפשרות טיפוס על אבני - החומה ובפינה של הגדר אפשר מהפרש לצאת מהגדרתוצאה בין הגדרות גדר ליד מתקני משחקים נמדד - מרווח גדול בבסיס גדר פנימית ליד מגרש ספורט - עם מוטות עליוניים בהם קיים צוואר /פוטנציאל לכידת ראש	חצר	1	גדר	3.27	שלומי אב הבית	19/03/2024	בית ספר רעים	8
	מומנתקן - שי ביאזי	אב בית		מוסד חינוכי	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	לקבוע	ארון מתכת לא מקובע לקיר למניעת התהפכות	כיתה 27	1	מפגעים קבועים וניידים	5.5	שלומי אב הבית	19/03/2024	בית ספר רעים	9