

בית ספר רתמים

המלך חזקיהו 22 אשדוד רובע יג

614156

088646501

ב' 15/4/2024

סיכום מבדק שנתי

מבדקי בטיחות מנהל חינוך

| מומנתקן - שי ביאזי            | ג' 19/3/2024 16:30 |
|-------------------------------|--------------------|
| פרטי המוסד                    |                    |
| סמל המוסד                     | 614156             |
| סוג המוסד                     | בית ספר            |
| שם המוסד                      | בית ספר רתמים      |
| כתובת המוסד                   | המלך חזקיהו 22     |
| טלפון המוסד                   | 088646501          |
| פרטי המנהל/ת                  | שושנה בכור         |
| תאריך המבדק                   | ג' 19/3/2024       |
| האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0 | לא                 |
| המבנה מאושר לשימוש            | כן                 |
| פרטי הבודק                    | מומנתקן - שי ביאזי |
| חתימת עורך המבדק              |                    |

| מסמכים                                                                                                   |                |            | מבדקי בטיחות מנהל חינוך |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------|
| תיאור                                                                                                    | תזמון          | תאריך מסמך | לא רלוונטי              |
| אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות                                                            | פעם ב - 1 שנים | 19/3/2024  | ✓                       |
| אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום                                                                         | פעם ב - 1 שנים | 19/3/2024  |                         |
| גז ראדון                                                                                                 | YEAR פעם ב - 1 |            |                         |
| חברה לציוד כיבוי                                                                                         | פעם ב - 1 שנים | 19/3/2024  | ✓                       |
| חשמלאי בודק                                                                                              | פעם ב - 5 שנים | 19/3/2024  |                         |
| חשמלאי מוסמך                                                                                             | פעם ב - 1 שנים | 19/3/2024  |                         |
| ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים                                                                      | פעם ב - 1 שנים |            | ✓                       |
| יציבות המבנים                                                                                            | פעם ב - 1 שנים | 19/3/2024  |                         |
| יציבות ותקינות סככות והצללות                                                                             | YEAR פעם ב - 5 | 19/3/2024  |                         |
| מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה                                                                     | פעם ב - 5 שנים |            | ✓                       |
| (מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות אפס-ה-1000 או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה | פעם ב - 1 שנים |            | ✓                       |
| מתקני משחקים                                                                                             | פעם ב - 1 שנים |            | ✓                       |
| מתקני ספורט                                                                                              | פעם ב - 2 שנים | 19/3/2024  | ✓                       |
| קרינה מאנטנות סלולריות                                                                                   | YEAR פעם ב - 1 |            |                         |
| תקרות תלויות                                                                                             | פעם ב - 5 שנים | 19/3/2024  |                         |

| תמונה                                                                               | הממצא                                | מיקום                                    | קדימו<br>ת | תאור                                                                    | תחום                  | סעיף     | תאריך/שעה          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------------|
|    | ארון לא מקובע לקיר למניעת התהפכות    | חדר מחשבים, בניין ג' ארון מתכת ליד המקלט | 1          | ארונות, ספריות וכווניות יהיו מקובעים למניעת התהפכות.                    | מפגעים קבועים וניידים | 5.5      | 19/3/2024<br>12:51 |
|   |                                      |                                          |            |                                                                         |                       |          |                    |
|  | נמדד גובה 110 ס"מ נמוך מגובה מינימלי | גרם מדרגות קומה שנייה + מבנה א מבנה ב    | 1          | גובה המעקה מעל חללים פתוחים יהיה 1.20 מטר לכל הפחות ולא יאפשר כל טיפוס. | מעקים ומסעדים         | 5.3<br>8 | 19/3/2024<br>12:57 |



|                                                                                        |                      |      |                                                                                                                                |                       |      |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------|
| מעקה בטיחות חסר נמצאה אפשרות לנפילה (ישנה גישה למדרגות מהחצר.)                         | מדרגות חירום בניין א | 1, 1 | גובה המעקה מעל חללים פתוחים יהיה 1.20 מטר לכל הפחות ולא יאפשר כל טיפוס                                                         | מעקים ומסעדים         | 5.38 | 19/3/2024 13:08 |
| משקופים רקובים- בשירותים עם חלקים חדים בולטים -פתח ניקו שבור ובולט מבנה ב' שירותי בנים | שירותים              | 1    | לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים. | מפגעים קבועים וניידים | 5.10 | 19/3/2024 13:15 |



סוג הסורג בכול  
המבנה נמצא עם  
מרווחים של 12  
ס"מ במספר כיתות  
נמצאו מגבילי חלון  
15-20 ס"מ

סורגים בכיתות  
וחלונות

2 חלונות החוץ של  
חדרי הלימוד  
ואולמי  
ההתקהלות  
ייקבעו באופן  
שגובה הסף  
שלהם מהרצפה  
יהיה- 1.50 מ'  
לפחות. במידה  
וגובה סף חלון  
יפחת מ-1.5 מטר  
והותקנו התקנים  
ל"הגבהת הסף או  
הגבלת פתיחת  
החלון, המרווח  
הנוצר לא יעלה  
על 10 ס"מ. רוחב  
אדן החלון כלפי  
פנים לא יעלה על  
4 ס"מ למניעת  
ישיבה. חלונות  
יזוגו בחומר שאינו  
מתנפץ

חלונות סורגים

5.1  
3

19/3/2024  
13:17



19/3/2024 13:20 11.7 תאורה גופי התאורה יוגנו 2 מפני שבירה ופגיעות באמצעות התקנתם בשקעים, או על-ידי שימוש בגופי תאורה מדגמי "אנטי-ונדל" (יבדק בבדיקת רישוי).

פרוזדורים כלל המבנים מותקנת בחלקה תאורת מסוג מתנפץ ללא הגנה

19/3/2024 13:26 9.1 לוחות חשמל לוחות חשמל לא יהיו עשויים מחומרים דליקים, הארונות יהיו סגורים לארונות וללוחות יהיו סידורי נעילה. לא יהיו חלקים חשופים בלוחות. לא יהיו ארונות חשמל (ראשי/קומתי ואגפי) בצמוד לכיתות, מעבדות, משרדים וחדרי ספח מאוכלסים


כלל מבנים ארונות חשמל לא נעולים

19/3/2024 13:35 5.2.3 דלתות הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב

כיתות כיתה -305 חסר מנגנון האטת דלת. בחלק מהדלתות בכיתות מנגנון האטה לא מכוון/מתפקד



פתוח. האבזר  
יותקן בקיר,  
בגובה אגף הדלת  
ולא ברצפה. ד.  
במקלט ובמרחב  
מוגן יש להתקין  
מגן אצבעות  
ואלמנט קיבוע  
שיותאם לדלת. ה.  
בדלתות קלות של  
שירותים נדרשת  
הגנה מתאימה



גדר 150 ס"מ  
ממדרג רגל בחלק  
העליון אלמנטים  
חדים מהווים סכנת  
פציעה. נמצאו  
נקודות עם מוטות  
מכופפים

גדר היקפית 1, 1

הגדר תתנשא  
לגובה של 2 מ'  
לפחות מעל פני  
הקרקע משני צידי  
הגדר, הגובה  
יימדד מעל  
לנקודת מדרג  
רגל

גדר 3.2 19/3/2024  
6 14:06





דשא סינטטי קרוע  
באיזור הכניסה  
בכמה מקומות

איזור כניסה

החצר תהיה נקייה 1  
ממפגעי בטיחות  
קבועים או זמניים,  
ללא בליטות או  
שקעים, ולא  
ישארו בה  
מכשולים או  
פסולת מכל סוג .  
חלקים בולטים  
יהיו עם הגנה  
עליהם .

19/3/2024 16:28  
3.1 תשתיות