



כלל מפגעים סקר בטיחות בית ספר רתמים

מס"ד	אתר	תאריך	שם מתלווה מטעם המוסד ותפקידו	בחר סעיף ליקוי	תחום	קדימות המפגע	מיקום המפגע	תאר את המפגע	המלצה לטיפול	גורם מטפל	גורם מבצע	תת מחלקה באחזקה	תת מחלקה בחינוך	שם עורך המבדק	סטטוס בוצע כן/לא מספר קריאה במוקד
1	בית ספר רתמים	19/03/2024	יהודה אב הבית	3.1	תשתיות	1	איזור כניסה	דשא סינטטי קרוע באיזור הכניסה בכמה מקומות	להשלים	מנהל אחזקת מוס"ח	קבלן דשא סינטטי			מומנתקן - שי ביאזי	
2	בית ספר רתמים	19/03/2024	יהודה אב הבית	3.26	גדר	1	גדר היקפית	גדר 150 ס"מ ממדרך רגל בחלק העליון אלמנטים חדים מהווים סכנת פציעה. נמצאו נקודות עם מוטות מכופפים	להשלים הגבהה ולהסיר אלמנטים חדים	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - שי ביאזי	
3	בית ספר רתמים	19/03/2024	יהודה אב הבית	5.23	דלתות	1	כיתות	כיתה 305- חסר מנגנון האטת דלת. בחלק מהדלתות בכיתות מנגנון האטה לא מכוון/ מתפקד	להשלים/ לכוון	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
4	בית ספר רתמים	19/03/2024	יהודה אב הבית	9.1	לוחות חשמל	1	כלל מבנים	ארונות חשמל לא נעולים	לנעול	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	מוסד חינוכי		אב בית	מומנתקן - שי ביאזי	
5	בית ספר רתמים	19/03/2024	יהודה אב הבית	11.7	תאורה	2	פרוזדורים כלל המבנים	מותקנת בחלקה תאורת מסוג דלת. מתנפץ ללא הגנה	למגן/ להחליף למוגן	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף חשמל			מומנתקן - שי ביאזי	
6	בית ספר רתמים	19/03/2024	יהודה אב הבית	5.13	חלונות סורגים	2	סורגים בכיתות וחלונות	סוג הסורג ככול המבנה נמצא עם מרווחים של 12 ס"מ במספר כיתות נמצאו מבגילי חלון 15-20 ס"מ	אחריות רשות להחליף לסורג בעל מרווחים של עד 10 ס"מ אחריות המוסד להתקין הגבלת חלון לפתיחה של עד 10 ס"מ	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - שי ביאזי	
7	בית ספר רתמים	19/03/2024	יהודה אב הבית	5.10	מפגעים קבועים וניידים	1	שירותים	רקובים בשירותים משקופים- עם חלקים חדים בולטים פתח ניקו שבור ובולט מבנה ב' - שירותי בנים	להחליף- לפלס -	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	שיפוצים		מומנתקן - שי ביאזי	
8	בית ספר רתמים	19/03/2024	יהודה אב הבית	5.38	מעקים ומסעדים	1	מדרגות חירום בניין א	מעקה בטיחות חסר נמצאה אפשרות לנפילה (ישנה גישה למדרגות מהחצר.)	להשלים מעקה תקני	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - שי ביאזי	
9	בית ספר רתמים	19/03/2024	יהודה אב הבית	5.38	מעקים ומסעדים	1	גרם מדרגות קומה שנייה מבנה א + מבנה ב	נמדד גובה 110 ס"מ נמוך מגובה מינימלי	להשלים הגבהה	מנהל אחזקת מוס"ח	אגף אחזקה	מסגרות		מומנתקן - שי ביאזי	

	מומנתקן - שי ביאזי	אב בית		מוסד חינוכי	מנהל/ת המוסד ניהול עצמי	לקבע	ארון לא מקובע לקיר למניעת התהפכות	חדר מחשבים, בניין ג' ארון מתכת ליד המקלט	1	מפגעים קבועים וניידים	5.5	יהודה אב הבית	19/03/2024	בית ספר רתמים	10
--	-----------------------	--------	--	----------------	----------------------------	------	--------------------------------------	--	---	--------------------------	-----	------------------	------------	------------------	----