

ב' 15/4/2024

בית ספר שז"ר
'שלום שבזי' 5 אשדוד רובע ה
612556
088552325

מבדקי בטיחות מנהל חינוך

סיכום מבדק שנתי


11:02 13/3/2024 ד'

מומנתקן - שי ביאזי

פרטי המוסד	
612556	סמל המוסד
בית ספר	סוג המוסד
בית ספר שז"ר	שם המוסד
שלום שבזי 5	כתובת המוסד
088552325	טלפון המוסד
מיטל אבחזר	פרטי המנהל/ת
ד' 13/3/2024	תאריך המבדק
לא	האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0
כן	המבנה מאושר לשימוש
מומנתקן - שי ביאזי	פרטי הבודק
חתימת עורך המבדק	

מסמכים			מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תיאור	תזמון	תאריך מסמך	לא רלוונטי
אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות	פעם ב - 1 שנים	13/3/2024	
	פעם ב - 1 שנים	13/3/2024	
גז ראדון	YEAR פעם ב - 1	13/3/2024	
חברה לציוד כיבוי	פעם ב - 1 שנים	13/3/2024	
חשמלאי בודק	פעם ב - 5 שנים	13/3/2024	
חשמלאי מוסמך	פעם ב - 1 שנים	13/3/2024	
ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים	פעם ב - 1 שנים		✓
יציבות המבנים	פעם ב - 1 שנים	13/3/2024	
יציבות ותקינות סככות והצללות	YEAR פעם ב - 5	13/3/2024	
מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה	פעם ב - 5 שנים		✓
(מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות אפס-ה-צמיחה או חוזק(חלודה, סדקים, נזק) כדומה	פעם ב - 1 שנים	13/3/2024	✓
מתקני משחקים	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני ספורט	פעם ב - 2 שנים	13/3/2024	
קרינה מאנטנות סלולריות	YEAR פעם ב - 1		✓
תקרות תלויות	פעם ב - 5 שנים	13/3/2024	

מפגעים							מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תאריך/שעה	סעיף	תחום	תאור	קדימו ת	מיקום	המצא	תמונה
13/3/2024 9:36	3.1	תשתיות	החצר תהיה נקייה ממפגעי בטיחות קבועים או זמניים, ללא בליטות או שקעים, ולא יישארו בה מכשולים או פסולת מכל סוג. חלקים בולטים יהיו עם הגנה עליהם.	2	חצר	נמצאו בורות במספר מקומות בחצר. קיימת אפשרות למעידה	
							
							



חסר מיגון עמודים
למניעת פגיעה

חצר ומגרש
כדורסל

2

החצר תאורגן
באופן שיבטיח
בטיחות מרבית
בעת תנועה
ופעילות של
תלמידים.

3.11 ארגון החצר

13/3/2024
9:45

מאוחסן באולם
ציוד שלא משמש
את מהוות האולם.

אולם

2

אין להשאיר
באולם מתקנים
ניידים המאפשרים
טיפוס (סולמות,
פיגומים וכד') לא
יהיו מתקנים ניידים
המאפשרים טיפוס
(סולמות, פיגומים
וכו') אין לאחסן
ציוד שאינו שייך
למהות תפקוד
האולם

11.1 מתקני ספורט
3

13/3/2024
9:51



סימונים מחוקים-
בכול האולם -
קרועה PVC ריצפת

אולם

1

ישמרו שולים
נקיים ברוחב
מינימאלי של:
(כדורגל, קט רגל
וכדור עף 3-
מטר) (כדורסל- 2
מטר). (כדור יד- 2
מ' לרוחב האולם,
1 מ' לאורך
האולם). עצמים
בולטים, ברזיות,
הידראנטים, עמודי
תאורה, לוחות
חשמל כו"ב -
יורחקו משולי
מגרשי הספורט

ארגון אולם

11.1

13/3/2024
9:53

כלל הכיתות- גלגלי
האטה לא מכוונים,
מגן אצבעות צד
חיצוני חסרים (רוב
הדלתות נפתחות
מעל 90° -דלת
מקלט ללא מגן
אצבעות צד פנימי,
בכול דלתות
המקלט חסר תפס
להחזקת הדלת
במצב פתוח

דלתות

1


הדלתות תצוידנה
באבזר או
באבזרים לצורך
המטרות הבאות:
א. מגן אצבעות
בשני צידי הצירים
באזורים שבהם יש
אפשרות
להילכדות
אצבעות. ב.
האטת אגף הדלת
במהלך סגירתו. ג.
מעצור דלת במצב

דלתות 5.23

13/3/2024
10:03



פתוח. האבזר
 יותקן בקיר, בגובה
 אגף הדלת ולא
 ברצפה. ד.
 במקלט ובמרחב
 מוגן יש להתקין
 מגן אצבעות
 ואלמנט קיבוע
 שיותאם לדלת. ה.
 בדלתות קלות של
 שירותים נדרשת
 הגנה מתאימה



סימני סדקים
 במסגרות החלונות
 חשש ההתנתקות
 חלקים מהקיר
 ונפילתם לשטח
 החצר

כיתה 17




1

לא יהיו מפגעי
 תשתית בבניין
 ובכיתות ובפרט
 סדקים במבנה,
 רצפות שקועות,
 סימני רפיון (כגון
 "בטן") בתקרות
 תלויות ומפגעי
 תשתית אחרים.

מפגעים קבועים
 וניידים

5.10

13/3/2024
 10:11



חלון בכיתה -15
גובה 1.5 מטר
ללא מגביל פתיחה
אפשרות לטיפוס
על רהיטים ויציאה
חלונות בקומה
שלישית- קיימים
מרווחים של -18
60 ס"מ

חלונות

1 חלונות החוץ של
חדרי הלימוד
ואולמי
ההתקהלות
ייקבעו באופן
שגובה הסף
שלהם מהרצפה
יהיה -1.50 מ'
לפחות. במידה
וגובה סף חלון
יפחת מ-1.5 מטר
והותקנו התקנים
ל"הגבהת הסף או

5.13 חלונות סורגים

13/3/2024
10:20



הגבלת פתיחת
החלון, המרווח
הנוצר לא יעלה
על 10 ס"מ. רוחב
אדן החלון כלפי
פנים לא יעלה על
4 ס"מ למניעת
ישיבה. חלונות
יזוגו בחומר שאינו
מתנפץ



13/3/2024 10:22	11.7	תאורה	גופי התאורה יוגנו מפני שבירה ופגיעות באמצעות התקנתם בשקעים, או על- ידי שימוש בגופי תאורה מדגמי "אנטי-ונדל" (יבדק בבדיקת (רישוי).	2	במספר כיתות	הותקנו תאורה פלורוסנטית מסוג מתנפץ. ללא הגנה
--------------------	------	-------	---	---	-------------	--

