

15/4/2024 ב'

בית ספר שחקים
רות המואביה 15 אשדוד רובע טו
641449
089966251

מבדקי בטיחות מנהל חינוך

סיכום מבדק שנתי

ד' 20/3/2024 8:40

מומנתקן - שי ביאזי

פרטי המוסד	
641449	סמל המוסד
בית ספר	סוג המוסד
בית ספר שחקים	שם המוסד
רות המואביה 15	כתובת המוסד
089966251	טלפון המוסד
כרמית חואקין	פרטי המנהל/ת
ד' 20/3/2024	תאריך המבדק
לא	האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0
כן	המבנה מאושר לשימוש
מומנתקן - שי ביאזי	פרטי הבודק
	חתימת עורך המבדק

מסמכים			מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תיאור	תזמון	תאריך מסמך	לא רלוונטי
אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות	פעם ב - 1 שנים	20/3/2024	
אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום	פעם ב - 1 שנים		✓
גז ראדון	YEAR פעם ב - 1		✓
חברה לציוד כיבוי	פעם ב - 1 שנים	20/3/2024	
חשמלאי בודק	פעם ב - 5 שנים	20/3/2024	
חשמלאי מוסמך	פעם ב - 1 שנים	20/3/2024	
ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים	פעם ב - 1 שנים		✓
יציבות המבנים	פעם ב - 1 שנים	20/3/2024	
יציבות ותקינות סככות והצללות	YEAR פעם ב - 5	20/3/2024	
מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה	פעם ב - 5 שנים	20/3/2024	
(מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות אפס-ה-100 או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני משחקים	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני ספורט	פעם ב - 2 שנים	20/3/2024	
קרינה מאנטנות סלולריות	YEAR פעם ב - 1		✓
תקרות תלויות	פעם ב - 5 שנים	20/3/2024	

תאריך/שעה	סעיף	תחום	תאור	קדימו ת	מיקום	המצא	תמונה
20/3/2024 7:52	5.5	מפגעים קבועים וניידים	ארונות, ספריות וכווניות יהיו מקובעים למניעת התהפכות.	1	כיתה 13	ארון לא מקובע לקיר למניעת התהפכות	
20/3/2024 8:11	5.1 3	חלונות סורגים	חלונות החוץ של חדרי הלימוד ואולמי ההתקהלות ייקבעו באופן שגובה הסף שלהם מהרצפה יהיה - 1.50 מ' לפחות. במידה וגובה סף חלון יפחת מ-1.5 מטר והותקנו התקנים ל"הגבהת הסף או הגבלת פתיחת החלון, המרווח הנוצר לא יעלה על 10 ס"מ. רוחב אדן החלון כלפי פנים לא יעלה על 4 ס"מ למניעת ישיבה. חלונות יזוגו בחומר שאינו מתנפץ	1	מרחב נתינה קומה שנייה	חלון ללא הגבלת פתיחה מוצמד אילו שולחנות כיתה	
20/3/2024 8:13	3.1 3	ארגון החצר	לא יהיו בחצר מקומות מסתור המקשים על הבקרה ועל השליטה.	2	כיתה 10	קירות גבס חיצוני שבורים נמצא אפשרות למסתור תלמידים	



משטח גומי קרוע
פתחי ניקוז
שקועים מפולסים

חצר

1

החצר תאורגן
באופן שיבטיח
בטיחות מרבית
בעת תנועה
ופעילות של
תלמידים.

ארגון החצר

3.1
1

20/3/2024
8:16

נמדד מרווח 13
ס"מ בבסיס הגדר
שער יציאת חירום,
גדר כדורגל


2

גדר סורגים יש
לייצב בבסיס
בטון. הסורגים
יהיו אנכיים,
במרווחים של לא
יותר מ- 10 ס"מ
בין מוטות
סמוכים ובחזק
הדרוש למניעת
כיפופם.

גדר

3.2
7

20/3/2024
8:24



חלון דלת זכוכית שבורה	דלת יציאה	2	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	מפגעים קבועים וניידים	5.1 0	20/3/2024 8:26
מונח ציוד לא מאובטח למניעת נפילה	חדר מחשבים, ספרייה	1	תכולת וארגון הכיתות		7	20/3/2024 8:28

